

**COUPURES NON PLANIFIEES**

Date	Localité	Code postal	Période		Causes			Réseau		
			De ... (hh:mm)	A ... (hh:mm)	Intempéries / autres	Réseau/ défauts	Tiers	BT*/MT		
1/12/2006	Graty	7830	5h51	11h00			x	MT		
2/12/2006	Chièvres	7950	9h00	13h00	x			BT		
2/12/2006	Marcinelle	6001	21:07	22:15		Défaut isolation		MT		12
2/12/2006	Meslin- l'évêqu	7822	9h00	16h00	x			BT		
3/12/2006	Aubechies	7972	13h30	16h00	x			BT		
3/12/2006	Charleroi	6000	17:39	20:00		Défaut isolation		MT		7
3/12/2006	Jurbise	7050	12h05	14h00	x			BT		
3/12/2006	LE ROEULX	7070	12:35	17:13			Tempête	BT		
3/12/2006	Melles	7540	13h00	14h00	x			BT		
4/12/2006	BAUDOUR	7331	14:14	18:27		Interrupt° HT		MT		
4/12/2006	GIVRY	7041	14:24	16:00			Incendie	BT		
4/12/2006	Gozée	6534	11:45	12:45		Défaut isolation		MT		20
4/12/2006	MONS	7000	9:46	14:03		Défaut matériel		BT		
4/12/2006	Montigny-le-T	6110	11:45	12:45		Défaut isolation		MT		20
4/12/2006	Thuin	6530	11:45	12:45		Défaut isolation		MT		20
5/12/2006	Erquelines	6560	15:20	16:05	Externe			MT		24
5/12/2006	Lessines	7860	9h54	11h54		x		BT		
5/12/2006	Oeudeghien	7911	9h58	11h30	x			BT		
6/12/2006	ATHIS	7387	19:26	22:01		Défaut cable		MT		
6/12/2006	BOUSSU	7301	18:02	19:18		Défaut cable		MT		
6/12/2006	BOUSSU	7301	19:26	22:01		Défaut cable		MT		
6/12/2006	CUESMES	7033	23:56	0:43		Court circuit		BT		
6/12/2006	DOUR	7370	18:02	19:18		Défaut cable		MT		
6/12/2006	DOUR	7370	19:26	22:01		Défaut cable		MT		
6/12/2006	ERQUENNES	7387	19:26	22:01		Défaut cable		MT		
6/12/2006	FAYT-LE-FR.	7387	18:02	19:18		Défaut cable		MT		
6/12/2006	MONS	7000	23:56	0:43		Court circuit		BT		
6/12/2006	ROISIN	7387	19:26	22:01		Défaut cable		MT		
7/12/2006	Forest	7910	8h15	10h10	x			BT		
7/12/2006	HAUTRAGE	7334	8:16	10:12		Court circuit		BT		
7/12/2006	MONS	7000	6:27	20:00		Défaut cable		BT		
8/12/2006	Brye	6222	14:25	18:54	Intempéries			BT		3
8/12/2006	Courcelles	6180	6:30	7:54		Défaut isolation		MT		9
8/12/2006	Frasnes	7911	16h16	19h15	x			MT		
8/12/2006	Meslin l'évêqu	7822	17h27	22h39	x			MT		
8/12/2006	WAUDREZ	7134	9:01	13:33			Arbres	BT		
9/12/2006	Gallaix	7906	7h48	14h00	x			BT		

9/12/2006	HAUTRAGE	7334	9:18	10:51			Arbres	BT		
9/12/2006	JEMAPPES	7012	8:55	14:04			Tempête	BT		
9/12/2006	Maulde	7534	7h48	14h00	x			BT		
9/12/2006	MONS	7000	10:23	11:45		Défaut câble		BT		
10/12/2006	ASQUILLIES	7040	16:21	17:57		Défaut matériel		MT		
10/12/2006	AUDREGNIES	7382	16:21	17:57		Défaut matériel		MT		
10/12/2006	AUTREPPE	7387	16:21	17:57		Défaut matériel		MT		
10/12/2006	BOUSSU	7301	9:25	11:40		Défaut câble		BT		
10/12/2006	GHLIN	7011	19:53	22:28		Court circuit		MT		
10/12/2006	Gondregnies	7830	10h00	12h45		x		BT		
10/12/2006	Jumet	6040	20:38	22:00		Fusible		BT	1	
10/12/2006	Lombise	7870	10h00	12h45		x		BT		
10/12/2006	Marchienne-a	6030	21:21	23:00		Fusible		BT	1	
10/12/2006	MONTIGNIES	7387	16:21	17:57		Défaut matériel		MT		
10/12/2006	NIMY	7020	19:53	22:28		Court circuit		MT		
10/12/2006	ONNEZIES	7387	16:21	17:57		Défaut matériel		MT		
10/12/2006	ROISIN	7387	16:21	17:57		Défaut matériel		MT		
10/12/2006	Tournai	7500	01h28	11h47		x		BT		
11/12/2006	BAUDOUR	7331	13:17	15:32		Défaut câble		BT		
11/12/2006	Blandain	7522	15h51	17h48		x		BT		
11/12/2006	CUESMES	7033	20:07	21:30		Défaut fusible		BT		
11/12/2006	MONS	7000	20:07	21:30		Défaut fusible		BT		
12/12/2006	CHEE-ND-LO	7063	13:17	16:25		Coupure planifiée		MT		
12/12/2006	SOIGNIES	7060	11:32	12:55			Conditions ext	MT		
12/12/2006	Tournai	7500	12h20	16h00		x		BT		
13/12/2006	Dampremy	6020	18:35	19:05		Défaut isolation		MT		3
13/12/2006	HOUDENG-G	7110	10:09	11:15		Défaut câble		BT		
13/12/2006	Marchienne-	6030	11:34	12:13		Défaut isolation		MT		29
13/12/2006	Mont-sur-M	6032	11:34	12:13		Défaut isolation		MT		29
13/12/2006	Thuin	6530	14:05	15:33	Externe			MT		12
13/12/2006	VILLE/HAIN	7070	10:27	17:52		Interruption HT		MT		
14/12/2006	Marbaix-la-T	6120	10:26	14:51		Défaut isolation		MT		6
14/12/2006	MAURAGE	7110	9:33	10:05			Terrassement	MT		
14/12/2006	PERONNES	7134	9:33	10:05			Terrassement	MT		
14/12/2006	SAINT-VAAS	7100	9:33	10:05			Terrassement	MT		
14/12/2006	STREPY	7110	9:33	10:05			Terrassement	MT		
14/12/2006	TRIVIERES	7100	9:33	10:05			Terrassement	MT		
15/12/2006	Blaton	7321	14h30	17h00		Réseau/ défauts		BT		
15/12/2006	CASTEAU	7061	10:03	10:35			Terrassement	MT		
15/12/2006	ESTINNES	7120	9:17	10:30			Animaux	MT		
15/12/2006	HAULCHIN	7120	9:17	10:30			Animaux	MT		
15/12/2006	MAISIERES	7020	10:03	10:35			Terrassement	MT		

15/12/2006	MASNUY-ST	7050	10:03	10:35			Terrassement	MT		
15/12/2006	Melles	7540	9h55	10h38			Réseau/ défauts	BT		
15/12/2006	NEUFVILLES	7063	10:03	10:35			Terrassement	MT		
16/12/2006	ANDERLUES	6150	6:50	7:59			Défaut câble	MT		
16/12/2006	Vezon	7538	11h30	13h00			Réseau/ défauts	BT		
17/12/2006	CUESMES	7033	18:25	19:45			Défaut fusible	BT		
17/12/2006	CUESMES	7033	7:02	10:25			Mauvais contact	MT		
17/12/2006	Ham-sur-He	6120	12:04	12:38			Tiers	MT		24
17/12/2006	Jamioulx	6120	12:04	12:38			Tiers	MT		24
17/12/2006	MANAGE	7170	19:38	21:04			Défaut fusible	BT		
17/12/2006	Marbaix-la-T	6120	12:04	12:38			Tiers	MT		24
17/12/2006	Maulde	7534	10h00	11h15			Tiers	BT		
18/12/2006	ANDERLUES	6150	11:36	12:25			Terrassement	MT		
18/12/2006	BRAY	7130	17:11	19:54			Mauvais contact	BT		
18/12/2006	BUVRINNES	7133	11:36	12:25			Terrassement	MT		
18/12/2006	EPINOIS	7134	11:36	12:25			Terrassement	MT		
18/12/2006	Gallaix	7906	15h45	16h30			Réseau/ défauts	BT		
18/12/2006	LEVAL	7134	11:36	12:25			Terrassement	MT		
18/12/2006	RESSAIX	7134	11:36	12:25			Terrassement	MT		
18/12/2006	Tournai	7500	14h55	17h00			Réseau/ défauts	BT		
19/12/2006	Erquelines	6560	16:45	19:30			Défaut isolation	MT		24
19/12/2006	Masnuy St J	7050	15h30	19h00			Réseau/ défauts	BT		
20/12/2006	Ath	7800	17h08	18h45			Réseau/ défauts	BT		
20/12/2006	Bernissart	7322	14h30	17h55			Réseau/ défauts	MT		
20/12/2006	Petit - Enghi	7850	23h09	00h59			Réseau/ défauts	BT		
20/12/2006	Tournai	7500	10h30	14h00			Réseau/ défauts	BT		
20/12/2006	Tournai	7500	6h36	7h25			Réseau/ défauts	BT		
21/12/2006	Tournai	7500	14h00	19h00			Réseau/ défauts	BT		
22/12/2006	Marcinelle	6001	16:55	17:46			Défaut isolation	MT		15
22/12/2006	Wasmes aud	7604	9h50	11h45			Tiers	BT		
23/12/2006	Péruwelz	7600	23h20	1h15			Réseau/ défauts	MT		
23/12/2006	Roucourt	7601	23h20	1h15			Réseau/ défauts	MT		
25/12/2006	Lessines	7860	20h30	23h00			Tiers	BT		
27/12/2006	Charleroi	6000	4:04	5:23			Défaut isolation			14
28/12/2006	Deux-acren	7864	20h00	20h45			Tiers	BT		
30/12/2006	Frasnes	7911	8h00	12h30	x			BT		
30/12/2006	Froyennes	7503	21h30	23h30	x			BT		
30/12/2006	Tournai	7500	21h00	oh30		x		BT		
30/12/2006	Velaines	7760	21h00	24h00	x			BT		
31/12/2006	Bernissart	7320	17h00	20h00	x			BT		

31/12/2006	Cordes	7910	20h30	24h00	x			BT		
31/12/2006	Flobecq	7880	20h30	23h00	x			BT		
31/12/2006	La Louvière	7100	0:41	3:00			Vent	BT		
31/12/2006	Mainvault	7812	8h00	12h00		x		BT		
31/12/2006	Molenbaix	7760	8h00	12h00		x		BT		
31/12/2006	Mons	7000	15:47	19:27			Défaut cable	MT		
31/12/2006	Ramegnies-chi	7520	17h00	18h00	x			BT		
29/12/2007	Monceau-sur-S	6031	10:34	11:21	Externe			MT		6
1/11/2006	Houdeng-Aime	7110	0:26	4:07			défaut transfo	MT		
2/11/2006	Chatelineau	6200	23:34	0:38			Défaut isolation	MT		12
2/11/2006	Gilly	6060	23:34	0:38			Défaut isolation	MT		12
2/11/2006	Marchienne-a	6030	11:15	11:43			Tiers	MT		25
2/11/2006	Montignies-sur	6061	22:45	2:32			Défaut isolation	MT		2
2/11/2006	Montigny-le-T	6110	11:15	11:43			Tiers	MT		25
2/11/2006	Mont-sur-Mar	6032	11:15	11:43			Tiers	MT		25
3/11/2006	Casteau	7061	9:42	14:15			tiers	BT		
4/11/2006	Soignies	7060	1:23	4:00			défaut cable	MT		
5/11/2006	Familleureux	7181	1:15	3:50			défaut cable	MT		
5/11/2006	Manage	7170	1:15	3:50			défaut cable	MT		
5/11/2006	Marche-les-Ec	7190	1:15	3:50			défaut cable	MT		
6/11/2006	Buzet	6230	21:34	1:25			Défaut isolation	MT		6
6/11/2006	Hautrage	7334	13:13	14:09			défaut cable	MT		
6/11/2006	Mons	7000	8:40	8:57			terrassment	MT		
6/11/2006	Tertre	7333	13:13	14:09			défaut cable	MT		
7/11/2006	HAUTRAGE	7334	20:24	22:07			interruption HT	MT		
7/11/2006	NEUFMAISO	7332	20:24	22:07			interruption HT	MT		
7/11/2006	SIRAULT	7332	20:24	22:07			interruption HT	MT		
8/11/2006	Gilly	6060	11:42	12:37			Tiers	MT		20
8/11/2006	MONS	7000	19:49	21:54			défaut fusible	BT		
9/11/2006	Chatelineau	6200	5:57	7:02			Défaut isolation	MT		30
9/11/2006	Farciennes	6240	5:57	7:02			Défaut isolation	MT		30
9/11/2006	Fleurus	6220	5:57	7:02			Défaut isolation	MT		30
9/11/2006	Pironchamps	6240	5:57	7:02			Défaut isolation	MT		30
10/11/2006	Leuze	7900	9h00	9h55		x		BT		
10/11/2006	LEVAL	7134	18:33	20:15			causes externe	BT		
10/11/2006	QUIEVRAIN	7380	12:38	18:05			défaut cable	MT		
11/11/2006	JEMAPPES	7012	16:42	18:35			dégâts tresse	BT		
11/11/2006	LE ROEULX	7070	7:56	12:45			dégâts tresse	BT		
11/11/2006	MIGNAULT	7070	7:56	12:45			dégâts tresse	BT		
13/11/2006	Couillet	6010	1:12	2:40			Défaut isolation	MT		55
13/11/2006	Dampremy	6020	6:00	9:49			Défaut isolation	MT		13
13/11/2006	Gosselies	6041	6:45	7:41			Tiers	MT		9

13/11/2006	Lodelinsart	6042	6:00	9:49		Défaut isolation	MT		13
14/11/2006	FORCHIES	6141	15:36	16:45		interruption HT	MT		
14/11/2006	Gosselies	6041	2:02	3:00			Tiers	MT	25
14/11/2006	HOUDENG-A	7110	19:29	20:32		défaut fusible		BT	
14/11/2006	HYON	7022	10:44	14:54			terrassement	BT	
14/11/2006	Lanquesaint	7800	11h30	12h00		x		BT	
14/11/2006	PIETON	7160	15:36	16:45		interruption HT		MT	
15/11/2006	HYON	7022	10:37	11:20		défaut de cable		BT	
16/11/2006	Antoing	7640	10h47	11h24		x		MT	
16/11/2006	Bruyelles	7641	10h47	11h24		x		MT	
16/11/2006	Hollain	7620	10h47	11h24		x		MT	
16/11/2006	Jollain	7620	10h47	11h24		x		MT	
16/11/2006	MONS	7000	9:30	11:15			vent	BT	
16/11/2006	SAINT-VAAS	7100	11:56	14:00		mauvais contact		BT	
17/11/2006	AULNOIS	7040	16:16	16:39		interruption HT		MT	
17/11/2006	Froyennes	7503	10h24	11h04			x	MT	
17/11/2006	GOEGNIES-C	7040	16:16	16:39		interruption HT		MT	
17/11/2006	Hérinnes	7742	10h24	11h04			x	MT	
17/11/2006	Kain	7540	10h24	11h04			x	MT	
17/11/2006	Molenbaix	7760	10h24	11h04			x	MT	
17/11/2006	Obigies	7743	10h24	11h04			x	MT	
17/11/2006	QUEVY	7040	16:16	16:39		interruption HT		MT	
17/11/2006	Tournai	7500	10h24	11h04			x	MT	
17/11/2006	velaines	7760	10h24	11h04			x	MT	
18/11/2006	NIMY	7020	9:19	10:54		défaut de cable		BT	
19/11/2006	HAININ	7350	13:07	13:39		défaut fusible		BT	
19/11/2006	HAUTRAGE	7334	2:04	3:16		défaut de cable		MT	
19/11/2006	SIRAULT	7332	2:04	3:16		défaut de cable		MT	
19/11/2006	THULIN	7350	13:07	13:39		défaut fusible		BT	
20/11/2006	HAUTRAGE	7334	10:56	14:20		défaut de cable		MT	
20/11/2006	HAUTRAGE	7334	18:17	20:14		défaut de cable		MT	
20/11/2006	NEUFMAISO	7332	10:56	14:20		défaut de cable		MT	
20/11/2006	Ramegnies	7971	15h00	19h10			Tiers	MT	
20/11/2006	Ramegnies	7971	15h05	19h10			x	MT	
20/11/2006	SIRAULT	7332	10:56	14:20		défaut de cable		MT	
21/11/2006	Gosselies	6041	7:12	9:00			Tiers	MT	9
21/11/2006	Gouy-lez-Piét	6181	14:30	14:57			Tiers	BT	1
21/11/2006	HORNU	7331	19:34	21:58		Défaut fusible		MT	
21/11/2006	Hoves	7830	4h40	6h00		x		BT	
21/11/2006	Jumet	6040	7:12	9:00			Tiers	MT	9
21/11/2006	Marcinelle	6001	9:07	9:45		Défaut isolation		MT	13
21/11/2006	Mont-sur-Mar	6032	9:07	9:45		Défaut isolation		MT	13

21/11/2006	Petit - Enghien	7850	5h00	6h00		x		BT		
21/11/2006	SAINT-GHISLAIN	7330	19:34	21:58		Défaut fusible		MT		
21/11/2006	Tournai	7500	15h41	18h16		x		BT		
22/11/2006	BOUSSU	7300	19:13	21:30			élagage	BT		
22/11/2006	Tournai	7500	13h00	16h00		x		BT		
23/11/2006	DOUR	7370	18:48	23:10			Vent	BT		
23/11/2006	NIMY	7020	17:51	18:29		Défaut fusible		BT		
24/11/2006	QUAREGNON	7390	4:58	6:45		mauvais contact		BT		
25/11/2006	Gozée	6534	2:58	4:58		Défaut isolation		MT		20
25/11/2006	LA HESTRE	7170	13:48	19:36		Défaut fusible		BT		
25/11/2006	Montigny-le-Tilleul	6110	2:58	4:58		Défaut isolation		MT		20
25/11/2006	Montigny-le-Tilleul	6110	15:12	16:32		Défaut isolation		MT		25
25/11/2006	Mont-sur-Marché	6032	15:12	16:32		Défaut isolation		MT		25
25/11/2006	SAINT-VAAST	7100	14:13	16:02		Défaut fusible		BT		
25/11/2006	Thuin	6530	2:58	4:58		Défaut isolation		MT		20
27/11/2006	Charleroi	6000	8:53	9:41		Défaut isolation		MT		14
27/11/2006	Gosselies	6041	14:54	17:09		Défaut isolation		MT		9
27/11/2006	Wadelincourt	7971	11h44	12h55		x		MT		
29/11/2006	Cambron St v	7870	4h50	6h00		x		MT		
29/11/2006	CUESMES	7033	20:00	21:00		Défaut fusible		BT		
29/11/2006	Fouleng	7830	4h50	6h00		x		MT		
29/11/2006	Gibecq	7823	4h50	6h00		x		MT		
29/11/2006	Gondregnies	7830	4h50	6h00		x		MT		
29/11/2006	Lombise	7870	4h50	6h00		x		MT		
29/11/2006	MONS	7000	20:00	21:00		Défaut fusible		BT		
29/11/2006	réseau de fram	7080	4h50	6h00		x		MT		
29/11/2006	Thoricourt	7830	4h50	6h00		x		MT		
30/11/2006	Ath	7800	17h45	18h30		x		BT		
30/11/2006	CROIX-LEZ-F	7120	12:08	13:23			Animaux	MT		
30/11/2006	HAULCHIN	7120	12:08	13:23			Animaux	MT		
30/11/2006	HORNU	7301	13:40	15:00		Mauvais contact		BT		
30/11/2006	ROUVEROY	7120	12:08	13:23			Animaux	MT		
1/10/2006	Marcinelle	6001	0:01	1:33		Défaut isolation		MT		5
2/10/2006	CHEE-ND-LO	7063	14:14	15:20		court-circuit		BT		
2/10/2006	Couillet	6010	12:23	13:10		Défaut isolation		MT		4
2/10/2006	Fleurus	6220	15:03	16:17		Défaut isolation		MT		41
2/10/2006	QUAREGNON	7390	13:31	14:35		court-circuit		BT		
3/10/2006	HOUDENG-G	7110	17:29	18:54		défaut cable		MT		
3/10/2006	Tournai	7500	17h19	18h16		x				
4/10/2006	AUDREGNIES	7382	18:23	19:45		défaut cable		MT		
4/10/2006	ELOUGES	7370	18:23	19:45		défaut cable		MT		
4/10/2006	WIHERIES	7370	18:23	19:45		défaut cable		MT		

5/10/2006	EPINOIS	7134	13:34	14:55			animal	MT		
5/10/2006	HOUDENG-G	7110	8:50	9:30			animal	MT		
5/10/2006	LA LOUVIER	7100	8:50	9:30			animal	MT		
5/10/2006	LEVAL	7134	13:34	14:55			animal	MT		
5/10/2006	MONS	7000	11:39	13:14			terrassement	MT		
5/10/2006	SOIGNIES	7060	14:22	16:30			incendie	MT		
6/10/2006	BRAY	7130	4:47	6:50			défaut cable	MT		
6/10/2006	ESTINNES-A	7120	4:47	6:50			défaut cable	MT		
6/10/2006	HAVRE	7021	4:47	6:50			défaut cable	MT		
6/10/2006	MONS	7000	4:47	6:50			défaut cable	MT		
6/10/2006	ST-SYMPHO	7030	4:47	6:50			défaut cable	MT		
6/10/2006	VILLERS ST C	7031	4:47	6:50			défaut cable	MT		
7/10/2006	Lens	7870	11h45	13h00			x			
8/10/2006	Charleroi	6000	5:20	6:21				Tiers	MT	21
10/10/2006	AULNOIS	7040	20:33	20:45			défaut cable		BT	
10/10/2006	Bassilly	7830	03h06	04h27			x	Elia	MT	
10/10/2006	Charleroi	6000	0:17	2:05			Défaut isolation		MT	11
10/10/2006	Enghien	7850	03h06	04h27			x	Elia	MT	
10/10/2006	Graty	7830	03h06	04h27			x	Elia	MT	
10/10/2006	Hove	7830	03h06	04h27			x	Elia	MT	
10/10/2006	Marcinelle	6001	0:17	2:05			Défaut isolation		MT	11
10/10/2006	Marcinelle	6001	0:17	2:05			Défaut isolation		MT	11
10/10/2006	Marcq	7850	03h06	04h27			x	Elia	MT	
10/10/2006	Petit - Enghie	7850	03h06	04h27			x	Elia	MT	
12/10/2006	Gozée	6534	9:41	13:08		Externe			MT	20
12/10/2006	Montigny-le-T	6110	9:41	13:08		Externe			MT	20
12/10/2006	Thuin	6530	9:41	13:08		Externe			MT	20
13/10/2006	BINCHE	7130	0:21	3:00			défaut cable		MT	
13/10/2006	Blaton	7321	11h30	13h56			x		MT	
13/10/2006	BUVRINNES	7133	0:21	3:00			défaut cable		MT	
13/10/2006	CARNIERES	7141	13:57	15:44			interrupt° HT		MT	
13/10/2006	CUESMES	7033	9:05	9:40				terrassement	MT	
13/10/2006	ESTINNES	7120	14:19	16:30				arrachement c	BT	
13/10/2006	ESTINNES-A	7120	0:21	3:00			défaut cable		MT	
13/10/2006	ESTINNES-A	7120	0:21	3:00			défaut cable		MT	
13/10/2006	HYON	7022	9:05	9:40				terrassement	MT	
13/10/2006	MONS	7000	9:05	9:40				terrassement	MT	
13/10/2006	PEISSANT	7120	14:19	16:30				arrachement c	BT	
13/10/2006	ROUVEROY	7120	14:19	16:30				arrachement c	BT	
13/10/2006	ROUVEROY	7120	12:58	14:11			défaut fusibles		BT	
13/10/2006	VELLEREILL	7120	0:21	3:00			défaut cable		MT	

14/10/2006	BAUDOUR	7331	11:08	12:51		défaut cable		MT		
14/10/2006	Gilly	6060	10:49	12:39	Externe			MT		55
14/10/2006	Jumet	6040	10:49	12:39	Externe			MT		55
14/10/2006	QUAREGNON	7390	11:08	12:51		défaut cable		MT		
14/10/2006	Ransart	6043	10:49	12:39	Externe			MT		55
15/10/2006	Béclers	7532	11h02	12h02		x		MT		
16/10/2006	HYON	7022	14:51	18:15		défaut cable		MT		
16/10/2006	MONS	7000	14:51	18:15		défaut cable		MT		
18/10/2006	SOIGNIES	7060	16:51	17:45		défaut matériel		MT		
20/10/2006	Maulde	7534	10h35	11h55		x		BT		
22/10/2006	Ghoy	7863	2h00	8h00			Tiers	BT		
22/10/2006	Gilly	6060	7:00	7:59		Défaut isolation		MT		8
22/10/2006	Kain	7540	14h50	16h20		x		BT		
23/10/2006	Buissenal	7911	7h40	12h00		x		HT		
23/10/2006	Courcelles	6180	17:48	18:45	Externe			MT		20
23/10/2006	Frasnes	7911	7h40	8h50		x		HT		
23/10/2006	Hacquegnies	7911	7h40	8h50		x		HT		
23/10/2006	HORNU	7301	11:40	12:30		Défaut fusible		BT		
23/10/2006	Houtaing	7812	7h40	8h50		x		HT		
23/10/2006	Moustier	7911	7h40	8h50		x		HT		
23/10/2006	Pommeroeul	7322	16h25	21h00	x			BT		
23/10/2006	Roux	6044	17:48	18:45	Externe			MT		20
23/10/2006	Silly	7830	5h30	10h00		x		BT		
23/10/2006	Wiers	7608	19h25	22h30		x		BT		
24/10/2006	Wasmuel	7390	11:36	13:55			tempête	BT		
25/10/2006	Blicquy	7903	22h52	03h00		x		HT		
25/10/2006	Molembaix	7760	10h28	12h35		x		BT		
25/10/2006	Ormeignies	7802	22h52	03h00		x		HT		
26/10/2006	Béclers	7532	10h41	12h21	x			BT		
26/10/2006	Blicquy	7903	14h37	15h29		x		BT		
26/10/2006	Quaregnon	7390	1:04	6:30		interruption HT		MT		
26/10/2006	Quaregnon	7390	21:40	22:27		interruption HT		MT		
26/10/2006	Wasmes	7340	1:04	6:30		interruption HT		MT		
26/10/2006	Wasmes	7340	21:40	22:27		interruption HT		MT		
27/10/2006	Neufvilles	7063	8:24	10:30			animal	MT		
27/10/2006	Soignies	7060	8:24	10:30			animal	MT		
28/10/2006	Gilly	6060	6:09	8:21	Externe			MT		27
28/10/2006	Montignies-sur	6061	6:09	8:21	Externe			MT		27
28/10/2006	Ransart	6043	15:45	17:02	Externe			MT		10
29/10/2006	Courcelles	6180	2:18	3:28		Défaut isolation		MT		6
29/10/2006	Marchienne-a	6030	8:15	9:03		Défaut isolation		MT		10
30/10/2006	Cambron Sain	7870	17h20	20h17		x		HT		

30/10/2006	Gosselies	6041	6:35	7:35			Tiers	MT		9
30/10/2006	Gosselies	6041	6:35	8:30			Tiers	MT		9
30/10/2006	Horrues	7060	17:15	20:30			tempête	MT		
30/10/2006	Montignies lez	7870	17h20	20h17		x		HT		
30/10/2006	Neufvilles	7063	17:15	20:30			tempête	MT		
30/10/2006	Péronnes	7134	21:37	23:38			incendie	BT		
30/10/2006	Soignies	7060	17:15	20:30			tempête	MT		
31/10/2006	Frasnes	7911	14h20	15h12		x		HT		
31/10/2006	Ghlin	7011	23:47	0:52			défaut fusible	BT		
31/10/2006	Lambusart	6220	12:26	14:17			Tiers	BT	1	
1/09/2006	Frasnes	7911	6h21	8h15	x			MT		
2/09/2006	HAINES-PI	7100	15:44	16:30			terrassment	MT		
2/09/2006	MORLANWE	7140	15:44	16:30			terrassment	MT		
2/09/2006	Pont-à-Celles	6230	12:38	13:40			Défaut isolation	MT		8
2/09/2006	Viesvilles	6230	12:38	13:40			Défaut isolation	MT		8
3/09/2006	DOUR	7370	23:19	1:30			défaut iso	MT		
3/09/2006	PATURAGES	7340	9:11	9:40			Interrupt° HT	MT		
3/09/2006	QUAREGNON	7390	9:11	9:40			Interrupt° HT	MT		
4/09/2006	CHAPELLE	7160	20:01	21:43			défaut cable	BT		
4/09/2006	FORCHIES	6141	18:07	20:11			défaut cable	MT		
4/09/2006	PIETON	7160	18:07	20:11			défaut cable	MT		
4/09/2006	Vezen	7538	10h57	12h38		x		MT		
5/09/2006	Kain	7540	10h10	11h02		x		MT		
6/09/2006	Marchienne-a	6030	20:15	20:31			Défaut isolation	MT		4
6/09/2006	Monceau-sur-S	6031	20:15	20:31			Défaut isolation	MT		4
7/09/2006	Manuy St Pier	7050	12h02	15h34			Tiers	MT		
7/09/2006	Tournai	7500	7h44	9h49		x		MT		
8/09/2006	Fleurus	6220	13:42	22:36	Externe			MT		13
8/09/2006	Ham-sur-Heur	6120	8:44	11:35			Défaut isolation	MT		2
8/09/2006	Heppignies	6220	13:42	22:36	Externe			MT		13
8/09/2006	Marbaix-la-To	6120	8:44	11:35			Défaut isolation	MT		2
8/09/2006	PATURAGES	7340	17:45	20:00			défaut cable	MT		
8/09/2006	QUAREGNON	7390	17:45	20:00			défaut cable	MT		
8/09/2006	Wangenies	6220	13:42	22:36	Externe			MT		13
10/09/2006	Jamioulx	6120	1:57	2:38			Défaut isolation	MT		25
10/09/2006	Marchienne-a	6030	1:57	2:38			Défaut isolation	MT		25
10/09/2006	MONS	7000	11:24	13:10			défaut cable	MT		
10/09/2006	MONS	7000	13:19	13:40			défaut iso	MT		
10/09/2006	Montigny-le-T	6110	1:57	2:38			Défaut isolation	MT		25
10/09/2006	Mont-sur-Mar	6032	1:57	2:38			Défaut isolation	MT		25
10/09/2006	NIMY	7020	13:19	13:40			défaut iso	MT		
12/09/2006	Bouffioulx	6200	8:03	9:36	Externe			MT		3

12/09/2006	Châtelet	6200	8:03	9:36	Externe			MT		3
12/09/2006	MONS	7000	16:40	0:09		Défaut matériel		MT		
13/09/2006	CASTEAU	7061	21:27	0:09		Interruption HT		MT		
13/09/2006	NEUFVILLES	7063	21:27	0:09		Interruption HT		MT		
13/09/2006	OBOURG	7034	21:27	0:09		Interruption HT		MT		
14/09/2006	ARQUENNES	7181	18:18	21:36		Interruption HT		MT		
14/09/2006	Farciennes	6240	20:38	21:17		Défaut isolation		MT		8
14/09/2006	PETIT ROEU	7181	18:18	21:36		Interruption HT		MT		
14/09/2006	Tournai	7500	14h50	15h39			Tiers	MT		
14/09/2006	Trazegnies	6183	14:57	16:56			Tiers	BT	6	
15/09/2006	FORCHIES	6141	15:45	19:30		Défaut cable		BT		
15/09/2006	HAVRE	7021	9:49	11:26		Défaut cable		MT		
15/09/2006	OBOURG	7034	9:49	11:26		Défaut cable		MT		
15/09/2006	Ollignies	7866	4h25	6h28		x		MT		
16/09/2006	BOUSSU	7300	17:25	19:31		Terrassement		BT		
16/09/2006	BOUSSU	7300	15:17	16:51		Défaut fusible		BT		
16/09/2006	Monceau-sur-S	6031	15:41	16:30		Défaut isolation		MT		6
17/09/2006	AULNOIS	7040	3:36	6:09		Interruption HT		MT		
17/09/2006	CIPLY	7024	3:36	6:09		Interruption HT		MT		
17/09/2006	CUESMES	7033	3:36	6:09		Interruption HT		MT		
17/09/2006	CUESMES	7033	12:40	16:49		Défaut cable		MT		
17/09/2006	GENLY	7040	3:36	6:09		Interruption HT		MT		
17/09/2006	GOEGNIES-C	7040	3:36	6:09		Interruption HT		MT		
17/09/2006	HYON	7022	3:36	6:09		Interruption HT		MT		
17/09/2006	MONS	7000	12:40	16:49		Défaut cable		MT		
17/09/2006	SPIENNES	7032	3:36	6:09		Interruption HT		MT		
18/09/2006	Bouffioulx	6200	11:03	11:55			Tiers	MT		6
18/09/2006	Bouffioulx	6200	12:57	13:16	Externe			MT		13
18/09/2006	Châtelet	6200	11:03	11:55			Tiers	MT		6
18/09/2006	Châtelet	6200	12:57	13:16	Externe			MT		13
18/09/2006	Couillet	6010	11:03	11:55			Tiers	MT		6
18/09/2006	Montignies-su	6061	11:03	11:55			Tiers	MT		6
19/09/2006	Charleroi	6000	20:46	22:51		Défaut isolation		MT		11
19/09/2006	Châtelet	6200	22:36	0:32		Défaut isolation		MT		9
19/09/2006	Chatelineau	6200	22:36	0:32		Défaut isolation		MT		9
19/09/2006	FAMILLEUR	7181	10:35	12:00		Interruption HT		MT		
19/09/2006	HOUDENG-A	7110	10:35	12:00		Interruption HT		MT		
19/09/2006	LA LOUVIER	7100	10:35	12:00		Interruption HT		MT		
19/09/2006	Marcinelle	6001	20:46	22:51		Défaut isolation		MT		11
21/09/2006	Gouy-lez-Piét	6181	12:02	13:12			Tiers	MT		38
21/09/2006	HAINES-ST-PA	7100	0:16	1:10		Défaut cable		MT		
21/09/2006	HAINES-ST-PI	7100	0:16	1:10		Défaut cable		MT		

21/09/2006	LA HESTRE	7170	0:16	1:10		Défaut cable		MT		
21/09/2006	MORLANWE	7140	0:16	1:10		Défaut cable		MT		
21/09/2006	Pont-à-Celles	6230	12:02	13:12			Tiers	MT		38
23/09/2006	OBOURG	7034	9:27	15:53		Défaut cable		BT		
24/09/2006	Velaines	7760	5h11	13h15		x		MT		
25/09/2006	BAISIEUX	7381	9:25	11:09			Terrassement	BT		
25/09/2006	Courcelles	6180	8:00	9:08		Fusible		BT	1	
25/09/2006	QUIEVRAIN	7380	9:25	11:09			Terrassement	BT		
25/09/2006	SAINT-GHISL	7330	12:08	14:18			Arrachement	BT		
26/09/2006	Gozée	6534	7:30	8:20		Défaut isolation		MT		20
26/09/2006	Montigny-le-T	6110	7:30	8:20		Défaut isolation		MT		20
26/09/2006	Silly	7830	10h05	11h20		x		MT		
26/09/2006	Thuin	6530	7:30	8:20		Défaut isolation		MT		20
27/09/2006	Chatelineau	6200	4:15	6:00			Tiers	MT		35
27/09/2006	Farciennes	6240	4:15	6:00			Tiers	MT		35
27/09/2006	Gilly	6060	4:15	6:00			Tiers	MT		35
27/09/2006	Gosselies	6041	21:45	22:46		Défaut isolation		MT		24
27/09/2006	Pironchamps	6240	4:15	6:00			Tiers	MT		35
27/09/2006	Pont-de-Loup	6250	4:15	6:00			Tiers	MT		35
27/09/2006	Thiméon	6230	21:45	22:46		Défaut isolation		MT		24
27/09/2006	Viesville	6230	21:45	22:46		Défaut isolation		MT		24
1/08/2006	Frasnes	7911	6h25	10h15		x		MT		
1/08/2006	Marcq	7850	14h43	17h32		x		MT		
1/08/2006	Seneffe	7180	11:06	12:19			terrassement	MT		
1/08/2006	Tournai	7500	15h02	15h10		x		MT		
2/08/2006	Farciennes	6240	14:59	15:36		Défaut isolation		MT		8
2/08/2006	Herchies	7050	7h45	9h45		x		MT		
2/08/2006	Luttre	6238	4:58	5:41		Défaut isolation		MT		8
2/08/2006	Péronnes lez A	7640	9h05	10h20		x		MT		
2/08/2006	Pont-à-Celles	6230	4:58	5:41		Défaut isolation		MT		8
3/08/2006	Bouffioulx	6200	17:43	18:12			Tiers	MT		6
3/08/2006	Châtelet	6200	17:43	18:12			Tiers	MT		6
3/08/2006	Chatelineau	6200	17:43	18:12			Tiers	MT		6
3/08/2006	Couillet	6010	17:43	18:12			Tiers	MT		6
3/08/2006	Familleureux	7181	11:07	12:15		défaut isolation		MT		
3/08/2006	Feluy	7181	11:07	12:15		défaut isolation		MT		
3/08/2006	Lessines	7860	12h00	13h12		x		MT		
3/08/2006	Montignies-sur	6061	17:43	18:12			Tiers	MT		6
3/08/2006	Oeudeghien	7911	20h05	23h15		x		Tiers	MT	
3/08/2006	Seneffe	7180	11:07	12:15		défaut isolation		MT		
4/08/2006	Monceau-sur-S	6031	20:03	20:43		Défaut isolation		MT		13
5/08/2006	Couillet	6010	6:03	7:27		Défaut isolation		MT		5

5/08/2006	Peissant	7120	6:45	11:30	manque d'élagage		BT		
7/08/2006	Cuesmes	7033	15:35	17:01		accident	BT		
8/08/2006	Cuesmes	7033	9:15	9:55		défaut de câble	MT		
8/08/2006	Frameries	7080	9:15	9:55		défaut de câble	MT		
8/08/2006	Givry	7041	13:49	15:53		défaut matériel	MT		
8/08/2006	Gosselies	6041	13:36	14:10		Défaut isolation	MT	1	
8/08/2006	Soignies	7060	11:25	14:33		terrassment	BT		
10/08/2006	Mont-Ste-Aldé	7141	8:26	12:30		accident	BT		
11/08/2006	Gibecq	7823	14h50	18h00	x		MT		
11/08/2006	Lahamaide	7890	13h20	15h40	x		MT		
11/08/2006	Oeudeghien	7911	18h06	22h49		x	MT		
11/08/2006	Thoricourt	7830	14h00	15h57	x		MT		
11/08/2006	Thoricourt	7830	19h04	23h00	x		MT		
12/08/2006	Bois d'Haine	7170	20:57	0:00		déclenchement HT	MT		
12/08/2006	Fayt-Lez-Man	7170	20:57	0:00		déclenchement HT	MT		
12/08/2006	La Louvière	7100	20:57	0:00		déclenchement HT	MT		
12/08/2006	Strépy	7110	10:22	13:03		défaut matériel	BT		
12/08/2006	Thulin	7350	6:47	11:47		défaut de câble	BT		
13/08/2006	Farciennes	6240	18:56	19:29		Défaut isolation	MT	8	
13/08/2006	Heppignies	6220	17:29	18:20		Tiers	MT	14	
13/08/2006	Velaines	7760	15h23	19h03	x		MT		
14/08/2006	Froyennes	7503	0h55	1h49		x	MT		
14/08/2006	Thoricourt	7830	9h55	12h00	x		MT		
15/08/2006	Monceau-sur-S	6031	6:47	7:59		Tiers	MT	6	
16/08/2006	Baisieux	7380	17:38	19:51		terrassment	BT		
16/08/2006	Chatelineau	6200	20:58	21:52		Défaut isolation	MT	10	
17/08/2006	Buzet	6230	11:00	12:48		Tiers	BT	6	
17/08/2006	Marcinelle	6001	11:25	13:42	Externe		MT	8	
18/08/2006	Bray	7130	12:48	14:07		défaut de câble	MT		
18/08/2006	Charleroi	6000	11:45	13:17		Tiers	BT	1	
18/08/2006	Estinnes-Au-V	7120	12:48	14:07		défaut de câble	MT		
18/08/2006	Fontaine-L'Ev	6140	6:08	7:00		défaut de câble	MT		
18/08/2006	Gouy-lez-Piét	6181	10:30	13:51		Tiers	BT	4	
18/08/2006	Havré	7021	12:48	14:07		défaut de câble	MT		
18/08/2006	Hensies	7350	17:09	17:50		terrassment	MT		
18/08/2006	Le Roeulx	7070	12:57	13:54		défaut de câble	MT		
18/08/2006	Mons	7000	12:48	14:07		défaut de câble	MT		
18/08/2006	Mons	7000	14:38	15:19		défaut matériel	MT		
18/08/2006	Quiévrain	7380	17:09	17:50		terrassment	MT		
18/08/2006	Spiennes	7032	12:48	14:07		défaut de câble	MT		
18/08/2006	St-Symphorien	7030	12:48	14:07		défaut de câble	MT		
18/08/2006	Tournai	7500	15h10	16h40		x	MT		

18/08/2006	Villers-St-Ghis	7030	12:48	14:07		défaut de câble	MT		
20/08/2006	Quaregnon	7390	5:15	6:22		défaut de câble	MT		
20/08/2006	Wasmuel	7390	5:15	6:22		défaut de câble	MT		
21/08/2006	Deux - acren	7864	16h14	18h02		x	MT		
21/08/2006	Frameries	7080	16:24	17:28		défaut de câble	MT		
21/08/2006	La Bouverie	7080	16:24	17:28		défaut de câble	MT		
21/08/2006	Presles	6250	14:48	15:40	Externe		MT	18	
22/08/2006	Chapelle-Lez-	7160	22:05	23:18		interruption HT	MT		
22/08/2006	Deux - acren	7864	18h54	23h45		x	MT		
22/08/2006	frameries	7080	20:12	21:30		défaut isolation	MT		
22/08/2006	Godarville	7160	22:05	23:18		interruption HT	MT		
22/08/2006	Gouy-lez-Piét	6181	22:02	23:17		Défaut isolation	MT	25	
23/08/2006	Courcelles	6180	3:35	4:22		Défaut isolation	MT	22	
23/08/2006	Haine-St-Paul	7100	16:10	17:11		défaut isolation	MT		
23/08/2006	Haine-St-Pierr	7100	16:10	17:11		défaut isolation	MT		
23/08/2006	Lodelinsart	6042	4:39	5:31		Défaut isolation	MT	23	
23/08/2006	Monceau-sur-S	6031	3:35	4:22		Défaut isolation	MT	22	
23/08/2006	Roux	6044	3:35	4:22		Défaut isolation	MT	22	
23/08/2006	Souvret	6182	3:35	4:22		Défaut isolation	MT	22	
23/08/2006	Tournai	7500	16h20	17h38		x	MT		
24/08/2006	Fleurus	6220	14:42	16:20			Tiers	MT	20
24/08/2006	Monceau-sur-S	6031	22:46	0:22			Tiers	MT	14
24/08/2006	Mont-sur-Mar	6030	22:46	0:22			Tiers	MT	14
24/08/2006	Roux	6044	22:46	0:22			Tiers	MT	14
24/08/2006	Saint-Amand	6221	14:42	16:20			Tiers	MT	20
24/08/2006	Silly	7830	9h23	11h00	x		MT		
25/08/2006	Carnières	7141	10:23	16:27	élagage		BT		
25/08/2006	Havré	7021	13:23	14:39		défaut matériel	BT		
25/08/2006	Monceau-sur-S	6031	3:46	4:46		Défaut isolation	MT	6	
25/08/2006	Templeuve	7520	8h03	9h18		x	MT		
25/08/2006	Thumaide	7971	17h05	18h04		x	MT		
26/08/2006	Havré	7021	14:19	15:32		fusibles	BT		
28/08/2006	Anderlues	6150	18:22	1:57		interruption HT	MT		
28/08/2006	Binche	7130	18:22	1:57		interruption HT	MT		
28/08/2006	Buvrinnnes	7120	18:22	1:57		interruption HT	MT		
28/08/2006	Estinnes-Au-N	7120	18:22	1:57		interruption HT	MT		
28/08/2006	Merbes-Ste-M	6567	18:22	1:57		interruption HT	MT		
28/08/2006	Mont-Ste-Gen	6540	18:22	1:57		interruption HT	MT		
29/08/2006	BINCHE	7134	7:48	11:37		défaut cable	MT		
29/08/2006	Cambron St vi	7870	15h29	21h16		x	MT		
29/08/2006	Frasnes	7911	14h11	20h51	x		MT		
29/08/2006	JEMAPPES	7012	12:27	13:30		défaut cable	BT		

29/08/2006	Roucourt	7601	7h40	7h42		x		MT		
29/08/2006	SENEFFE	7181	16:45	19:37		défaut iso		BT		
1/07/2006	Monceau-sur-S	6031	11:50	12:53		Défaut isolation		MT		25
2/07/2006	Mevergnies	7942	13h30	14h02		Réseau/ défauts		MT		
2/07/2006	Mévergnies	7942	13h30	16h25	x			MT		
2/07/2006	Obigies, Mont-Saint- Aubert, Mourcourt, Velaines	7743, 7542, 7	07h30	08h05		Réseau/ défauts		MT		
2/07/2006	Velaines	7760	7h30	8h05		Oiseaux		MT		
3/07/2006	Carnières	7141	18:07	19:57		défaut ligne aérienne		MT		
3/07/2006	Mont-Ste-Alde	7141	18:07	19:57		défaut ligne aérienne		MT		
3/07/2006	Morlanwelz	7140	18:07	19:57		défaut ligne aérienne		MT		
3/07/2006	Roselies	6250	2:44	3:44		Défaut matériel		MT		3
3/07/2006	St-Vaast	7100	15:00	19:56		défaut ligne aérienne		MT		
4/07/2006	Boussu	7300	21:59	23:48		défaut câble		MT		
4/07/2006	Dour	7370	16:47	18:40		défaut câble		MT		
4/07/2006	Dour	7370	21:59	23:48		défaut câble		MT		
4/07/2006	La Louvière	7100	9:13	13:26		défaut câble		BT		
4/07/2006	Quiévrain	7380	16:47	18:40		défaut câble		MT		
5/07/2006	Ham-sur-Heur	6120	6:54	7:03	Externe			MT		18
5/07/2006	Paturages	7340	0:33	3:22		fusibles		BT		
5/07/2006	Quaregnon	7390	13:41	15:16			accident	BT		
6/07/2006	Obigies, Mont-Saint- Aubert, Mourcourt, Velaines	7743, 7542, 7543, 7760	08h20	08h40		Réseau/ défauts		MT		
6/07/2006	Soignies	7060	20:00	21:15		défaut câble		MT		
6/07/2006	Velaines	7760	8h20	8h40		Oiseaux		MT		
7/07/2006	Ath	7800	6h15	6h55		x		MT		
7/07/2006	Bassilly, Ghisl	7830, 7822	05h40	06h03		Réseau/ défauts		MT		
7/07/2006	Givry	7041	20:12	23:31		fusibles		BT		
7/07/2006	Montignies-sur	6061	13:48	14:17		Défaut isolation		MT		6
7/07/2006	Paturages	7340	8:58	14:34		défaut câble		BT		
7/07/2006	Rebaix	7804	06h15	06h55		Réseau/ défauts		MT		
7/07/2006	Saint-Ghislain	7330	16:10	20:00			incendie	BT		
7/07/2006	Silly	7830	5h40	7h02		x		MT		
8/07/2006	Vellereille-Lez	7120	0:12	1:30			incendie	BT		
9/07/2006	Deux-Acren	7864	16h58	18h00		Réseau/ défauts		MT		

9/07/2006	Ghoy	7863	16h58	18h00		Oiseaux		MT		
9/07/2006	Roux	6044	13:56	15:24		Défaut isolation		MT		19
10/07/2006	Anderlues	6150	7:50	8:44		mauvais contact		BT		
11/07/2006	Montigny-le-T	6110	18:34	19:22		Défaut isolation		MT		7
12/07/2006	Marchienne-a	6030	1:59	3:04		Défaut isolation		MT		6
14/07/2006	Ath	7800	19h00	21h05			Tiers	MT		
14/07/2006	Fontaine-L'Ev	6140	13:39	14:15		défaut de câble		MT		
15/07/2006	Bersillies-l'Abt	6560	12:00	13:44			Tiers	MT		25
15/07/2006	Hantes-Wihéri	6560	12:00	13:44			Tiers	MT		25
15/07/2006	Labuissière	6567	12:00	13:44			Tiers	MT		25
15/07/2006	Solre-sur-Samb	6560	12:00	13:44			Tiers	MT		25
16/07/2006	Ghlin	7011	21:31	22:42		court-circuit		BT		
16/07/2006	Pt-Roelux-Lez	7181	22:15	3:00		défaut matériel		MT		
18/07/2006	Buvrines	7133	21:10	22:00		défaut matériel		BT		
18/07/2006	Mons	7000	13:04	13:57		défaut de câble		MT		
18/07/2006	Pâturages	7340	20:42	23:59		défaut de câble		BT		
18/07/2006	St-Ghislain	7330	5:43	10:39		défaut de câble		BT		
19/07/2006	Aiseau	6250	21:01	23:39			Tiers	MT		1
19/07/2006	Chapelle à oie	7903	23h20	0h15	x			MT		
19/07/2006	Kain	7540	2h20	3h12		x		MT		
19/07/2006	Mont-sur-Mar	6032	22:20	0:50			Tiers	MT		1
19/07/2006	Quiévrain	7380	17:04	18:30		interruption HT		MT		
19/07/2006	Roux	6044	23:39	1:34			Tiers	MT		1
21/07/2006	Couillet	6010	11:14	12:24		Défaut isolation		MT		8
21/07/2006	Marcinelle	6001	11:14	12:24		Défaut isolation		MT		8
22/07/2006	Angre	7387	5:54	8:01		interruption HT		MT		
22/07/2006	Cambron St vi	7870	21h00	21h54		x				
22/07/2006	Ghlin	7011	20:55	1:38		défaut de câble		BT		
22/07/2006	Mesvin	7022	7:02	8:26		interruption HT		MT		
22/07/2006	Mévergnies	7942	21h00	21h44	x			MT		
22/07/2006	Quévy-Gd	7040	10:15	11:57		court-circuit		MT		
22/07/2006	Quévy-Gd	7040	7:42	10:04		court-circuit		MT		
22/07/2006	Spiennes	7032	7:02	8:26		interruption HT		MT		
23/07/2006	St-Ghislain	7330	9:40	10:45	orage			BT		
24/07/2006	Herchies	7050	22h30	3h25		x		MT		
24/07/2006	Velaines	7760	10h42	11h12		x		MT		
25/07/2006	Aiseau	6250	2:58	5:09		Défaut isolation		MT		13
25/07/2006	Haine-St-Paul	7100	10:26	12:30		défaut matériel		BT		
26/07/2006	Courcelles	6180	9:02	10:09		Défaut isolation		MT		30
26/07/2006	Trazegnies	6183	9:02	10:09		Défaut isolation		MT		30
26/07/2006	Trazegnies	6183	7:51	9:32		Fusible		BT		1
27/07/2006	Jumet	6040	23:26	0:54		Défaut isolation		MT		25

27/07/2006	Marchienne-a	6030	15:30	16:19		Défaut isolation	MT		21
27/07/2006	Monceau-sur-S	6031	15:30	16:19		Défaut isolation	MT		21
27/07/2006	Roux	6044	15:30	16:19		Défaut isolation	MT		21
28/07/2006	Leernes	6142	16:11	19:50	orage		MT		
28/07/2006	Lodelinsart	6042	2:04	3:08	Externe		MT		23
29/07/2006	Péruwelz	7600	7h29	8h33		Oiseaux	MT		
31/07/2006	Fleurus	6220	7:30	13:51		Défaut isolation	MT		14
31/07/2006	Ghlin	7011	6:00	7:30		défaut matériel	BT		
31/07/2006	Leuze	7900	2h07	4h30		Oiseaux	MT		
31/07/2006	Meslin l'Evêqu	7822	20h03	20h06		x	MT		
31/07/2006	Wanfercée-Ba	6224	7:30	13:51		Défaut isolation	MT		14
1/06/2006	Familleureux	7181	9:03	11:40		défaut de câble	MT		
1/06/2006	Feluy	7181	9:03	11:40		défaut de câble	MT		
1/06/2006	Houdeg-Goegn	7110	9:03	11:40		défaut de câble	MT		
1/06/2006	La Louvière	7100	9:03	11:40		défaut de câble	MT		
1/06/2006	Manage	7170	9:03	11:40		défaut de câble	MT		
2/06/2006	Aiseau	6250	8:12	9:33			Tiers	MT	8
2/06/2006	Marcinelle	6001	15:35	16:23	Externe			MT	15
2/06/2006	Roselies	6250	8:12	9:33			Tiers	MT	8
3/06/2006	Mons	7000	16:11	19:23		défaut de câble	BT		
3/06/2006	Tournai	7500	20h30	23h00		x		MT	
4/06/2006	Soignies	7060	8:48	10:45		défaut matériel	MT		
5/06/2006	Ath	7800	0h00	0h57		x		MT	
7/06/2006	Farciennes	6240	16:06	16:35		Défaut isolation	MT		4
8/06/2006	Haine-St-Paul	7100	8:49	9:52		défaut de câble	MT		
8/06/2006	Haine-St-Paul	7100	10:09	12:06		défaut de câble	MT		
8/06/2006	Haine-St-Pierr	7100	8:49	9:52		défaut de câble	MT		
8/06/2006	Haine-St-Pierr	7100	10:09	12:06		défaut de câble	MT		
8/06/2006	Havré	7021	9:47	11:03			terrassement	BT	
8/06/2006	La Louvière	7100	8:49	9:52		défaut de câble	MT		
8/06/2006	La Louvière	7100	10:09	12:06		défaut de câble	MT		
8/06/2006	Marchienne-a	6030	0:53	3:45		Défaut isolation	MT		18
8/06/2006	Monceau-sur-S	6031	0:53	3:45		Défaut isolation	MT		18
8/06/2006	Roux	6044	0:53	3:45		Défaut isolation	MT		18
8/06/2006	Ville-Sur-Hain	7070	9:47	11:03			terrassement	BT	
9/06/2006	Charleroi	6000	14:08	16:18		Défaut isolation	MT		14
10/06/2006	Landelies	6111	23:06	0:42		Défaut isolation	MT		19
10/06/2006	Mons	7000	8:35	10:55		défaut de câble	MT		
10/06/2006	Montigny-le-T	6110	23:06	0:42		Défaut isolation	MT		19
10/06/2006	Péronnes	7134	23:48	0:46		interruption HT	MT		
10/06/2006	Strépy	7110	23:48	0:46		interruption HT	MT		
10/06/2006	St-Vaast	7100	23:48	0:46		interruption HT	MT		

10/06/2006	Trivières	7100	23:48	0:46		interruption HT	MT		
11/06/2006	Manuy-St-Jean	7020	14:37	15:42		interruption HT	MT		
11/06/2006	Mons	7000	18:36	19:09		interruption HT	MT		
11/06/2006	Mons	7000	14:37	15:42		interruption HT	MT		
11/06/2006	Nimy	7020	18:36	19:09		interruption HT	MT		
11/06/2006	Obourg	7034	14:37	15:42		interruption HT	MT		
11/06/2006	Shape	7010	14:37	15:42		interruption HT	MT		
12/06/2006	Bouffioulx	6200	22:47	23:31		Défaut isolation	MT		6
12/06/2006	Charleroi	6000	6:07	7:21		Défaut isolation	MT		14
12/06/2006	Dampremy	6020	6:07	7:21		Défaut isolation	MT		14
12/06/2006	Marchienne-a	6030	6:07	7:21		Défaut isolation	MT		14
13/06/2006	Arquennes	7181	21:01	23:27		défaut câble	MT		
13/06/2006	Fontaine-L'Ev	6140	23:03	2:17		court-circuit	MT		
13/06/2006	Haine-St-Pierr	7100	2:47	5:46		défaut câble	MT		
13/06/2006	Le Roeulx	7070	21:13	23:35		défaut câble	MT		
13/06/2006	Morlanwelz	7140	2:47	5:46		défaut câble	MT		
13/06/2006	Naast	7062	21:13	23:35		défaut câble	MT		
13/06/2006	Seneffe	7180	21:01	23:27		défaut câble	MT		
13/06/2006	Sirault	7332	23:35	4:10		défaut fusible	BT		
13/06/2006	Sirault	7332	5:43	7:04		défaut fusible	BT		
13/06/2006	Soignies	7060	21:13	23:35		défaut câble	MT		
13/06/2006	Ville-Sur-Hain	7070	21:13	23:35		défaut câble	MT		
14/06/2006	Dampremy	6020	14:51	15:30		Défaut isolation	MT		5
14/06/2006	Epinois	7134	13:24	14:59			Terrassement	MT	
14/06/2006	Feluy	7181	12:43	16:08		interruption Ht	MT		
14/06/2006	Manage	7170	12:43	16:08		interruption Ht	MT		
14/06/2006	Maurage	7110	15:41	18:44		défaut fusible	BT		
14/06/2006	Ollignies	7866	18h29	19h06		x	MT		
14/06/2006	Ressaix	7134	13:24	14:59			Terrassement	MT	
14/06/2006	Seneffe	7180	17:05	17:59		interruption Ht	MT		
14/06/2006	Seneffe	7180	12:43	16:08		interruption Ht	MT		
14/06/2006	Sirault	7332	6:38	9:06		défaut câble	BT		
14/06/2006	Sirault	7332	12:05	14:36		défaut câble	BT		
15/06/2006	Chée-ND-Lou	7063	9:41	13:45		défaut matériel	BT		
15/06/2006	Velaines	7760	17h25	19h46		x	MT		
16/06/2006	Erbisoeul	7050	21h35	23h59	x		MT		
16/06/2006	Herchies	7050	11h19	12h26			Tiers	MT	
17/06/2006	Mons	7000	19:39	2:02		défaut câble	BT		
19/06/2006	Cuesmes	7033	10:02	10:32		interruption Ht	MT		
19/06/2006	Frameries	7080	10:02	10:32		interruption Ht	MT		
19/06/2006	Hyon	7022	14:30	15:26			Terrassement	MT	
19/06/2006	Mons	7000	14:30	15:26			Terrassement	MT	

19/06/2006	Pâturages	7340	11:08	11:50		interruption Ht	MT		
19/06/2006	Quaregnon	7390	11:08	11:50		interruption Ht	MT		
20/06/2006	Enghien	7850	11h15	12h08		x	MT		
21/06/2006	Croix-Lez-Rou	7120	5:35	6:17		défaut de câble	MT		
21/06/2006	Dampremy	6020	12:59	13:17		Défaut isolation	MT		4
21/06/2006	Estinnes-Au-M	7120	5:35	6:17		défaut de câble	MT		
21/06/2006	Landelies	6111	13:38	14:17		Défaut isolation	MT		19
21/06/2006	Montigny-le-T	6110	13:38	14:17		Défaut isolation	MT		19
21/06/2006	Tournai	7500	13h45	14h17		x	MT		
23/06/2006	Hyon	7022	13:38	14:30		défaut de câble	MT		
23/06/2006	Jumet	6044	10:15	11:37	Externe		MT		20
23/06/2006	Mons	7000	12:17	14:08		défaut de câble	BT		
23/06/2006	Mons	7000	13:38	14:30		défaut de câble	MT		
23/06/2006	Oeudeghien	7911	21h30	1h03		x	MT		
23/06/2006	Roux	6044	10:15	11:37	Externe		MT		20
24/06/2006	Blaton	7321	23h19	0h43		x	MT		
25/06/2006	Audregnies	7382	21:20	0:57		défaut de câble	MT		
25/06/2006	Autreppe	7387	21:20	0:57		défaut de câble	MT		
25/06/2006	Montignies-Su	7387	21:20	0:57		défaut de câble	MT		
25/06/2006	Onnezies	7387	21:20	0:57		défaut de câble	MT		
25/06/2006	Roisin	7387	21:20	0:57		défaut de câble	MT		
25/06/2006	Velaines	7760	4h46	6h18		x	MT		
25/06/2006	Wiheries	7370	21:20	0:57		défaut de câble	MT		
25/06/2006	Wodecq	7890	12h40	15h25	x		MT		
26/06/2006	Flobecq	7880	23h36	0h45		x	MT		
27/06/2006	Bernissart	7320	8h02	13h58			Tiers	MT	
27/06/2006	Châtelineau	6200	14:38	15:20		Défaut isolation	MT		10
27/06/2006	Lens	7870	7h02	9h23		x	MT		
27/06/2006	Lens	7870	17h45	18h55		x	MT		
27/06/2006	Marchienne-a	6030	20:36	22:10		Défaut isolation	MT		6
27/06/2006	Soingies	7060	20:09	23:08		transfo	MT		
28/06/2006	Blaregnies	7040	14:28	16:31	animaux			MT	
28/06/2006	Bois D'Haine	7170	11:46	13:05		fusibles HT		BT	
28/06/2006	Gouy-lez-Piét	6181	1:26	3:41	Externe			MT	
28/06/2006	Mons	7000	11:28	12:21		défaut câble		MT	
28/06/2006	Quévy-Le-Pt	7040	14:28	16:31	animaux			MT	
29/06/2006	Masnuy St jean	7050	1h58	8h00		x		MT	
30/06/2006	Asquillies	7041	22:00	22:45	oiseaux			MT	
30/06/2006	Cuesmes	7033	16:56	18:32		défaut câble		MT	
30/06/2006	Frameries	7080	16:56	18:32		défaut câble		MT	
30/06/2006	Havay	7041	22:00	22:45	oiseaux			MT	
30/06/2006	Hyon	7022	22:29	23:21		défaut ligne aérienne		MT	

30/06/2006	Mons	7000	22:29	23:21		défaut ligne aérienne	MT		
30/06/2006	Quévy-Le-Pt	7040	22:00	22:45	oiseaux		MT		
2/05/2006	Ham-sur-Heur	6120	6:49	7:41		Défaut isolation	MT		13
2/05/2006	La Hestre	7170	10:16	11:33		défaut fusible	BT		
2/05/2006	Lessines	7860	9h35	10h50		x	cab. Client MT		
2/05/2006	Nalennes	6120	6:49	7:41		Défaut isolation	MT		13
2/05/2006	Tournai	7500	14h31	15h14		x	MT		
3/05/2006	Cuesmes	7033	0:39	2:12		défaut isolation	MT		
3/05/2006	Jemappes	7012	0:39	2:12		défaut isolation	MT		
3/05/2006	Mons	7000	0:39	2:12		défaut isolation	MT		
3/05/2006	Nalennes	6120	7:00	7:50			Tiers	MT	12
3/05/2006	Soignies	7060	16:43	18:29		défaut fusible	BT		
3/05/2006	Soignies	7060	10:45	11:50		Défaut câble	MT		
3/05/2006	Ville-Sur-Hain	7070	18:32	22:34		défaut isolation	MT		
4/05/2006	Tournai	7500	23h18	23h36		x	MT		
5/05/2006	Bruyelle	7641	14h14	14h20		x	MT		
5/05/2006	Cour-sur-Heur	6120	10:21	12:25			Tiers	MT	18
5/05/2006	Farciennes	6240	0:49	2:09		Défaut isolation	MT		3
5/05/2006	Fontaine-L'Ev	6140	11:57	14:30			arrachement	BT	
5/05/2006	Gilly	6060	17:26	18:49		Défaut isolation	MT		54
5/05/2006	Hollain	7620	14h14	14h20		x	MT		
5/05/2006	Jumet	6040	17:26	18:49		Défaut isolation	MT		54
5/05/2006	La Hestre	7170	19:10	20:40	conditions externes		BT		
5/05/2006	Pironchamps	6240	0:49	2:09		Défaut isolation	MT		3
5/05/2006	Ransart	6043	17:26	18:49		Défaut isolation	MT		54
5/05/2006	Thuillies	6536	10:21	12:25			Tiers	MT	18
5/05/2006	Tournai	7500	14h14	14h22		x	MT		
6/05/2006	Chatelineau	6200	10:40	11:26		Défaut isolation	MT		12
6/05/2006	Gilly	6060	10:40	11:26		Défaut isolation	MT		12
7/05/2006	Boussu	7300	21:38	3:00		défaut isolation	MT		
7/05/2006	Flénu	7012	21:38	3:00		défaut isolation	MT		
7/05/2006	Ghlin	7011	21:38	3:00		défaut isolation	MT		
7/05/2006	Hornu	7301	21:38	3:00		défaut isolation	MT		
7/05/2006	Jemappes	7012	21:38	3:00		défaut isolation	MT		
7/05/2006	Quaregnon	7390	21:38	3:00		défaut isolation	MT		
9/05/2006	Fleurus	6220	9:55	10:40		Défaut isolation	MT		4
9/05/2006	Thuin	6530	10:49	15:45	Externe		MT		4
10/05/2006	Marcinelle	6001	18:51	19:53		Défaut isolation	MT		17
10/05/2006	Mons	7000	10:36	13:13		Transfo	MT		
10/05/2006	Mons	7000	9:36	11:51	Conditions externes		BT		
10/05/2006	Mont-sur-Mar	6032	18:51	19:53		Défaut isolation	MT		17
10/05/2006	Thuin	6530	14:35	17:20	Externe		MT		4

11/05/2006	Arquennes	7181	19:00	21:49		défaut ligne aérienne	MT		
11/05/2006	Cuesmes	7033	12:57	13:52			Vandalisme	MT	
11/05/2006	Frameries	7080	12:57	13:52			Vandalisme	MT	
11/05/2006	Mont St Auber	7542	17h45	19h02		x		MT	
11/05/2006	Nivelles	1400	19:00	21:49		défaut ligne aérienne		MT	
11/05/2006	Thuin	6530	15:55	16:40		Défaut isolation		MT	4
12/05/2006	Gosselies	6041	9:00	9:50			Tiers	BT	1
12/05/2006	Thuin	6530	19:05	19:58		Défaut isolation		MT	4
13/05/2006	Bouffioulx	6200	10:14	11:01		Défaut isolation		MT	13
13/05/2006	Châtelet	6200	10:14	11:01		Défaut isolation		MT	13
13/05/2006	Couillet	6010	15:35	18:01		Défaut isolation		MT	34
13/05/2006	Ghlin	7011	14:29	15:36		Interruption		MT	
13/05/2006	Jemappes	7012	14:29	15:36		Interruption		MT	
13/05/2006	Marcinelle	6001	15:35	18:01		Défaut isolation		MT	34
14/05/2006	Chatelineau	6200	5:48	7:42		Défaut isolation		MT	35
14/05/2006	Farciennes	6240	5:48	7:42		Défaut isolation		MT	35
14/05/2006	Feluy	7181	6:09	11:06			Feu	BT	
14/05/2006	Gilly	6060	5:48	7:42		Défaut isolation		MT	35
14/05/2006	Haine-St-Pierr	7100	15:04	16:40		Défaut câble		MT	
14/05/2006	Mons	7000	1:27	2:38		défaut de câble		MT	
14/05/2006	Pironchamps	6240	5:48	7:42		Défaut isolation		MT	35
14/05/2006	Pont-de-Loup	6250	5:48	7:42		Défaut isolation		MT	35
14/05/2006	Seneffe	7180	6:09	11:06			Feu	BT	
15/05/2006	Bersillies-l'Abt	6560	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Bienne-lez-Ha	6543	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Biercée	6533	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Charleroi	6000	7:26	8:35		Défaut isolation		MT	14
15/05/2006	Donstiennes	6536	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Erquelinnes	6560	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Familleureux	7180	13:38	14:40			Terrassement	MT	
15/05/2006	Feluy	7181	13:38	14:40			Terrassement	MT	
15/05/2006	Fontaine-Valn	6567	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Gozée	6534	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Grand-Reng	6560	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Hantes-Wihéri	6560	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	La Louvière	7100	13:38	14:40			Terrassement	MT	
15/05/2006	Labuissière	6567	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Leers-et-Foste	6530	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Lobbès	6540	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Manage	7170	13:38	14:40			Terrassement	MT	
15/05/2006	Merbes-le-Châ	6567	12:42	13:20			Tiers	MT	371
15/05/2006	Merbes-Sainte	6567	12:42	13:20			Tiers	MT	371

15/05/2006	Montignies-Sa	6560	12:42	13:20			Tiers	MT		371
15/05/2006	Montignies-sur	6061	7:26	8:35			Défaut isolation	MT		14
15/05/2006	Mont-Sainte-C	6540	12:42	13:20			Tiers	MT		371
15/05/2006	Ragnies	6532	12:42	13:20			Tiers	MT		371
15/05/2006	Sars-la-Buissie	6542	12:42	13:20			Tiers	MT		371
15/05/2006	Seneffe	7180	13:38	14:40			Terrassement	MT		
15/05/2006	Solre-sur-Samb	6560	12:42	13:20			Tiers	MT		371
15/05/2006	Thuillies	6536	12:42	13:20			Tiers	MT		371
15/05/2006	Thuin	6530	12:42	13:20			Tiers	MT		371
16/05/2006	Fleurus	6220	9:55	11:35			Défaut isolation	MT		4
16/05/2006	Monceau-sur-S	6031	10:03	11:05			Tiers	MT		6
16/05/2006	Tournai	7500	9h52	10h31			x	HT		
17/05/2006	Chatelineau	6200	9:50	10:16			Défaut isolation	MT		1
18/05/2006	Kain	7540	9h20	10h30			x	HT		
19/05/2006	Charleroi	6000	8:40	10:25			Défaut isolation	MT		14
19/05/2006	Châtelet	6200	14:57	15:45			Défaut isolation	MT		6
19/05/2006	Pâturages	7340	23:53	0:39			court-circuit	MT		
19/05/2006	Quaregnon	7390	23:53	0:39			court-circuit	MT		
19/05/2006	Tournai	7500	0h40	2h02			x	HT		
20/05/2006	Anderlues	6150	16:05	21:20	tempête			BT		
20/05/2006	Epinois	7134	16:54	20:15			défaut de câble	MT		
20/05/2006	Feluy	7181	0:03	11:30	tempête			MT		
20/05/2006	Hellebecq	7830	13h46	16h03			x	HT		
20/05/2006	Houdeng-Goeg	7110	6:32	10:45			défaut de câble	MT		
20/05/2006	Jurbise	7050	10h15	15h00			x	HT		
20/05/2006	Naast	7062	17:33	20:14	tempête			BT		
20/05/2006	Péronnes	7134	16:54	20:15			défaut de câble	MT		
20/05/2006	Pommeroeul	7322	11h48	13h03			x	HT		
20/05/2006	Quiévrain	7380	19:15	1:27	tempête			BT		
20/05/2006	seneffe	7180	0:03	11:30	tempête			MT		
21/05/2006	Blaton	7321	6h47	8h15			x	HT		
21/05/2006	Tournai	7500	22h21	22h53			x	HT		
22/05/2006	Bouffioulx	6200	10:18	13:16	Externe			MT		13
22/05/2006	Carnières	7141	11:00	15:56	tempête			MT		
22/05/2006	Châtelet	6200	10:18	13:16	Externe			MT		13
24/05/2006	Marcinelle	6001	11:15	12:42	Externe			MT		15
24/05/2006	Mons	7000	10:32	11:35			interruption Ht	MT		
25/05/2006	Cuesmes	7012	8:01	9:00			interruption Ht	MT		
25/05/2006	Hautrage	7334	15:12	16:46			court-circuit	BT		
25/05/2006	Jemappes	7012	8:01	9:00			interruption Ht	MT		
25/05/2006	Mons	7000	8:01	9:00			interruption Ht	MT		
25/05/2006	St-Ghislain	7330	15:12	16:46			court-circuit	BT		

26/05/2006	Couillet	6010	12:25	13:02		Défaut isolation	MT		12
26/05/2006	Genly	7040	21:57	1:00		mauvais contact	BT		
26/05/2006	Montignies-sur	6061	12:25	13:02		Défaut isolation	MT		12
27/05/2006	Ghlin	7011	1:42	4:40		court-circuit	BT		
28/05/2006	Cambron st Vi	7870	11h58	14h24	x		MT		
28/05/2006	Jumet	6040	9:40	10:45		Défaut isolation	MT		16
28/05/2006	Marchienne-a	6030	9:40	10:45		Défaut isolation	MT		16
28/05/2006	Roux	6044	9:40	10:45		Défaut isolation	MT		16
29/05/2006	Deux acren	7864	22h10	00h08		x	MT		
29/05/2006	Grandmetz	7900	13h30	17h30			x	MT	
29/05/2006	Jumet	6040	10:23	11:04		Fusible	BT	1	
29/05/2006	Jumet	6040	15:30	17:13		Fusible	BT	1	
29/05/2006	Péronnes lez a	7640	12h32	12h40		x	MT		
30/05/2006	Erquelinnes	6560	9:58	11:01	Externe		MT		17
1/04/2006	Baudour	7331	20:42	21:30		Défaut isolation	MT		
1/04/2006	Fayt-Lez-Man	7170	3:35	5:07		Défaut isolation	MT		
1/04/2006	Hornu	7301	11:58	13:14		Interruption Ht	MT		
1/04/2006	Kain	7540	16h35	17h25		x	MT		
1/04/2006	La Hestre	7170	3:35	5:07		Défaut isolation	MT		
1/04/2006	St-Ghislain	7330	19:50	21:17		Défaut isolation	MT		
1/04/2006	Wasmes	7340	11:58	13:14		Interruption Ht	MT		
2/04/2006	Châtelet	6200	12:53	14:06		Défaut isolation	MT		6
2/04/2006	Jemappes	7012	23:30	2:03		Défaut câble	BT		
3/04/2006	Horrues	7060	14:21	16:15		Défaut isolation	MT		
3/04/2006	Soignies	7060	14:21	16:15		Défaut isolation	MT		
4/04/2006	Charleroi	6000	16:04	18:19	Externe		MT		14
4/04/2006	Lodelinsart	6042	16:04	18:19	Externe		MT		14
4/04/2006	Stépy	7110	17:01	20:25			Terrassement	BT	
6/04/2006	Jumet	6040	16:10	16:53	Externe		MT		12
6/04/2006	Silly	7830	8h45	10h12		Tfo HT	MT		
9/04/2006	Kain	7540	4h15	5h15		x	MT		
9/04/2006	Strépy	7110	23:22	0:45		Défaut isolation	MT		
10/04/2006	Strépy	7110	2:08	4:40		Défaut isolation	MT		
11/04/2006	Gozée	6534	2:43	8:15		Défaut isolation	MT		18
11/04/2006	Thuin	6530	2:43	8:15		Défaut isolation	MT		18
12/04/2006	Baudour	7331	1:50	2:52		Défaut isolation	MT		
12/04/2006	Forchies-La-M	6141	17:32	19:00		coupure planifiée	MT		
13/04/2006	Marcinelle	6001	4:00	9:18		Défaut isolation	MT		11
15/04/2006	Bouffioux	6200	23:24	0:53		Défaut isolation	MT		5
15/04/2006	Châtelet	6200	23:24	0:53		Défaut isolation	MT		5
15/04/2006	Couillet	6010	23:24	0:53		Défaut isolation	MT		5
15/04/2006	Fontaine-L'Ev	6140	3:59	5:00		Défaut isolation	MT		

15/04/2006	Leernes	6142	3:59	5:00		Défaut isolation	MT		
15/04/2006	Leernes	6142	7:50	10:29		Interruption HT	MT		
15/04/2006	Montignies-sur	6061	23:24	0:53		Défaut isolation	MT		5
16/04/2006	Binche	7130	14:24	18:26		Défaut matériel	MT		
16/04/2006	Gouy-lez-Piét	6181	13:14	15:45		Conduite Réseau	MT		16
16/04/2006	Waudrez	7131	14:24	18:26		Défaut matériel	MT		
17/04/2006	Gilly	6060	17:01	17:25		Défaut isolation	MT		4
17/04/2006	Montignies-sur	6061	17:01	17:25		Défaut isolation	MT		4
17/04/2006	Roselies	6250	23:02	23:38		Défaut isolation	MT		4
19/04/2006	Chatelineau	6200	16:53	17:32		Défaut isolation	MT		25
19/04/2006	Marcinelle	6001	4:40	5:58		Défaut isolation	MT		9
19/04/2006	Montignies-sur	6061	16:53	17:32		Défaut isolation	MT		25
20/04/2006	Tournai	7500	8h30	9h45			x	MT	
20/04/2006	Tournai	7500	16h40	17h30			x	MT	
21/04/2006	Jemappes	7012	12:36	13:11		court-circuit		BT	
21/04/2006	Mons	7000	6:46	9:05		défaut matériel		BT	
24/04/2006	Chée-ND-Lou	7063	18:30	5:50		défaut de câble		MT	
24/04/2006	Couillet	6010	7:20	8:21		Défaut isolation	MT		21
24/04/2006	Courcelles	6180	7:33	8:33		Défaut isolation	MT		23
24/04/2006	Hautrage	7334	16:07	22:08		défaut isolation	MT		
24/04/2006	Marcinelle	6001	7:20	8:21		Défaut isolation	MT		21
24/04/2006	Monceau-sur-S	6031	7:33	8:33		Défaut isolation	MT		23
24/04/2006	Mons	7000	14:28	16:36		défaut de câble		BT	
24/04/2006	Mons	7000	17:08	2:25		défaut isolation	MT		
24/04/2006	Montignies lez	7870	18h29	20h30		x			
24/04/2006	Mont-sur-Mar	6032	7:33	8:33		Défaut isolation	MT		23
24/04/2006	Neufvilles	7063	18:30	5:50		défaut de câble		MT	
24/04/2006	Roux	6044	7:33	8:33		Défaut isolation	MT		23
24/04/2006	Souvret	6182	7:33	8:33		Défaut isolation	MT		23
24/04/2006	Tertre	7333	16:07	22:08		défaut isolation	MT		
24/04/2006	Thoricourt	7830	20h23	20h27		x			
25/04/2006	Chée-ND-Lou	7063	6:25	13:14	conditions externes			MT	
25/04/2006	Mons	7000	7:45	13:58		court-circuit		BT	
25/04/2006	Péronnes	7134	23:30	0:42		interruption HT		MT	
25/04/2006	Strépy-Bracqu	7110	23:30	0:42		interruption HT		MT	
25/04/2006	St-Vaast	7100	9:38	11:21			animaux	MT	
25/04/2006	Trivières	7100	23:30	0:42		interruption HT		MT	
26/04/2006	Frasnes	7911	0h20	2h42		x		MT	
26/04/2006	Thoricourt	7830	21h06	22h47		x		MT	
26/04/2006	Tournai	7500	10h55	14h14		x		MT	
27/04/2006	Casteau	7061	21:10	22:50		interruption HT		MT	
27/04/2006	Chée-ND-Lou	7063	21:10	22:50		interruption HT		MT	

27/04/2006	Horrues	7060	21:10	22:50		interruption HT	MT		
27/04/2006	Mignault	7070	14:37	15:26		défaut matériel	MT		
27/04/2006	Soignies	7060	18:45	21:02		défaut de câble	BT		
27/04/2006	Soignies	7060	21:10	22:50		interruption HT	MT		
27/04/2006	Soignies	7060	16:42	18:27		défaut matériel	MT		
27/04/2006	Tournai	7500	18h23	18h48		x	MT		
27/04/2006	Tournai	7500	11h42	12h28		x	MT		
28/04/2006	Carnières	7141	12:31	13:40		défaut de câble	MT		
28/04/2006	Fauroeux	7120	8:53	12:00		défaut de câble	MT		
28/04/2006	Jemappes	7012	9:04	9:28		défaut de câble	BT		
28/04/2006	Mont-Ste-Alde	7141	12:31	13:40		défaut de câble	MT		
28/04/2006	Morlanwelz	7140	23:10	8:23		défaut de câble	BT		
28/04/2006	Quaregnon	7390	16:00	19:50		défaut de câble	MT		
28/04/2006	Soignies	7060	17:10	22:00			terrassment	BT	
28/04/2006	Soignies	7060	9:48	14:57			terrassment	BT	
28/04/2006	Vellereille-Lez	7120	8:53	12:00		défaut de câble	MT		
28/04/2006	Wasmuel	7390	16:00	19:50		défaut de câble	MT		
29/04/2006	Jemappes	7012	10:40	13:15		défaut de câble	BT		
29/04/2006	Sirault	7332	22:11	0:15		défaut matériel	MT		
29/04/2006	Villerot	7334	22:11	0:15		défaut matériel	MT		
30/04/2006	Marcinelle	6001	2:05	3:21		Défaut isolation	MT		15