

**COUPURES NON PLANIFIEES**

Date	Localité	Code postal	Période		Causes			Réseau		
			De ... (hh:mm)	A ... (hh:mm)	Intempéries/ externes	Réseau/ défauts	Tiers	BT*/MT		
31/12/2007	FORCHIES	6141	18:33	19:43		Défaut fusible		BT		
31/12/2007	HDG-GOEG	7110	8:07	19:44		Défaut fusible		BT		
30/12/2007	Bonsecours	7603	11h28	14h40		x		BT		
30/12/2007	Tournai	7500	14h45	15h40		x		BT		
29/12/2007	Blicquy	7903	15h27	17h02		x		MT		
29/12/2007	Chapelleà oie	7903	15h27	17h02		x		MT		
29/12/2007	Moulbaix	7812	15h27	17h02		x		MT		
29/12/2007	Ormeignies	7802	15h27	17h02		x		MT		
29/12/2007	SAINT-VAA	7100	17:23	18:06		Défaut fusible		BT		
29/12/2007	TRIVIERES	7100	17:23	18:06		Défaut fusible		BT		
28/12/2007	Ath	7800	15h40	17h15		x		BT		
28/12/2007	Bassilly	7830	18h53	01h02		x		MT		
28/12/2007	GIVRY	7041	23:29	0:27		Défaut fusible		BT		
27/12/2007	BINCHE	7130	18:33	19:39		Interruption réseau		MT		
27/12/2007	BINCHE	7130	17:24	18:27		Interruption réseau		MT		
27/12/2007	Bouffioulx	6200	21:00	21:54		Défaut isolation		MT	13	
27/12/2007	BRAY	7130	17:24	18:27		Interruption réseau		MT		
27/12/2007	Châtelet	6200	21:00	21:54		Défaut isolation		MT	13	
27/12/2007	ESTINNES-	7120	17:24	18:27		Interruption réseau		MT		
27/12/2007	Flobecq	7880	11h11	15h36		x		MT		
27/12/2007	HDG-GOEG	7110	18:02	20:29	Incendie			BT		
27/12/2007	PERONNES	7134	17:24	18:27				MT		
27/12/2007	WAUDREZ	7131	17:24	18:27		Interruption réseau		MT		
26/12/2007	Chatelineau	6200	10:05	10:35		Défaut isolation		MT	10	
26/12/2007	JEMAPPES	7012	20:14	21:04		Défaut fusible		BT		
25/12/2007	Charleroi	6000	21:50	23:35		Défaut isolation		MT	16	
25/12/2007	Fleurus	6220	17:15	22:40			Tiers	MT	3	

25/12/2007	Fleurus	6220	17:15	18:32		Défaut isolation		MT	37
25/12/2007	Heppignies	6220	17:15	18:32		Défaut isolation		MT	37
25/12/2007	Lambusart	6220	17:15	19:05			Tiers	MT	30
25/12/2007	Lambusart	6220	17:15	18:32		Défaut isolation		MT	37
25/12/2007	MONTROE	7350	1:05	2:50		Défaut câble		MT	
25/12/2007	Wanfercée-B	6224	17:15	19:05			Tiers	MT	30
25/12/2007	Wanfercée-B	6224	17:15	18:32		Défaut isolation		MT	37
24/12/2007	GIVRY	7041	23:44	1:25		Défaut fusible		MT	
24/12/2007	Gozée	6534	11:43	16:00		Défaut isolation		MT	1
24/12/2007	H-ST-PAUL	7100	19:04	19:58		Défaut fusible		BT	
23/12/2007	ANDERLUE	6150	12:37	13:45		Défaut fusible		MT	
23/12/2007	HAININ	7350	15:13	16:13		Interruption réseau		BT	
23/12/2007	MAURAGE	7110	11:25	14:15		Défaut fusible		BT	
23/12/2007	MONS	7000	18:52	20:17		Défaut fusible		MT	
22/12/2007	Espelchin	7502	15h00	18h42		x		MT	
22/12/2007	Lamain	7522	15h00	18h42		x		MT	
22/12/2007	Templeuve	7520	15h00	18h42		x		MT	
21/12/2007	BINCHE	7130	7:59	9:39		Défaut fusible		BT	
21/12/2007	QUAREGN	7390	0:01	0:50		Court-circuit		BT	
20/12/2007	ARQUENNI	7181	20:37	22:11		Défaut câble		BT	
20/12/2007	AUTREPPE	7387				Défaut câble		MT	
20/12/2007	Buissenal	7911	12h45	15h18		x		MT	
20/12/2007	FLENU	7012	0:50	3:13		Défaut tresse		BT	
20/12/2007	FLENU	7012	19:49	20:27		Défaut fusible		BT	
20/12/2007	MONTIGNI	7387				Défaut câble		MT	
20/12/2007	Oeudeghien	7911	12h45	15h18		x		MT	
20/12/2007	ROISIN	7387				Défaut câble		MT	
20/12/2007	WIHERIES	7370				Défaut câble		MT	
19/12/2007	ANDERLUE	6150	20:37	21:47		Défaut fusible		BT	
19/12/2007	FAYT-LEZ-	7170	9:59	11:25	Incendie			BT	

19/12/2007	FLENU	7012	14:55	15:41		Défaut comptage		BT	
19/12/2007	GHLIN	7011	15:40	17:00		Défaut cable		MT	
19/12/2007	Marchienne-	6030	11:39	13:50			Tiers	MT	21
19/12/2007	Monceau-sur	6031	11:39	13:50			Tiers	MT	21
19/12/2007	NIMY	7020	15:40	17:00		Défaut cable		MT	
19/12/2007	QUAREGN	7390	23:49	0:32		Défaut fusible		BT	
19/12/2007	Roux	6044	11:39	13:50			Tiers	MT	21
19/12/2007	SOIGNIES	7060	4:14	15:14		Défaut cable		BT	
18/12/2007	Buzet	6230	5:27	10:15		Défaut isolation		MT	6
18/12/2007	FONTAINE	6140	18:43	20:15		Défaut fusible		BT	
18/12/2007	HORNU	7301	20:06	21:30		Défaut fusible		BT	
18/12/2007	MAURAGE	7110	19:34	21:00		Défaut fusible		BT	
17/12/2007	Fontaine	6140	11:21	11:50		Défaut fusible		BT	
17/12/2007	Havré	7021	19:54	21:02		Défaut fusible		BT	
17/12/2007	Horrues	7060	22:59	0:09		Défaut fusible		BT	
17/12/2007	Marcq	7850	1h00	2h00		x		BT	
17/12/2007	Marcq	7850	5h00	16h00		x		BT	
17/12/2007	Mévergnies l	7942	20h00	21h15		x		BT	
17/12/2007	Paturages	7340	20:21	21:12		Défaut fusible		BT	
17/12/2007	Tournai	7500	15h30	17h00			Tiers	BT	
16/12/2007	Binche	7130	4:19	7:22		Mauvais contact		BT	
16/12/2007	Bray	7130	13:05	14:15		Mauvais contact		BT	
16/12/2007	Courcelles	6180	13:11	16:16		Défaut isolation		MT	25
16/12/2007	Forchies	6141	13:26	15:15		Défaut cable		MT	
16/12/2007	Gilly	6060	12:24	13:31		Défaut isolation		MT	8
16/12/2007	Marcq	7850	11h30	14h30		x		BT	
16/12/2007	Souvret	6182	13:11	16:16		Défaut isolation		MT	25
16/12/2007	Stambruges	7973	17h30	22h30			Tiers	BT	
16/12/2007	Trazegnies	6183	13:11	16:16		Défaut isolation		MT	25

15/12/2007	Monceau-sur	6031	21:06	0:30:00 (le 16/12)		Défaut isolation		MT	6
15/12/2007	Tournai	7500	14h19	15h17		x		MT	
14/12/2007	Carnières	7141	18:02	19:15		Mauvais contact		BT	
14/12/2007	Châtelet	6200	14:35	15:22		Défaut isolation		MT	6
14/12/2007	Le Roeulx	7070	13:18	13:37	Terrassement			MT	
14/12/2007	Ville/Haine	7070	13:18	13:37	Terrassement			MT	
13/12/2007	Mons	7000	9:46	12:00		Défaut en cabine		MT	
13/12/2007	Paturages	7340	22:52	23:38		Mauvais contact		BT	
12/12/2007	Charleroi	6000	11:51	12:17		Défaut isolation		MT	6
12/12/2007	Dampremy	6020	11:51	12:17		Défaut isolation		MT	6
12/12/2007	Le Roeulx	7070	11:48	12:56	Terrassement			MT	
12/12/2007	Thieu	7070	11:48	12:56	Terrassement			MT	
12/12/2007	Ville/Haine	7070	11:48	12:56	Terrassement			MT	
11/12/2007	Mons	7000	14:30	14:46		Défaut cable		BT	
8/12/2007	Gilly	6060	8:36	10:22		Défaut isolation		MT	20
8/12/2007	Lodelinsart	6042	8:36	10:22		Défaut isolation		MT	20
7/12/2007	Marchienne-	6030	6:33	10:50		Défaut isolation		MT	2
7/12/2007	Thuin	6530	7:35	8:42			Tiers	MT	10
5/12/2007	Charleroi	6000	19:28	23:00		Défaut isolation		MT	12
5/12/2007	Gosselies	6041	22:23	07:00 (le 06/12)			Tiers	MT	1
5/12/2007	Mons	7000	13:13	14:00		Défaut fusible		BT	
4/12/2007	Trazegnies	6183	16:33	19:40		Défaut isolation		MT	6
3/12/2007	Chapelle-lez-	7160	18:17	19:30		Défaut fusible		BT	
3/12/2007	Marcq	7850	21h46	22h40		x		BT	
3/12/2007	Tournai	7500	16h12	16h57		x		MT	

3/12/2007	Tournai	7500	15h18	16h14		x		HT		
3/12/2007	Tournai	7500	15h24	16h47		x		HT		
2/12/2007	Anderlues	6150	18:54	22:30			Vent	BT		
2/12/2007	Cuesmes	7033	18:26	22:22			Vent	BT		
2/12/2007	Deux-acren	7864	14h57	15h03		x		MT		
2/12/2007	Flobecq	7880	14h56	14h58		x		MT		
2/12/2007	Flobecq	7880	14h57	15h03		x		MT		
2/12/2007	Flobecq	7880	15h40	16h57	x			MT		
2/12/2007	Ghoy	7863	14h56	14h58		x		MT		
2/12/2007	Ghoy	7863	14h57	15h03		x		MT		
2/12/2007	Hornu	7301	18:12	19:25			Vent	BT		
2/12/2007	Howardries	7624	13h45	14h30	x			MT (EDF)		
2/12/2007	Hyon	7022	18:26	22:22			Vent	BT		
2/12/2007	Hyon	7022	15:43	17:46			Défaut fusible	BT		
2/12/2007	Jurbise	7050	12h10	14h0	x			MT		
2/12/2007	Lessines	7860	14h56	14h58		x		MT		
2/12/2007	Ogy	7862	14h56	14h58		x		MT		
2/12/2007	Paturages	7340	22:50	23:59			Défaut fusible	BT		
2/12/2007	Sriault	7332	14:00	21:58			Vent	BT		
2/12/2007	St-Ghislain	7330	15:37	16:40			Incendie	BT		
2/12/2007	Thieusies	7061	16:04	18:16			Vent	BT		
2/12/2007	Wodecq	7890	14h56	14h58		x		MT		
1/12/2007	Chapelle-lez-	7160	19:31	20:23			Défaut fusible	BT		
30/11/2007	Carnières	7141	13:11	13:56			Animal	MT		
30/11/2007	Herquegies	7911	23h51	1h12		x		MT		
30/11/2007	Thieulain	7901	23h51	1h12		x		MT		
29/11/2007	Barry	7534	1h01	2h15		x		MT		
29/11/2007	Bagnies	7604	1h01	2h15		x		MT		
29/11/2007	Braffe	7604	1h01	2h15		x		MT		
29/11/2007	Bury	7602	1h01	2h15		x		MT		
29/11/2007	Pipaix	7904	1h01	2h15		x		MT		
29/11/2007	Roucourt	7601	1h01	1h50		x		MT		
29/11/2007	Wasmes aud.	7604	1h01	2h15		x		MT		
28/11/2007	Beloeil	7970	4h25	6h07		x		MT		
28/11/2007	Courcelles	6180	12:58	13:25			Tiers	MT		

28/11/2007	Dampremy	6020	5:34	7:12		Défaut isolation		MT	3
28/11/2007	Ellignies st A	7972	4h25	6h07		x		MT	
28/11/2007	Grosage	7950	4h25	4h42		x		MT	
28/11/2007	Horrues	7060	16:48	18:55		Défaut cable		BT	
28/11/2007	Ladeuze	7950	4h25	4h42		x		MT	
28/11/2007	Monceau-sur	6031	19:30	20:14		Défaut isolation		MT	37
28/11/2007	Quevaucamp	7972	4h25	5h55		x		MT	
28/11/2007	Ramegnies	7971	4h25	6h07		x		MT	
28/11/2007	Roux	6044	19:30	20:14		Défaut isolation		MT	37
28/11/2007	Souvret	6182	19:30	20:14		Défaut isolation		MT	37
28/11/2007	Thumaide	7971	4h25	6h07		x		MT	
28/11/2007	Wadelincourt	7971	4h25	6h07		x		MT	
27/11/2007	Familleureux	7181	17:43	18:56		Défaut cable		MT	
27/11/2007	Kain	7540	23h03	23h48		x		MT	
27/11/2007	Manage	7170	17:43	18:56		Défaut cable		MT	
27/11/2007	Tournai	7500	23h03	23h48		x		MT	
26/11/2007	Bois-d'Haine	7170	19:55	1:36		Défaut cable		MT	
26/11/2007	Chapelle	7160	19:55	1:36		Défaut cable		MT	
26/11/2007	Estinnes-au-r	7120	18:52	20:30			Incendie	BT	
26/11/2007	Godarville	7160	19:55	1:36		Défaut cable		MT	
26/11/2007	Haine-St-Pie	7100	19:55	1:36		Défaut cable		MT	
26/11/2007	Haulchin	7120	18:52	20:30			Incendie	BT	
26/11/2007	Marcinelle	6001	16:45	17:32		Défaut isolation		MT	2
26/11/2007	Morlanwelz	7140	20:13	1:35		Défaut cable		MT	
26/11/2007	Onnezies	7387	14:07	16:18		Défaut transfo		BT	
25/11/2007	Haine-St-Pau	7100	16:51	19:15		Interrupt° HT		MT	
25/11/2007	Haine-St-Pie	7100	16:51	19:15		Interrupt° HT		MT	
25/11/2007	La Bouverie	7080	20:51	22:10		Interrupt° HT		MT	
25/11/2007	La Hestre	7170	16:51	19:15		Interrupt° HT		MT	
25/11/2007	La Louvière	7100	16:51	19:15		Interrupt° HT		MT	

25/11/2007	Montignies-s	6061	23:04	23:39		Défaut isolation		MT	24
25/11/2007	Morlanwelz	7140	16:51	19:15		Interrupt° HT		MT	
24/11/2007	Beloeil	7971	15h23	16h12			Tiers	MT	
24/11/2007	Charleroi	6000	6:28	8:13		Défaut isolation		MT	14
24/11/2007	Dampremy	6020	6:28	8:13		Défaut isolation		MT	14
24/11/2007	Marchienne-s	6030	6:28	8:13		Défaut isolation		MT	14
23/11/2007	Callenelle	7050	12h35	18h30			Tiers	BT	
23/11/2007	Haine-St-Pau	7100	21:55	0:43		Défaut câble		MT	
23/11/2007	La Louvière	7100	21:55	0:43		Défaut câble		MT	
21/11/2007	Bouffioulx	6200	13:20	14:17		Défaut matériel		BT	2
21/11/2007	Frameries	7080	14:26	15:39		Défaut câble		BT	
21/11/2007	Ghislenghien	7822	16h54	17h00		x		MT	
21/11/2007	hellebecq	7830	16h54	17h00		x		MT	
21/11/2007	Isières	7822	16h54	17h30		x		MT	
21/11/2007	Ollignies	7866	16h54	17h41		x		MT	
21/11/2007	Petit-Enghier	7850	9h30	23h30		x		BT	
21/11/2007	Silly	7830	16h54	17h00		x		MT	
20/11/2007	Eugies	7080	11:50	12:36		Arrachement		MT	
20/11/2007	Paturages	7340	11:50	12:36		Arrachement		MT	
19/11/2007	La Louvière	7100	10:27	11:12		Défaut fusible		BT	
18/11/2007	Ham-sur-He	6120	10:18	11:52			Tiers	MT	24
18/11/2007	Jamioulx	6120	10:18	11:52			Tiers	MT	24
18/11/2007	Luttre	6238	15:54	16:47		Défaut isolation		MT	8
18/11/2007	Marbaix-la-T	6120	10:18	11:52			Tiers	MT	24
18/11/2007	Pont-à-Celles	6230	15:54	16:47		Défaut isolation		MT	8
18/11/2007	Strépy	7110	10:05	11:26		Défaut fusible		BT	
17/11/2007	Binche	7130	8:50	11:34		Défaut signal TCC		MT	
17/11/2007	Buvrines	7133	8:50	11:34		Défaut signal TCC		MT	

17/11/2007	Couillet	6010	19:05	20:18		Défaut isolation		MT		5
17/11/2007	Epinois	7134	8:50	11:34		Défaut signal TCC		MT		
17/11/2007	Esplechin	7502	10h11	11h28		x		MT		
17/11/2007	Marcinelle	6001	19:05	20:18		Défaut isolation		MT		5
17/11/2007	Vellereille-le-	7120	8:50	11:34		Défaut signal TCC		MT		
16/11/2007	Luttre	6238	10:21	11:25		Défaut isolation		MT		14
16/11/2007	Pont-à-Celles	6230	10:21	11:25		Défaut isolation		MT		14
16/11/2007	Thieusies	7061	6:47	12:13		Défaut cable		BT		
15/11/2007	Haine-St-Pau	7100	11:58	15:58		Défaut cable		BT		
15/11/2007	Marcq	7850	14h20	15h50			x	BT		
15/11/2007	Warchin	7548	10h01	10h34			x	MT		
14/11/2007	Jemappes	7012	22:06	23:35		Défaut cable		MT		
14/11/2007	Nalines	6120	13:41	15:10		Défaut isolation		MT		29
14/11/2007	Thumaide	7971	9h54	10h24		x		MT		
13/11/2007	Estinnes-au-	7120	17:53	19:20		Défaut fusible		BT		
13/11/2007	La Bouverie	7080	22:06	23:35		Défaut cable		MT		
12/11/2007	Paturages	7340	22:06	23:35		Défaut cable		MT		
12/11/2007	Péruwelz	7600	19h00	20h15		x		BT		
11/11/2007	Ath	7800	12h26	13h30		x		BT		
11/11/2007	Buissenal	7911	22h37	23h25		x		MT		
11/11/2007	Frasnes	7911	22h37	23h25		x		MT		
11/11/2007	Hacquegnies	7911	22h37	23h25		x		MT		
11/11/2007	Houtaing	7812	22h37	23h25		x		MT		
11/11/2007	Moustier	7911	22h37	23h25		x		MT		
11/11/2007	Silly	7830	22h50	1h30		x		MT		
10/11/2007	Thuillies	6536	9:15	13:20		Défaut isolation		MT		1
9/11/2007	Feluy	7181	9:05	10:12		Défaut transfo		BT		
9/11/2007	Havannes	7531	10h21	11h00			Tiers	MT		
9/11/2007	Melles	7540	10h21	11h37			Tiers	MT		

9/11/2007	Pipaix	7904	10h00	14h30		x		MT		
9/11/2007	Rumillie	7540	10h21	11h09			Tiers	MT		
9/11/2007	Tournai	7500	10h21	10h37			Tiers	MT		
9/11/2007	Warchin	7548	10h21	11h00			Tiers	MT		
8/11/2007	Dampremy	6020	11:31	13:25		Défaut isolation		MT	12	
8/11/2007	Jumet	6040	11:31	13:25		Défaut isolation		MT		12
8/11/2007	Lodelinsart	6042	11:31	13:25		Défaut isolation		MT		12
7/11/2007	Feluy	7181	15:08	17:45		Défaut transfo		BT		
6/11/2007	Charleroi	6000	8:39	9:38		Défaut isolation		MT		7
6/11/2007	Courcelles	6180	9:30	10:54			Tiers	MT		40
6/11/2007	Courcelles	6180	9:30	9:45			Tiers	MT		26
6/11/2007	Gouy-lez-Pié	6181	9:30	9:45			Tiers	MT		26
6/11/2007	La Hestre	7170	20:03	21:55		Mauvais contact		BT		
6/11/2007	Trazegnies	6183	9:30	9:45			Tiers	MT		26
5/11/2007	CHEE-ND-L	7063	14:40	15:50		Défaut de cable		MT		
5/11/2007	Erbaut	7050	14h32	15h40			x	MT		
5/11/2007	Erbisooul	7050	14h32	15h40			x	MT		
5/11/2007	Ham-sur-He	6120	12:58	14:00	Externe			MT		13
5/11/2007	Herchies	7050	14h32	15h40			x	MT		
5/11/2007	Lens	7870	14h32	15h40			x	MT		
5/11/2007	Montignies le	7870	14h32	15h46			x	MT		
5/11/2007	Nalines	6120	15:35	18:27		Défaut matériel		BT	4	
5/11/2007	NEUFVILLI	7063	14:40	15:50		Défaut de cable		MT		
5/11/2007	SOIGNIES	7060	14:40	15:50		Défaut de cable		MT		
5/11/2007	Solre-sur-Sar	6560	13:00	14:53		Défaut matériel		BT	1	
4/11/2007	ANDERLUE	6150	10:26	12:30		Défaut de cable		MT		
4/11/2007	Chatelineau	6200	10:03	11:00	Externe			MT		16
4/11/2007	Gilly	6060	10:03	11:00	Externe			MT		16
4/11/2007	Montignies-s	6061	10:03	11:00	Externe			MT		16

4/11/2007	PIETON	7160	10:26	12:30		Défaut de cable	MT	
3/11/2007	BLAUGIES	7370	2:33	4:25		Défaut de cable	MT	
3/11/2007	DOUR	7370	2:33	4:25		Défaut de cable	MT	
3/11/2007	HOUDENG-	7110	13:23	16:07		Court-circuit	BT	
3/11/2007	PATURAGE	7340	2:33	4:25		Défaut de cable	MT	
2/11/2007	Charleroi	6000	4:50	6:15		Défaut isolation	MT	16
2/11/2007	Fleurus	6220	15:46	17:00		Court circuit	MT	8
1/11/2007	Havannes	7531	20H13	20h48		x	MT	
1/11/2007	Melles	7540	20H13	20h48		x	MT	
1/11/2007	Ogy	7862	9h00	11h00			Oiseaux	MT
1/11/2007	Rumillies	7540	20H13	20h48		x	MT	
1/11/2007	Tournai	7500	20H13	20h40		x	MT	
1/11/2007	Warchin	7548	20H13	20h48		x	MT	
31/10/2007	Blandain	7522	10h38	11h49			Tiers	MT
31/10/2007	BOUSSU	7300	12:26	14:20		Défaut de cable	MT	
31/10/2007	DOUR	7370	12:26	14:20		Défaut de cable	MT	
31/10/2007	Esplechin	7502	10h38	11h23			Tiers	MT
31/10/2007	Hertain	7522	10h38	11h23			Tiers	MT
31/10/2007	Lamain	7522	10h38	11h23			Tiers	MT
31/10/2007	Tournai	7500	15h21	16h43			Tiers	MT
30/10/2007	Ham-sur-He	6120	16:10	16:48			Tiers	MT
30/10/2007	Jamioulx	6120	16:10	16:48			Tiers	MT
30/10/2007	Marbaix-la-T	6120	16:10	16:48			Tiers	MT
30/10/2007	NEUFVILLI	7063	18:33	20:10		Défaut de cable	MT	
30/10/2007	Thiméon	6230	13:21	15:35			Tiers	MT
30/10/2007	Velaines	7760	11h03	13h08			Tiers	MT
30/10/2007	Viesville	6230	13:21	15:35			Tiers	MT
29/10/2007	Marcinelle	6001	22:51	0:00		Défaut isolation	MT	37
29/10/2007	Tournai	7500	4h10	4h47		x	MT	
29/10/2007	Vaulx	7536	4h10	4h47		x	MT	
28/10/2007	Chatelineau	6200	13:22	14:15		Défaut isolation	MT	27

28/10/2007	Farciennes	6240	13:22	14:15		Défaut isolation		MT	27
28/10/2007	HAINÉ-ST-J	7100	1:41	2:26		Défaut de cable		MT	
28/10/2007	SAINT-VAA	7100	1:41	2:26		Défaut de cable		MT	
27/10/2007	Gilly	6060	23:39	0:27		Défaut isolation		MT	22
27/10/2007	Lodelinsart	6042	23:39	0:27		Défaut isolation		MT	22
27/10/2007	Montignies-s	6061	23:39	0:27		Défaut isolation		MT	22
25/10/2007	DOUR	7370	18:50	20:35		Court-circuit		BT	
25/10/2007	FLENU	7012	8:28	10:03		Défaut cabine		MT	
25/10/2007	JEMAPPES	7012	8:28	10:03		Défaut cabine		MT	
25/10/2007	LA BOUVE	7080	8:28	10:03		Défaut cabine		MT	
25/10/2007	MONS	7000	19:02	0:51		Défaut de cable		BT	
25/10/2007	Papignies	7861	11h15	12h00		x		BT	
25/10/2007	PATURAGE	7340	8:28	10:03		Défaut cabine		MT	
25/10/2007	QUAREGN	7390	8:28	10:03		Défaut cabine		MT	
22/10/2007	QUIEVRAI	7380	8:49	9:16			Terrassemen	MT	
21/10/2007	Barry	7534	4h25	6h03		x		MT	
21/10/2007	Pipaix	7904	4h25	6h56		x		MT	
21/10/2007	Willaupuis	7904	4h25	7h56		x		MT	
20/10/2007	MONS	7000	9:15	10:53		Défaut fusible		BT	
18/10/2007	Chatelineau	6200	17:01	17:45		Défaut isolation		MT	1
18/10/2007	HAININ	7350	12:17	12:58		Défaut fusible		BT	
18/10/2007	Pont-à-Celles	6230	18:01	20:03		Défaut isolation		MT	8
18/10/2007	Viesvilles	6230	18:01	20:03		Défaut isolation		MT	8
17/10/2007	FRAMERIE	7080	15:24	15:55		Défaut cable		MT	
17/10/2007	LA BOUVE	7080	15:24	15:55		Défaut cable		MT	
17/10/2007	Mont-sur-Ma	6032	0:07	1:09		Défaut isolation		MT	13
13/10/2007	Mourcourt	7543	10h30	11h45			Tiers	BT	
12/10/2007	Ath	7800	2h40	4h50			Tiers	BT	
11/10/2007	NAAST	7062	12:50	17:27		Défaut cable		BT	
10/10/2007	Chatelineau	6200	20:35	21:15		Défaut isolation		MT	1
10/10/2007	ESTINNES	7120	17:55	19:35		Défaut fusible		BT	
9/10/2007	BOUSSU	7300	13:49	16:52		Défaut fusible		BT	

9/10/2007	GHLIN	7011	10:24	10:45		Défaut câble		MT		
8/10/2007	MONS	7000	1:52	5:20			Incendie	BT		
7/10/2007	Ath	7800	12h00	13h20		x		MT		
6/10/2007	STREPY	7110	13:34	14:35		Défaut fusible		BT		
5/10/2007	ARQUENNE	7181	11:39	14:38			Elagage	MT		
5/10/2007	Donstiennes	6536	20:46	21:58			Tiers	MT	15	
5/10/2007	PATURAGE	7340	5:58	7:14		Défaut fusible		BT		
5/10/2007	PETIT-ROE	7181	11:39	14:38			Elagage	MT		
5/10/2007	Thuillies	6536	20:46	21:58			Tiers	MT	15	
4/10/2007	CUESMES	7033	13:35	15:30	Arrachement			MT		
4/10/2007	HOUDENG-	7110	20:22	22:30		Défaut cabine		MT		
4/10/2007	MAURAGE	7110	20:22	22:30		Défaut cabine		MT		
4/10/2007	MONS	7000	13:35	15:30	Arrachement			MT		
4/10/2007	PERONNES	7134	20:22	22:30		Défaut cabine		MT		
4/10/2007	SAINT-VAA	7100	20:22	22:30		Défaut cabine		MT		
4/10/2007	STREPY	7110	20:22	22:30		Défaut cabine		MT		
4/10/2007	THIEU	7070	20:22	22:30		Défaut cabine		MT		
4/10/2007	TRIVIERES	7100	20:22	22:30		Défaut cabine		MT		
3/10/2007	Jumet	6040	20:34	0:39		Défaut		MT	16	
3/10/2007	MONS	7000	22:26	23:42		Défaut câble		MT		
1/10/2007	Molenbaix	7760	17h15	17h34		x		MT		
1/10/2007	Mont st Aub	7542	17h15	17h34		x		MT		
1/10/2007	Mourcourt	7543	17h15	17h34		x		MT		
1/10/2007	Velaines	7760	17h15	17h34		x		MT		
30/09/2007	CARNIERES	7141	4:57	8:27		Interruption HT		MT		
29/09/2007	Esplechin	7502	7h39	8h40			Tiers	MT		
28/09/2007	HOUDENG-	7110	8:28	8:42			Tiers	MT		
28/09/2007	MANAGE	7170	8:21	11:00		Défaut câble		MT		
28/09/2007	STREPY	7110	8:28	8:42			Tiers	MT		
28/09/2007	THIEU	7070	8:28	8:42			Tiers	MT		
27/09/2007	HENSIES	7350	3:47	5:03		Interruption HT		MT		
27/09/2007	QUIEVRAI	7380	3:47	5:03		Interruption HT		MT		
26/09/2007	NAAST	7062	1:55	3:46		Défaut câble		BT		
26/09/2007	QUAREGNO	7390	3:12	4:18		Défaut câble		MT		
25/09/2007	BOUSSU	7300	18:06	20:14		Interruption HT		MT		
25/09/2007	HAININ	7350	18:06	20:14		Interruption HT		MT		

25/09/2007	Lodelinsart	6042	20:08	20:48		Défaut isolation		MT	6
24/09/2007	Chatelineau	6200	13:10	13:41	Externe			MT	13
24/09/2007	CUESMES	7033	9:57	10:46		Interruption MT		MT	
24/09/2007	JEMAPPES	7012	9:57	10:46		Interruption MT		MT	
24/09/2007	MONS	7000	13:34	15:06		Défaut fusible		BT	
24/09/2007	MONS	7000	9:57	10:46		Interruption MT		MT	
24/09/2007	Ogy	7862	8h14	12h10		x		MT	
22/09/2007	Chatelineau	6200	1:56	2:43		Défaut isolation		MT	26
22/09/2007	Erbaut	7050	8h30	12h00		x		BT	
22/09/2007	Farciennes	6240	1:56	2:43		Défaut isolation		MT	26
22/09/2007	Fleurus	6220	1:56	2:43		Défaut isolation		MT	26
22/09/2007	FRAMERIE	7080	5:35	7:30		Interruption MT		MT	
22/09/2007	Gilly	6060	1:56	2:43		Défaut isolation		MT	26
22/09/2007	LA BOUVE	7080	5:35	7:30		Interruption MT		MT	
22/09/2007	Pont-de-Loup	6250	1:56	2:43		Défaut isolation		MT	26
21/09/2007	MONS	7000	9:12	10:30			Terrassement	BT	
21/09/2007	NAAST	7062	20:54	21:49		Défaut fusible		BT	
20/09/2007	HENSIES	7350	3:09	4:27	Condit° externes			MT	
20/09/2007	Marcinelle	6001	7:12	7:54		Défaut isolation		MT	2
20/09/2007	QUIEVRAIN	7380	3:09	4:27	Condit° externes			MT	
20/09/2007	Tournai	7500	8h41	9h55		x		BT	
19/09/2007	Erbisoeul	7050	20h47	05h00		x		BT	
19/09/2007	LA LOUVIE	7100	3:20	9:56			Incendie	BT	
19/09/2007	NAAST	7062	11:21	18:22		Défaut cable		BT	
18/09/2007	MONS	7000	11:06	13:00	Condit° externes			BT	
17/09/2007	Hacquegnies	7911	12h22	14h33		x		MT	
17/09/2007	LA LOUVIE	7100	14:00	15:55		Défaut cable		MT	

17/09/2007	Marchienne-	6030	17:40	18:35		Défaut isolation		MT	6
17/09/2007	Tournai	7500	8h28	15h14		x		BT	
16/09/2007	Antoing	7640	14h38	15h29		x		MT	
16/09/2007	Barry	7534	14h38	15h29		x		MT	
16/09/2007	Baugnies	7604	14h38	15h29		x		MT	
16/09/2007	HENSIES	7350	6:02	6:59		Défaut câble		MT	
16/09/2007	Vezon	7538	14h38	15h29		x		MT	
16/09/2007	Wasmes aud	7604	14h38	15h29		x		MT	
15/09/2007	ANDERLUE	6150	6:40	9:56		Court-circuit		MT	
15/09/2007	PIETON	7160	6:40	9:56		Court-circuit		MT	
14/09/2007	Antoing	7640	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Barry	7534	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Baugnies	7604	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Braffe	7604	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Brasmenil	7604	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Bury	7602	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Deux - acren	7864	13h15	14h03			Tiers	MT	
14/09/2007	Flobecq	7880	13h15	14h03			Tiers	MT	
14/09/2007	Fontenoy	7643	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Ghoy	7863	13h15	14h03			Tiers	MT	
14/09/2007	Pipaix	7904	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Roucourt	7601	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Vezon	7538	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Wasmes aud	7604	10h44	12h21		x		MT	
14/09/2007	Willaupuis	7904	10h44	12h21		x		MT	
13/09/2007	LE ROEULX	7070	17:04	18:55		Défaut câble		MT	
13/09/2007	VELLEREIL	7120	18:16	21:50		Défaut réalisat° travail		BT	
12/09/2007	GHLIN	7011	8:34	9:15			Terrassemen	MT	
12/09/2007	HOUDENG-	7110	0:41	2:56		Interruption	MT	MT	
12/09/2007	MAURAGE	7110	0:41	2:56		Interruption	MT	MT	
12/09/2007	PERONNES	7134	0:41	2:56		Interruption	MT	MT	
12/09/2007	STREPY	7110	0:41	2:56		Interruption	MT	MT	
12/09/2007	TRIVIERES	7100	0:41	2:56		Interruption	MT	MT	
12/09/2007	VILLE/HAI	7070	0:41	2:56		Interruption	MT	MT	
11/09/2007	FRAMERIE	7080	16:27	19:29		Court-circuit		MT	

11/09/2007	LA BOUVE	7080	16:27	19:29		Court-circuit		MT	
11/09/2007	Marcinelle	6001	19:49	20:17		Défaut isolation		MT	7
11/09/2007	PATURAGE	7340	13:41	14:41		Défaut cable		MT	
11/09/2007	QUAREGN	7390	13:41	14:41		Défaut cable		MT	
11/09/2007	WASMES	7340	13:41	14:41		Défaut cable		MT	
10/09/2007	Grand-Reng	6560	18:08	18:38			Tiers	MT	28
9/09/2007	BAUDOUR	7331	8:47	9:24		elagage		MT	
9/09/2007	SIRAULT	7332	8:47	9:24		elagage		MT	
9/09/2007	VILLEROT	7334	8:47	9:24		elagage		MT	
6/09/2007	Chatelineau	6200	17:03	18:38		Défaut isolation		MT	5
6/09/2007	Farciennes	6240	17:03	18:38		Défaut isolation		MT	5
6/09/2007	FONTAINE	6140	18:42	20:00		Défaut fusible		BT	
6/09/2007	PATURAGE	7340	18:45	19:51		Défaut cable		BT	
6/09/2007	Pironchamps	6240	17:03	18:38		Défaut isolation		MT	5
5/09/2007	CARNIERE	7141	5:50	6:54		Défaut cable		MT	
5/09/2007	MONS	7000	11:10	14:43		Condit° externes		BT	
5/09/2007	MORLANW	7140	5:50	6:54		Défaut cable		MT	
4/09/2007	Péruwelz	7600	18h19	119h14		x		MT	
4/09/2007	Wiers	7608	18h19	19h14		x		MT	
3/09/2007	Thoricourt		10h17	11h30		x		MT	
2/09/2007	VILLE/HAI	7070	17:53	21:00		Animaux		MT	
1/09/2007	HAININ	7350	7:21	13:30			Incendie	BT	
1/09/2007	THULIN	7350	7:21	13:30			Incendie	BT	
31/08/2007	LA LOUVIE	7100	8:51	10:36		Défaut fusible		BT	
31/08/2007	SAINT-VAA	7100	17:38	20:00		Défaut armoire		BT	
30/08/2007	MONS	7000	11:07	11:30			Terrassemen	MT	
29/08/2007	Erbisooul		12h02	16h32		x		MT	
29/08/2007	Jurbise		12h02	16h32		x		MT	
29/08/2007	Lens		12h02	16h32		x		MT	
29/08/2007	Masnuy St jean		12h02	16h32		x		MT	
29/08/2007	MONS	7000	8:41	9:25		Défaut fusible		BT	

28/08/2007	Chatelineau	6200	12:18	13:24		Défaut isolation		MT	17
28/08/2007	Farciennes	6240	12:18	13:24		Défaut isolation		MT	17
28/08/2007	WASMES	7340	15:31	16:15		Défaut cable		MT	
28/08/2007	WASMUEL	7390	15:31	16:15		Défaut cable		MT	
27/08/2007	Mainvault	7812	7h25	8h53	Oiseaux			MT	
27/08/2007	Tournai	7500	10h15	18h25		x		BT	
27/08/2007	Villers St An	7812	7h25	8h53	Oiseaux			MT	
26/08/2007	Chatelineau	6200	8:52	9:37		Défaut isolation		MT	3
26/08/2007	Fleurus	6220	6:00	6:42			Tiers	MT	1
26/08/2007	Gilly	6060	8:52	9:37		Défaut isolation		MT	3
26/08/2007	Lobbès	6540	21:43	22:56		Défaut isolation		MT	22
26/08/2007	Mont-Sainte-	6540	21:43	22:56		Défaut isolation		MT	22
26/08/2007	VILLE/HAIL	7070	12:24	16:00	Animal			MT	
25/08/2007	Charleroi	6000	18:12	18:32		Défaut isolation		MT	5
25/08/2007	Gilly	6060	18:12	18:32		Défaut isolation		MT	5
25/08/2007	Montignies-s	6061	18:12	18:32		Défaut isolation		MT	5
25/08/2007	SENEFFE	7180	20:00	1:00	Condit° externes			MT	
24/08/2007	Ath	7800	0h40	2h05		x		MT	
24/08/2007	Lanquesaint	7800	0h40	2h05		x		MT	
24/08/2007	Meslin l'Evêc	7822	0h40	2h05		x		MT	
23/08/2007	Enghien	7850	14h31	15h50		x		MT	
23/08/2007	FAYT-LEZ-	7170	11:20	15:53		Défaut cable		MT	
23/08/2007	Fleurus	6220	6:34	7:31			Tiers	MT	3
23/08/2007	GRATY	7830	11:20	15:53		Défaut cable		MT	
23/08/2007	HORRUES	7060	11:20	15:53		Défaut cable		MT	
23/08/2007	Marcq	7850	14h31	15h50		x		MT	
23/08/2007	Petit - Enhier	7850	14h31	15h50		x		MT	

23/08/2007	SOIGNIES	7060	19:30	20:32		Court-circuit		BT
23/08/2007	STEENKER	7090	11:20	15:53		Défaut cable		MT
21/08/2007	Ath	7800	15h02	15h47			Tiers	MT
21/08/2007	Bouvignies	7803	15h02	15h47			Tiers	MT
21/08/2007	Isière	7822	15h02	15h47			Tiers	MT
21/08/2007	Rebaix	7804	15h02	15h47			Tiers	MT
20/08/2007	Béclers	7532	12h26	18h30		x		BT
20/08/2007	Tournai	7500	9h05	10h50		x		BT
19/08/2007	Braffe	7604	20h00	22h22			Tiers	BT
18/08/2007	HORRUES	7060	16:49	18:13		Défaut de cable		BT
17/08/2007	SPIENNES	7032	14:39	18:16		Défaut de cable		BT
16/08/2007	HDG-AIMEI	7110	15:36	16:07			Terrassemen	MT
16/08/2007	STREPY	7110	15:36	16:07			Terrassemen	MT
15/08/2007	Arbre	7811	23h30	01h45		x		MT
15/08/2007	HORRUES	7060	8:23	10:40	Vent			BT
15/08/2007	Petit-Enghier	7850	13h17	14h28		x		MT
14/08/2007	HORRUES	7060	19:22	1:05	Vent			BT
13/08/2007	BOIS D'HAI	7170	21:51	2:27		Interruption HT		MT
13/08/2007	FAYT-LEZ-	7170	21:51	2:27		Interruption HT		MT
13/08/2007	LA HESTRE	7170	21:51	2:27		Interruption HT		MT
13/08/2007	LA LOUVIE	7100	21:51	2:27		Interruption HT		MT
12/08/2007	Arbre	7811	17h44	18h44		x		MT
11/08/2007	HAINES-ST-I	7100	12:42	15:49		Interruption HT		MT
10/08/2007	Ath	7800	12h17	14h45		x		BT
10/08/2007	HAINES-ST-I	7100	17:55	19:00		Défaut fusible		BT
10/08/2007	MAURAGE	7110	11:06	13:00			Terrassemen	MT
10/08/2007	Molenbaix	7760	12h09	16h35		x		BT
10/08/2007	Tournai	7500	11h20	18h20		x		BT
9/08/2007	FRAMERIE	7080	9:08	11:15		Défaut de cable		MT
9/08/2007	HORNU	7301	9:08	11:15		Défaut de cable		MT
9/08/2007	LA BOUVE	7080	9:08	11:15		Défaut de cable		MT
9/08/2007	MONS	7000	10:29	12:13		Défaut de cable		BT
9/08/2007	PATURAGE	7340	9:08	11:15		Défaut de cable		MT
9/08/2007	QUAREGN	7390	9:08	11:15		Défaut de cable		MT
9/08/2007	WASMES	7340	9:08	11:15		Défaut de cable		MT

7/08/2007	ANDERLUE	6150	20:02	23:03		Interruption HT	MT
7/08/2007	MONS	7000	21:39	2:11		Défaut de cable	BT
6/08/2007	CARNIERE	7141	16:16	18:05		Court-circuit	BT
6/08/2007	HAUTRAGE	7334	8:09	13:19		Animaux	MT
6/08/2007	MORLANW	7140	16:16	18:05		Court-circuit	BT
6/08/2007	NEUFMAIS	7332	8:09	13:19		Animaux	MT
6/08/2007	QUAREGN	7390	9:38	10:26		Terrassement	MT
6/08/2007	SIRAULT	7332	8:09	13:19		Animaux	MT
6/08/2007	WASMUEL	7390	9:38	10:26		Terrassement	MT
4/08/2007	BOIS D'HA	7170	10:26	13:34		Défaut cable	MT
4/08/2007	HAINES-ST-	7100	10:26	13:34		Défaut cable	MT
4/08/2007	HAINES-ST-	7100	10:26	13:34		Défaut cable	MT
4/08/2007	LA LOUVIE	7100	10:26	13:34		Animaux	MT
4/08/2007	PERONNES	7134	10:26	13:34		Défaut cable	MT
4/08/2007	SAINT-VAA	7100	10:26	13:34		Défaut cable	MT
27/07/2007	PERONNES	7134	8:35	12:10		Défaut cable	BT
27/07/2007	THULIN	7350	15:18	20:46		Défaut cable	BT
26/07/2007	Gaurain	7530	5h46	6h25		x	MT
26/07/2007	HYON	7022	9:19	10:32		Défaut tableau	BT
26/07/2007	Roucourt	7601	20h27	21h28		x	MT
26/07/2007	Tournai	7500	9h15	9h35		x	BT
26/07/2007	Tournai	7500	14h30	15h25		x	BT
26/07/2007	Tournai	7500	5h46	6h25		x	MT
26/07/2007	Vaulx	7536	5h46	6h25		x	MT
25/07/2007	Brasménil	7604	15h27	15h50		x	MT
25/07/2007	JEMAPPES	7012	12:23	14:40		Défaut fusible	BT
25/07/2007	Meslin l'Evêc	7822	14h30	21h47		x	BT
25/07/2007	Roucourt	7601	15h27	15h50		x	MT
23/07/2007	Cambron - st	7534	9h13	9h48		réseau/	MT
23/07/2007	FONTAINE	7640	23h30	1h00		réseau/	MT
23/07/2007	FORCHIES	7604	23h30	01h00		réseau/	MT
21/07/2007	Gaurain	7601	23h30	01h00		réseau/	MT
21/07/2007	Molenbaix	7604	23h30	01h00		réseau/	MT
21/07/2007	Mont-st Aub	7640	23h30	01h00		réseau/	MT
21/07/2007	Mourcourt	7800	9h08	12h05	intempéries/	défauts	MT

21/07/2007	Tournai	7803	9h08	12h05	intempéries/				MT		
21/07/2007	Vaulx	7804	9h08	12h05	intempéries/				MT		
21/07/2007	Velaines	7822	9h08	12h05	intempéries/				MT		
21/07/2007	Warchin	7866	9h21	10h23	intempéries/				MT		
20/07/2007	Ath	7822	9h21	10h23	intempéries/				MT		
20/07/2007	BOIS D'HA	7822	9h21	10h23	intempéries/				MT		
20/07/2007	Bouvignies	7942	10h58	13h10	intempéries/				MT		
20/07/2007	Brugelette	7823	10h58	13h10	intempéries/				MT		
20/07/2007	Gages	7940	10h58	13h10	intempéries/				MT		
20/07/2007	Gibecq	7943	10h58	13h10	intempéries/				MT		
20/07/2007	Isière	7542	8h35	9h16	extempore	réseau/			MT		
20/07/2007	Isière	7760	8h35	9h16		réseau/			MT		
20/07/2007	Meslin-l'Evêc	7543	8h35	9h16		réseau/			MT		
20/07/2007	Mévergnies	7760	8h35	9h16		réseau/			MT		
20/07/2007	Ollignies	7500	16h51	17h45		réseau/			MT		
20/07/2007	Rebaix	7536	16h51	17h45		réseau/			MT		
19/07/2007	Antoing	7548	16h51	17h45		réseau/			MT		
19/07/2007	Brasménil	7530	16h51	17h45		réseau/			MT		
19/07/2007	Callenelle	7870	20h09	20h56	intempéries/	défaute			MT		
19/07/2007	Maubray	7340	8:34	15:02			Défaut câble		BT		
19/07/2007	Roucourt	7340	11:09	14:30				Vandalisme	BT		
19/07/2007	WASMES	7170	12:38	16:28			Défaut transfo		BT		
18/07/2007	Barry	6140	14:16	16:46				Terrassemen	BT		
18/07/2007	WASMES	6141	14:16	16:46				Terrassemen	BT		
12/07/2007	Leuze	6220	23:33	2:02				Tiers	MT		14
9/07/2007	Ath	6221	23:33	2:02				Tiers	MT		14
9/07/2007	Bauffe	6224	23:33	2:02				Tiers	MT		14
9/07/2007	Bauffe	6220	20:53	22:13				Tiers	MT		14
9/07/2007	Chièvres	6221	20:53	22:13				Tiers	MT		14
9/07/2007	Chièvres	6224	20:53	22:13				Tiers	MT		14
7/07/2007	Fleurus	6220	23:53	0:39				Tiers	MT		14
7/07/2007	Wangenies	6221	23:53	0:39				Tiers	MT		14
6/07/2007	Fleurus	6224	23:53	0:39				Tiers	MT		14
6/07/2007	Fleurus	6220	9:31	10:17	Externe				MT		10
6/07/2007	Hérinnes	6220	9:31	10:17	Externe				MT		10
6/07/2007	Saint-Amand	6220	23:23	0:07				Tiers	MT		5

6/07/2007	Wangénies	6221	23:23	0:07			Tiers	MT		5
5/07/2007	Antoing	6220	4:22	5:23			Défaut	MT		36
5/07/2007	Tournai	6220	4:22	5:23			Défaut	MT		36
5/07/2007	Vaulx	7640	1h30	2h02			Réseau/	MT		
4/07/2007	Fleurus	7536	1h30	2h02			Réseau/	MT		
4/07/2007	Saint-Amand	7500	1h30	2h02			Réseau/	MT		
4/07/2007	Wanfercée-E	7950	14h27	16h47	Intempéries/			MT		
3/07/2007	Fleurus	7870	14h27	16h47	Intempéries/			MT		
3/07/2007	Saint-Amand	7950	18h30	20h48	Intempéries/			MT		
3/07/2007	Wanfercée-E	7870	18h30	20h48	Intempéries/			MT		
2/07/2007	Bauffe	7900	10h30	11h42			Oiseaux	MT		
2/07/2007	Bauffe	7742	20h47	22h40			Réseau/	BT		
2/07/2007	Beloeil	7800	7h45	8h35			Réseau/	BT		
2/07/2007	Beloeil	7804	23h30	1h31			Réseau/	MT		
2/07/2007	Chièvres	7890	23h30	1h31			Réseau/	MT		
2/07/2007	Chièvres	7861	23h30	1h31			Réseau/	MT		
2/07/2007	Herchies	7970	9h19	10h36			Tiers	MT		
2/07/2007	Herchies	7950	9h19	10h36			Tiers	MT		
2/07/2007	Hoves	7950	9h19	10h36			Tiers	MT		
2/07/2007	Hoves	7951	9h19	10h36			Tiers	MT		
2/07/2007	Huissignies	7870	14h53	20h40	Intempéries/			MT		
2/07/2007	Huissignies	7050	14h53	20h40	Intempéries/			MT		
2/07/2007	Ladeuze	7950	14h53	20h40	Intempéries/			MT		
2/07/2007	Ladeuze	7830	15h02	18h35	Intempéries/					
2/07/2007	Réseau LLN		15h02	18h35	Intempéries/					
2/07/2007	Réseau LLN	7320	9h15	12h30	Réseau/			BT		
2/07/2007	Tongre- notre-	7830	15h36	16h55		x		MT		
2/07/2007	Tongre- notre-	7850	15h36	16h55		x		MT		
1/07/2007	Bernissart	7040	16:29	19:34			Interruption HT	MT		
1/07/2007	Bernissart	7331	22:28	0:25			Défaut de câble	MT		
1/07/2007	Lahamaide	7040	16:29	19:34			Interruption HT	MT		
1/07/2007	Lahamaide	7830	16h26	17h10		x		MT		
1/07/2007	Ostiches	7850	16h26	17h10		x		MT		
1/07/2007	Ostiches	7040	16:29	19:34			Interruption HT	MT		
1/07/2007	Papignies	7830	20h05	22h08		x		MT		
1/07/2007	Papignies	7141	10:28	12:30			Défaut fusible	BT		
30/06/2007	Fleurus	7140	10:28	12:30			Défaut fusible	BT		
30/06/2007	Fleurus	6530	9:44	10:18	Externe			MT		10
30/06/2007	Lahamaide	7890	14h00	14h48			Réseau/	MT		
30/06/2007	Ostiches	7804	14h00	14h48			Réseau/	MT		

30/06/2007	Papignies	7861	14h00	14h48		Réseau/		MT		
30/06/2007	Saint-Amand	7822	3h40	4h35		x		MT		
30/06/2007	Saint-Amand	7830	3h40	4h35		x		MT		
30/06/2007	Wanfercée-E	7830	3h40	4h35		x		MT		
30/06/2007	Wanfercée-Ba	7830	3h40	4h35		x		MT		
27/06/2007	Jumet	7830	3h40	4h35		x		MT		
27/06/2007	Silly	7830	16h00	19h10		Réseau/		BT		
26/06/2007	Bauffe	6031	2:20	2:56		Défaut		MT		3
26/06/2007	Chièvres	7870	15h50	18h59	x			MT		
26/06/2007	Herchies	6000	13:18	14:20		Défaut		MT		22
25/06/2007	Couillet	7950	15h50	18h59	x			MT		
25/06/2007	Gilly	7050	15h50	18h59	x			MT		
25/06/2007	HDG-GOEGNIE	6061	13:18	14:20		Défaut		MT		22
25/06/2007	Jumet	7911	6h11	9h05	x			MT		
25/06/2007	Jumet	7903	6h06	13h27	x			MT		
25/06/2007	kain	7063	6:31	8:17			Orage	MT		
25/06/2007	Ransart	6120	7:28	13:40	Intempéries			MT		19
25/06/2007	silly	7972	6h06	13h27	x			MT		
25/06/2007	SOIGNIES	6220	8:37	9:35			Tiers	MT		10
23/06/2007	BOIS-D'HAININ	7011	0:54	2:23		Interruption HT		MT		
23/06/2007	CASTEAU	7830	6h35	7h10	x			MT		
23/06/2007	SOIGNIES	7060	6:31	8:17			Orage	MT		
23/06/2007	THIEUSIES	7950	6h06	13h27	x			MT		
23/06/2007	VILLE/HAINE	7050	13h40	15h00	x			MT		
22/06/2007	ESTINNES-AU	6567	13:59	14:42		Défaut		MT		32
22/06/2007	HAVRE	7812	6h06	13h27	x			MT		
22/06/2007	SPIENNES	7911	6h11	9h05	x			MT		
22/06/2007	ST-SYMPHOR	7802	6h06	13h27	x			MT		
22/06/2007	VILLERS-ST-G	7080	6h35	7h10	x			MT		
21/06/2007	Biercée	6542	13:59	14:42		Défaut		MT		32
21/06/2007	Fontaine-Valm	6560	13:59	14:42		Défaut		MT		32
21/06/2007	FRAMERIES	6182	5:36	6:51		Défaut		MT		8
21/06/2007	Hantes-Wihéri	6536	7:28	13:40	Intempéries			MT		19
21/06/2007	Leers-et-Foste	7951	6h06	13h27	x			MT		
21/06/2007	Lobbès	6220	8:37	9:35			Tiers	MT		10
21/06/2007	Montignie-Sai	7822	7h30	9h07		x		MT		
21/06/2007	Ragnies	7830	7h30	9h07		x		MT		
21/06/2007	Thuin	7866	7h30	9h07		x		MT		

20/06/2007	Graty	7830	7h30	9h07		x		MT		
20/06/2007	Marcq	6120	13:33	14:10		Défaut		MT		25
20/06/2007	MONS	6030	13:33	14:10		Défaut		MT		25
20/06/2007	rés.de framerie	6031	13:33	14:10		Défaut		MT		25
20/06/2007	SENEFFE	6110	13:33	14:10		Défaut		MT		25
19/06/2007	Heppignies	7134	7:58	9:45		Défaut fusible		BT		
19/06/2007	Kain	6040	14:22	15:23		Défaut		MT		48
19/06/2007	LEVAL	6030	6:38	7:26		Défaut		MT		10
19/06/2007	Mourcourt	7333	19:39	0:59		Défaut cable		BT		
19/06/2007	NAAST	7500	13h54	15h02			Tiers			
19/06/2007	Ransart	7536	13h54	15h02			Tiers			
19/06/2007	Rumillies	7050	17h45	20h00	x			MT		
19/06/2007	Tournai	7134	19:58	21:01			Tiers	BT		
18/06/2007	Cambron St vi	7387	17:10	21:00			Arrachement	BT		
14/06/2007	Jurbise	7870	14h10	15h12			Tiers	MT		
14/06/2007	PERONNES	6220	6:37	8:03			Tiers	MT		8
14/06/2007	ROISIN	7540	12h42	13h33			Tiers	MT		
13/06/2007	TERTRE	7134	10:43	11:45		Défaut armoire		BT		
13/06/2007	Tournai	7543	12h42	13h33			Tiers	MT		
13/06/2007	vaulx	7062	17:59	21:00		Défaut cable		BT		
12/06/2007	Jumet	6043	6:37	8:03			Tiers	MT		8
12/06/2007	Marchienne-au	7540	12h42	13h33			Tiers	MT		
11/06/2007	Jamioulx	7500	12h42	13h33			Tiers	MT		
11/06/2007	Marchienne-au	7830	18h44	19h39		x		MT		
11/06/2007	Monceau-sur-S	7850	18h44	19h39		x		MT		
11/06/2007	Montigny-le-T	7000	22:37	0:14		Défaut cable		MT		
11/06/2007	RESSAIX	7080	18h44	19h39		x		MT		
10/06/2007	Ghislenghien	7180	19:02	20:07		Mauvais contact		BT		
10/06/2007	Hellebecq	6533	19:30	20:36		Défaut		MT		57
10/06/2007	Ollignies	6567	19:30	20:36		Défaut		MT		57
10/06/2007	Silly	7080	13:25	15:42			Terrassement	BT		
9/06/2007	Buissenal	6560	19:30	20:36		Défaut		MT		57
9/06/2007	Chapelle à oie	6530	19:30	20:36		Défaut		MT		57
9/06/2007	CHAUSSEE-N	6540	19:30	20:36		Défaut		MT		57
9/06/2007	Cour-sur-Heur	6560	19:30	20:36		Défaut		MT		57
9/06/2007	Ellignies ST A	6532	19:30	20:36		Défaut		MT		57
9/06/2007	Fleurus	6530	19:30	20:36		Défaut		MT		57
9/06/2007	GHLIN	7120	10:54	13:03			Terrassement	MT		

9/06/2007	Graty	7021	10:54	13:03			Terrassement	MT		
9/06/2007	HORRUES	7032	10:54	13:03			Terrassement	MT		
9/06/2007	Huissignies	7030	10:54	13:03			Terrassement	MT		
9/06/2007	Masnuy St Pie	7031	10:54	13:03			Terrassement	MT		
9/06/2007	Merbes-le-Châ	7170	6:30	8:53			Interruption Ht	MT		
9/06/2007	Moulbaix	7061	18:14	20:15			Défaut cable	MT		
9/06/2007	Oeudeghien	7060	18:14	20:15			Défaut cable	MT		
9/06/2007	Ormeignies	7061	18:14	20:15			Défaut cable	MT		
9/06/2007	Réseau frameri	7070	18:14	20:15			Défaut cable	MT		
9/06/2007	Sars-la-Buissière	7110	0:00	1:00	Incendie			MT		
9/06/2007	Solre-sur-Samb	7540	17h50	21h30		x		BT		
9/06/2007	Souvret	7830	23h15	02h00		x		MT		
9/06/2007	Thuillies	7060	14:20	17:24	Vent			BT		
9/06/2007	Tongre notre D	7870	7h44	9h38		x		MT		
9/06/2007	Wangenies	7950	7h44	8h44		x		Mt		
8/06/2007	Bauffe	7050	7h44	13h00		x		MT		
8/06/2007	Charleroi	6040	13:26	14:20			Défaut	MT		2
8/06/2007	Chièvres	6040	15:00	15:21			Tiers	MT		55
8/06/2007	Herchies	6043	15:00	15:21			Tiers	MT		55
8/06/2007	Montignies-su	6060	15:00	15:21			Tiers	MT		55
7/06/2007	Monceau-sur-s	6010	15:00	15:21			Tiers	MT		55
6/06/2007	Ghislenghien	6040	9:19	9:50	Externe			MT		3
6/06/2007	Graty	6220	23:33	2:02			Tiers	MT		14
6/06/2007	Hellebecq	6221	23:33	2:02			Tiers	MT		14
6/06/2007	Silly	6224	23:33	2:02			Tiers	MT		14
6/06/2007	Thoricourt	7160	2:55	4:24			Défaut cable	MT		
5/06/2007	CARNIERES	6120	12:28	13:47			Défaut isolation	MT		25
5/06/2007	MORLANWEL	6238	17:42	18:57			Défaut isolation	MT		8
5/06/2007	Thuin	6120	12:28	13:47			Défaut isolation	MT		25
3/06/2007	Graty	6230	17:42	18:57			Défaut isolation	MT		8
2/06/2007	AULNOIS	6230	17:42	18:57			Défaut isolation	MT		8
2/06/2007	BAUDOUR	6150	16:58	21:34			Arrachement	MT		
2/06/2007	GOEGNIES-CH	7300	21:51	23:13			Animal	MT		
2/06/2007	Graty	7370	21:51	23:13			Animal	MT		
2/06/2007	Marcq	7000	19:59	3:20			Défaut cable	BT		
2/06/2007	QUEVY-LE-GE	7060	12:45	15:06			Terrassement	BT		
1/06/2007	Graty	6200	6:42	7:52			Défaut	MT		45
1/06/2007	Marcq	6200	6:42	7:52			Défaut	MT		45

31/05/2007	béclers	6010	6:42	7:52		Défaut		MT		45
31/05/2007	EPINOIS	6180	15:46	18:26		Défaut		MT		45
31/05/2007	RESSAIX	6220	11:36	12:51		Défaut		MT		36
30/05/2007	ARQUENNES	6060	11:36	12:51		Défaut		MT		36
30/05/2007	FELUY	6181	15:46	18:26		Défaut		MT		45
30/05/2007	LE ROEULX	6001	6:42	7:52		Défaut		MT		45
30/05/2007	LE ROEULX	6061	6:42	7:52		Défaut		MT		45
30/05/2007	Lobbès	6181	15:46	18:26		Défaut		MT		45
30/05/2007	Mont St auber	7080	10:19	10:56		Défaut fusible		BT		
30/05/2007	Mont-Sainte-C	6240	6:02	12:29		Défaut		MT		5
30/05/2007	NAAST	6001	6:01	8:05		Défaut		MT		8
30/05/2007	pommeroeul	6032	6:01	8:05		Défaut		MT		8
30/05/2007	SOIGNIES	6200	12:06	13:15	Externe			MT		13
30/05/2007	VILLE/HAINE	7060	11:54	15:13			Incendie	BT		
29/05/2007	Tournai	7620	8h12	9h06			Tiers	MT		
28/05/2007	Chatelineau	7062	14:51	19:26		Défaut cable		BT		
28/05/2007	LA HESTRE	7610	8h12	9h06			Tiers	MT		
28/05/2007	Marchienne-au	7500	10h37	11h15			Tiers	MT		
28/05/2007	Molenbaix	7500	8h12	9h06			Tiers	MT		
28/05/2007	Mont st. Aube	7331	5:09	11:20			Tempête	BT		
28/05/2007	Montigny-le-T	7870	9h17	13h40		x		MT		
28/05/2007	Mont-sur-Mar	7864	9h12	10h34		x		MT		
28/05/2007	Mourcourt	7880	9h12	10h34		x		MT		
28/05/2007	Velaines	7880	14h07	14h39		x		MT		
27/05/2007	Melles	7863	9h12	10h34		x		MT		
27/05/2007	Nalinnes	7041	7:56	11:00			Tempête	MT		
27/05/2007	Thuillies	7181	9:24	11:25		Défaut cable		MT		
26/05/2007	ANDERLUES	7181	9:24	11:25		Défaut cable		MT		
25/05/2007	LA HESTRE	7180	9:24	11:25		Défaut cable		MT		
25/05/2007	LA HESTRE	7800	3h46	5h47		x		MT		
24/05/2007	Chatelineau	7903	3h46	5h47		x		MT		
24/05/2007	Chatelineau	7903	3h46	5h47		x		MT		
24/05/2007	Gilly	7972	3h46	5h47		x		MT		
24/05/2007	Gilly	7760	3h46	5h47		x		MT		
24/05/2007	Gouy-lez-Piéto	7802	3h46	5h47		x		MT		
24/05/2007	MONS	7330	20:56	21:33		Défaut fusible		BT		
24/05/2007	Montignies-su	7951	3h46	5h47		x		MT		
24/05/2007	Trazegnies	7950	3h46	5h47		x		MT		
22/05/2007	Blaton	6141	11:59	15:20		Défaut cable		MT		
22/05/2007	ESTINNES-AU	7160	11:59	15:20		Défaut cable		MT		
22/05/2007	HORNU	6000	3:08	4:20		Défaut		MT		7
22/05/2007	Pommeroeul	7080	11:30	12:54		Défaut tresse		BT		

21/05/2007	Dampremy	7050	12h48	13h50	x			MT		
21/05/2007	Jumet	7100	6:47	9:17			Incendie	BT		
21/05/2007	Lodelinsart	6000	0:23	1:10		Défaut		MT		14
21/05/2007	NAAST	6240	17:46	18:21		Défaut		MT		32
21/05/2007	SOIGNIES	7100	7:43	9:33		Défaut cable		MT		
20/05/2007	Charleroi	6238	16:22	18:21		Défaut		MT		8
20/05/2007	Farciennes	7140	7:43	9:33		Défaut cable		MT		
20/05/2007	HAINE-ST-PIE	6240	17:46	18:21		Défaut		MT		32
20/05/2007	Luttre	6230	16:22	18:21		Défaut		MT		8
20/05/2007	MORLANWEL	6020	13:28	15:08		Défaut		MT		23
20/05/2007	Pironchamps	6040	13:28	15:08		Défaut		MT		23
20/05/2007	Pont-à-Celles	6042	13:28	15:08		Défaut		MT		23
19/05/2007	Charleroi	7062	14:59	19:34		Défaut cable		BT		
19/05/2007	FRAMERIES	7060	23:50	1:14		Défaut fusible		BT		
19/05/2007	Herchies	7321	15h07	15h30		x		MT		
19/05/2007	LA LOUVIERE	7120	13:33	16:38		Défaut cable		MT		
18/05/2007	FORCHIES	7301	15:27	16:51		Défaut cable		MT		
18/05/2007	PIETON	7322	15h07	15h30		x		MT		
17/05/2007	Ath	6200	10:22	10:52		Défaut isolation		MT		12
17/05/2007	Blicquy	6200	23:08	23:59		Défaut isolation		MT		23
17/05/2007	chapelle à oie	6060	10:22	10:52		Défaut isolation		MT		12
17/05/2007	Ellignies St. A	6060	23:08	23:59		Défaut isolation		MT		23
17/05/2007	Moulbaix	6181	18:14	18:44		Défaut isolation		MT		24
17/05/2007	Ormeignies	7000	14:26	15:40		Défaut en cabine		MT		
17/05/2007	SAINT-GHISL	6061	8:02	8:40		Défaut		MT		7
17/05/2007	Tongre- notre-	6183	18:14	18:44		Défaut		MT		24
17/05/2007	Tongre St mart	7170	19:11	21:37		Défaut cable		BT		
14/05/2007	FAMILLEURE	7170	16:12	18:53		Défaut fusible		BT		
14/05/2007	FELUY	6150	12:04	12:59		Défaut cable		MT		
14/05/2007	SENEFFE	7540	9h50	14h30			Tiers	BT		
11/05/2007	BAUDOUR	6120	19:00	20:00	Externe			MT		1
11/05/2007	Cambron St vi	6536	8:30	10:30	Externe			MT		1
11/05/2007	Deux-acren	6200	12:41	13:31		Défaut		MT		13
11/05/2007	flobecq	7170	13:50	17:54		Défaut cable		BT		
11/05/2007	flobecq	6030	10:05	10:58		Défaut		MT		25
11/05/2007	Ghoy	7760	9h44	11h02		x		MT		
11/05/2007	HAVAY	7542	9h44	11h02		x		MT		
10/05/2007	Brunehaut (en	6110	10:05	10:58		Défaut		MT		25
10/05/2007	NAAST	6032	10:05	10:58		Défaut		MT		25
10/05/2007	Rumes (entité)	7543	9h44	11h02		x		MT		
10/05/2007	Tournai	7760	9h44	11h02		x		MT		

10/05/2007	Tournai (entité	7500	4h12	15h35		x		BT		
7/05/2007	Chatelineau	7181	6:13	13:15			Mise en sécuri	MT		
7/05/2007	SOIGNIES	7181	6:13	13:15			Mise en sécuri	MT		
6/05/2007	Marcinelle	7070	8:39	9:36			Défaut de cable	MT		
6/05/2007	Mont-sur-Mar	7070	8:34	9:35			Défaut de cable	MT		
4/05/2007	FRAMERIES	6540	10:06	10:40		Défaut		MT		22
4/05/2007	Pironchamps	7542	8h29	15h13		x		BT		
3/05/2007	Bouffioulx	6540	10:06	10:40			Défaut isolation	MT		22
3/05/2007	Châtelet	7062	8:34	9:35			Défaut de cable	MT		
3/05/2007	Couillet	7322	10h51	12h30		x		BT		
3/05/2007	Courcelles	7060	8:34	9:35			Défaut de cable	MT		
3/05/2007	Fleurus	7070	8:39	9:36			Défaut de cable	MT		
3/05/2007	Gilly	7532	15h04	18h00			Tiers	BT		
3/05/2007	Gouy-lez-Piét	7134	7:27	10:30			Indendie	MT		
3/05/2007	Marcinelle	7134	7:27	10:30			Indendie	MT		
3/05/2007	Montignies-su	7830	4h58	6h20		x		MT		
3/05/2007	Trazegnies	7180	11:12	13:45			Défaut cable	MT		
2/05/2007	ANDERLUES	7830	4h58	5h48		x		MT		
2/05/2007	BOUSSU	7382	16:44	17:50			Interruption HT	MT		
2/05/2007	DOUR	6010	13:32	14:30		Défaut		MT		11
2/05/2007	MONS	7370	16:44	17:50			Interruption HT	MT		
2/05/2007	SOIGNIES	7000	20:26	23:19			Défaut fusible	BT		
1/05/2007	CHAPELLE	7000	16:48	18:59			Défaut fusible	BT		
1/05/2007	Ham-sur-Heur	6061	13:32	14:30		Défaut		MT		11
1/05/2007	Luttre	7020	10:55	13:19			Terrassement	BT		
1/05/2007	Nalinnes	7370	16:44	17:50			Interruption HT	MT		
1/05/2007	Pont-à-Celles	6000	21:04	21:36			Défaut isolation	MT		5
1/05/2007	Viesville	6060	21:04	21:36			Défaut isolation	MT		5
29/04/2007	Jumet	6061	21:04	21:36			Défaut isolation	MT		5
29/04/2007	Lessines	6001	11:31	13:10	Externe			BT	1	
29/04/2007	Ollignes	7380	18:58	21:35			Incendie	BT		
29/04/2007	Papignies	6250	7:58	9:06	Externe			MT		13
29/04/2007	rebaix	7000	5:15	12:51			Défaut de cable	BT		
28/04/2007	Ath	7600	9h02	10h00			x	MT		
28/04/2007	Isière	7608	9h02	9h56			x	MT		
28/04/2007	MT-STE-ALDI	7181	19:10	21:54			Défaut de cable	MT		
28/04/2007	Rebaix	7540	9h48	11h06		x		MT		
27/04/2007	BRAY	6030	16:24	17:10			Défaut isolation	MT		10

27/04/2007	ESTINNES	6001	16:24	17:10		Défaut isolation	MT		10
27/04/2007	Flobecq	6032	16:24	17:10		Défaut	MT		10
27/04/2007	PERONNES	7181	19:10	21:54		Défaut de cable	MT		
27/04/2007	WAUDREZ	6030	11:22	12:50		Défaut	MT		19
26/04/2007	Cour-sur-Heur	6032	11:22	12:50		Défaut	MT		19
26/04/2007	FRAMERIES	7540	12h12	12h40		x	MT		
26/04/2007	Thuillies	7000	9:55	13:00		Défaut cable	MT		
24/04/2007	AUTREPPE	7542	12h12	12h40		x	MT		
24/04/2007	Charleroi	7543	12h12	12h40		x	MT		
24/04/2007	CIPLY	7743	12h12	12h40		x	MT		
24/04/2007	Gouy-lez-Piéto	7760	12h12	12h40		x	MT		
24/04/2007	HYON	7300	15:56	17:25		Mauvais contact	BT		
24/04/2007	MESVIN	7390	3:27	5:15		Défaut cable	MT		
24/04/2007	MONS	6200	9:27	10:30		Défaut	MT		17
24/04/2007	MONS	7370	13:10	14:31		Défaut fusible	BT		
24/04/2007	MONTIGNIES	6240	9:27	10:30		Défaut	MT		17
24/04/2007	ONNEZIES	7060	2:00	2:46		Défaut cable	MT		
24/04/2007	Orcq	7050	15h50	17h15		x	MT		
24/04/2007	ROISIN	7063	15:59	16:30		Défaut cable	MT		
24/04/2007	SAINT-SYMPH	7850	4h30	18h30		x	BT		
24/04/2007	SPIENNES	7500	3h00	4h00		x	BT		
24/04/2007	Tournai	6000	11:17	12:53		Défaut	MT		16
24/04/2007	Tournai	7500	11h00	12h00		x	BT		
23/04/2007	CUESMES	7340	8:22	8:52		Défaut cable	MT		
22/04/2007	Biercée	7390	8:22	8:52		Défaut cable	MT		
22/04/2007	Deux-acren	6250	14:28	15:17	Externe		MT		19
22/04/2007	Fontaine-Valm	6200	16:36	17:16		Défaut	MT		12
22/04/2007	Hantes-Wihéri	6060	16:36	17:16		Défaut	MT		12
22/04/2007	Leers-et-Foste	6250	14:28	15:17	Externe		MT		19
22/04/2007	Lobbès	7331	15:44	16:15		Mauvais contact	BT		
22/04/2007	Montignies-Sa	6250	15:29	16:06	Externe		MT		19
22/04/2007	Ragnies	6000	15:42	16:18		Défaut isolation	MT		11
22/04/2007	Thuin	6001	15:42	16:18		Défaut isolation	MT		11
21/04/2007	BAISIEUX	6250	15:29	16:06	Externe		MT		19
21/04/2007	Leuze	7950	8h55	11h15		x	MT		
21/04/2007	Velaines	6180	0:30	1:30		Défaut isolation	MT		6
20/04/2007	Chièvres	7050	8h22	10h30			Tiers	MT	
20/04/2007	Courcelles	7050	8h22	10h30			Tiers	MT	
20/04/2007	Erbisoeul	7870	8h22	10h30			Tiers	MT	
20/04/2007	Jurbise	7050	8h22	10h30			Tiers	MT	

20/04/2007	Lens	7380	12:57	18:00		Défaut de cable		BT		
20/04/2007	Masnuy St jea	7900	6h29	7h16		x		MT		
19/04/2007	Aiseau	7760	11h25	13h00		x		BT		
19/04/2007	Charleroi	6533	9:53	12:04			Tiers	MT		47
19/04/2007	Marcinelle	7864	11h24	13h10		x		MT		
19/04/2007	Presles	6567	9:53	12:04			Tiers	MT		47
17/04/2007	Aiseau	6560	9:53	12:04			Tiers	MT		47
17/04/2007	Chatelineau	6533	9:53	12:04			Tiers	MT		47
17/04/2007	Gilly	6540	9:53	12:04			Tiers	MT		47
17/04/2007	Presles	6560	9:53	12:04			Tiers	MT		47
17/04/2007	ST-GHISLAIN	6532	9:53	12:04			Tiers	MT		47
16/04/2007	PATURAGES	6530	9:53	12:04			Tiers	MT		47
16/04/2007	QUAREGNON	7033	23:18	2:05				Interruption HT	MT	
15/04/2007	Charleroi	7387	14:28	15:32		Défaut cable		MT		
15/04/2007	Tournai	6000	13:45	15:33			Tiers	MT		7
14/04/2007	Masnuy St jea	7024	10:02	10:25		Défaut cable		MT		
14/04/2007	NEUFVILLES	6181	19:43	20:10		Défaut		MT		24
14/04/2007	Petit - Enghien	7022	10:02	10:25		Défaut cable		MT		
14/04/2007	Tournai	7022	10:02	10:25		Défaut cable		MT		
13/04/2007	Chatelineau	7000	1:38	3:14				Interruption HT	MT	
13/04/2007	DOUR	7000	10:02	10:25		Défaut cable		MT		
13/04/2007	Farciennes	7387	14:28	15:32		Défaut cable		MT		
13/04/2007	SOIGNIES	7387	14:28	15:32		Défaut cable		MT		
11/04/2007	BOUSSU	7501	13h08	13h16		x		MT		
11/04/2007	QUAREGNON	7387	14:28	15:32		Défaut cable		MT		
10/04/2007	Kain	7030	1:38	3:14				Interruption HT	MT	
10/04/2007	MONS	7032	10:02	10:25		Défaut cable		MT		
10/04/2007	Mont st Auber	7500	13h08	13h16		x		MT		
10/04/2007	Mourcourt	7500	13h58	15h35		x		MT		
10/04/2007	Obigies	6120	9:42	11:02	Externe			MT		18
10/04/2007	Velaines	7080	3:59	4:56				Interruption HT	MT	
9/04/2007	Marchienne-au	6536	9:42	11:02	Externe			MT		18
9/04/2007	Mont-sur-Mar	7130	11:48	12:27			Terrassement	MT		
7/04/2007	FELUY	7120	11:48	12:27			Terrassement	MT		
7/04/2007	Kain	7880	14h35	15h27		x		MT		
7/04/2007	Marchienne-au	7134	11:48	12:27			Terrassement	MT		
7/04/2007	Marcinelle	7131	11:48	12:27			Terrassement	MT		
7/04/2007	Mont-sur-Mar	7800	18h17	18h50		x		MT		
7/04/2007	SENEFFE	7822	18h17	18h50		x		MT		
6/04/2007	Aiseau	7141	18:49	21:45		Défaut cable		MT		
6/04/2007	MONS	7804	18h17	18h50		x		MT		

6/04/2007	Péruwelz	6040	7:54	10:14			Tiers	MT		8
6/04/2007	Wiers	7860	12h42	14h25		x		MT		
5/04/2007	Marcinelle	7866	12h42	14h25		x		MT		
5/04/2007	QUIEVRAIN	7861	12h42	14h25		x		MT		
3/04/2007	Charleroi	7804	12h42	14h25		x		MT		
3/04/2007	Gilly	7548	5h55	10h00		x		BT		
3/04/2007	Montignies-su	7500	12h30	13h30		x		BT		
2/04/2007	AUDREGNIES	7870	9h09	13h30	x			MT		
2/04/2007	Couillet	7060	9:50	14:00			Vent	MT		
2/04/2007	ELOUGES	7870	9h09	13h30	x			MT		
2/04/2007	MONS	7500	8h10	9h10		x		BT		
2/04/2007	MONS	7522	01h00	01h40		x		MT		
2/04/2007	Montignies-su	7134	10:41	11:30			Défaut fusible	BT		
2/04/2007	NIMY	7804	17h30	21h05			Tiers	MT		
2/04/2007	WIHERIES	7861	17h30	21h05			Tiers	MT		
1/04/2007	Bassilly	7134	10:41	11:30			Défaut fusible	BT		
1/04/2007	SENEFFE	7100	10:41	11:30			Défaut fusible	BT		
1/04/2007	Silly	7040	23:31	1:00			Défaut cable	MT		
16/03/2007	BINCHE	7040	23:31	1:00			Défaut cable	MT		
16/03/2007	Châtelet	7301	12:48	13:40			Défaut cable	MT		
16/03/2007	MONS	7822	17h05	18h41		x		BT		
16/03/2007	PATURAGES	7300	12:48	13:40			Défaut cable	MT		
16/03/2007	QUAREGNON	7110	20:12	21:43			Arbre	BT		
16/03/2007	RESSAIX	6222	9:11	10:57	Externe			MT		28
12/03/2007	Bernissart	6220	9:11	10:57	Externe			MT		28
12/03/2007	Blaton	7080	16:04	18:04			Défaut en cabine	MT		
11/03/2007	Charleroi	6041	20:38	21:44			Défaut isolation	MT		12
11/03/2007	HAUTRAGE	7100	10:31	12:48			Court-circuit	BT		
11/03/2007	Marcinelle	6220	9:11	10:57	Externe			MT		28
9/03/2007	Bernissart	6040	20:38	21:44			Défaut isolation	MT		12
9/03/2007	Blaton	6220	9:11	10:57	Externe			MT		28
9/03/2007	Kain	7000	12:44	15:08			Défaut de cable	BT		
9/03/2007	NIMY	7080	16:04	18:04			Défaut en cabine	MT		
8/03/2007	Brye	6044	20:38	21:44			Défaut isolation	MT		12
8/03/2007	Fleurus	6221	9:11	10:57	Externe			MT		28
8/03/2007	FRAMERIES	7060	12:52	13:30			Défaut en cabine	MT		

8/03/2007	Gosselies	7500	14h00	20h00		x		BT		
8/03/2007	HAINES-PIE	6223	9:11	10:57	Externe			MT		28
8/03/2007	Heppignies	6220	9:11	10:57	Externe			MT		28
8/03/2007	Jumet	7320	12h40	14h15			Tiers	MT		
8/03/2007	Lambusart	7321	12h40	14h15			Tiers	MT		
8/03/2007	MONS	7540	4h00	5h15		x		MT		
8/03/2007	NOIRCHAIN	7020	14:22	14:49		Défaut fusible		BT		
8/03/2007	Roux	6000	8:22	9:20	Externe			MT		11
8/03/2007	Saint-Amand	7334	17:17	23:44		Défaut de cable		MT		
8/03/2007	SOIGNIES	6001	8:22	9:20	Externe			MT		11
8/03/2007	Tournai	7320	12h40	13h32			Tiers	MT		
8/03/2007	Wagnelée	7321	12h40	13h32			Tiers	MT		
8/03/2007	Wangenies	7130	8:31	9:19			Terrassement	MT		
6/03/2007	MAURAGE	6200	18:22	19:11		Défaut isolation		MT		6
5/03/2007	AULNOIS	7000	9:17	10:15		Défaut cable		BT		
5/03/2007	BLAREGNIES	7340	14:31	15:14			Terrassement	BT		
5/03/2007	HORNU	7390	14:31	15:14			Terrassement	BT		
5/03/2007	Meslin l'évêque	7134	8:31	9:19			Terrassement	MT		
5/03/2007	ST-GHISLAIN	7822	18h18	17h39			x	BT		
4/03/2007	Lamain	7804	18h18	18h29		x		MT		
4/03/2007	LEVAL	6150	17:23	19:51		Défaut cable		BT		
4/03/2007	Ostiches	7301	17:39	20:10		Défaut cable		BT		
4/03/2007	Papignies	7080	18:51	22:45		Défaut cable		BT		
4/03/2007	PERONNES	7033	11:19	11:54		Défaut fusible		MT		
4/03/2007	SAINT-VAAS	7531	19h55	21h05		x		MT		
3/03/2007	Cambron St Vi	7063	19:01	22:23		Défaut cable		BT		
3/03/2007	HORRUES	7540	19h55	21h05		x		MT		
3/03/2007	Montignies lez	7331	11:43	12:26			Terrassement	MT		
3/03/2007	Tournai	7110	6:31	11:15			Incendie	BT		
2/03/2007	Tournai	6032	12:04	12:48		Défaut isolation		MT		13
1/03/2007	Warchin	6000	0:55	2:13		Défaut isolation		MT		14
28/02/2007	FONTAINE	6020	0:55	2:13		Défaut isolation		MT		14
28/02/2007	Lobbès	6111	0:55	2:13		Défaut isolation		MT		14
28/02/2007	Mont-Saint-Ge	6030	0:55	2:13		Défaut isolation		MT		14
26/02/2007	Montroeuil-au	7020	13:37	14:38		Défaut cable		BT		

26/02/2007	Thoricourt	7011	13:15	13:37			Terrassement	MT		
26/02/2007	Tournai	7070	19:41	20:20		Défaut fusible		BT		
25/02/2007	Bassilly	7020	14:12	14:58			Terrassement	MT		
25/02/2007	Hérinnes	7000	22:15	0:30			Tempête	BT		
24/02/2007	Aiseau	7020	14:12	14:58			Terrassement	MT		
24/02/2007	Jumet	7020	13:15	13:37			Terrassement	MT		
24/02/2007	Roselies	7030	19:57	21:15		Défaut fusible		BT		
23/02/2007	Chatelineau	7170	16:55	20:29		Défaut fusible		BT		
23/02/2007	Farciennes	7100	16:55	20:29		Défaut fusible		BT		
23/02/2007	Fleurus	7300	15:40	17:52		Défaut cable		MT		
23/02/2007	Gilly	7300	21:51	23:02		Interruption HT		MT		
23/02/2007	Pironchamps	7370	21:51	23:02		Interruption HT		MT		
22/02/2007	BINCHE	7301	15:40	17:52		Défaut cable		MT		
22/02/2007	GHLIN	7134	3:32	5:47		Défaut cable		MT		
22/02/2007	MORLANWEL	7911	12h00	13h00			Tiers	BT		
22/02/2007	PERONNES	7134	3:32	5:47		Défaut cable		MT		
21/02/2007	Ghisleghien	6030	20:47	21:45		Défaut isolation		MT		21
21/02/2007	MORLANWEL	7040	20:04	21:31		Défaut fusible		MT		
20/02/2007	Chatelineau	6030	1:10	1:37		Défaut isolation		MT		19
20/02/2007	HORRUES	6001	1:10	1:37		Défaut isolation		MT		19
20/02/2007	MORLANWEL	7080	21:31	21:52		Défaut fusible		BT		
20/02/2007	Pironchamps	6531	15:23	16:09	Externe			MT		18
20/02/2007	SOIGNIES	6120	15:23	16:09	Externe			MT		18
19/02/2007	Biesmes-sous-	6020	9:17	9:53		Défaut isolation		MT		23
19/02/2007	Cour-sur-Heur	6536	15:23	16:09	Externe			MT		18
19/02/2007	Dampremy	6040	9:17	9:53		Défaut isolation		MT		23
19/02/2007	Donstiennes	6042	9:17	9:53		Défaut isolation		MT		23
19/02/2007	Jumet	6536	15:23	16:09	Externe			MT		18
19/02/2007	Lodelinsart	6200	9:21	9:58		Défaut isolation		MT		17
19/02/2007	Thuillies	7060	8:30	9:29		Court-circuit		MT		
17/02/2007	ASQUILLIES	7140	8:53	13:37		Défaut cable		BT		
17/02/2007	Marchienne-au	6240	9:21	9:58		Défaut isolation		MT		17
17/02/2007	Marcinelle	7060	8:30	9:29		Court-circuit		MT		
17/02/2007	NOIRCHAIN	7822	10h20	11h25		x		BT		
15/02/2007	EPINOIS	7140	9:05	10:00		Défaut fusible		BT		

15/02/2007	Frasnes lez an	7130	23:11	23:40		Défaut câble		MT		
15/02/2007	LEVAL	7011	15:15	16:04			Vandalisme	MT		
15/02/2007	Marchienne-au	7140	8:16	9:45		Défaut câble		BT		
14/02/2007	BOUSSU	7134	23:11	23:40		Défaut câble		MT		
14/02/2007	BOUSSU	6200	15:36	16:13		Défaut isolation		MT		30
14/02/2007	DOUR	6240	15:36	16:13		Défaut isolation		MT		30
14/02/2007	HORNU	6220	15:36	16:13		Défaut isolation		MT		30
13/02/2007	BOIS-D'HAIN	6060	15:36	16:13		Défaut isolation		MT		30
13/02/2007	LA LOUVIERE	6240	15:36	16:13		Défaut isolation		MT		30
12/02/2007	GHLIN	6250	17:31	18:08			Tiers	MT		13
12/02/2007	LE ROEULX	6040	14:22	15:04		Défaut isolation		MT		29
12/02/2007	MAISIERES	6250	17:31	18:08			Tiers	MT		13
12/02/2007	MONS	7830	10h30	15h00		x		BT		
12/02/2007	NIMY	7742	8h08	10h59		x		BT		
12/02/2007	NIMY	7911	15h44	18h40			Tiers	BT		
12/02/2007	SAINT-SYMPI	7830	16h30	19h10		x		BT		
10/02/2007	Charleroi	7500	17h09	17h55		x		MT		
10/02/2007	Dampremy	6140	12:00	12:40		Défaut câble		MT		
10/02/2007	Landelies	6540	17:19	19:45			Tiers	MT		15
10/02/2007	Marchienne-au	6540	17:19	19:45			Tiers	MT		15
10/02/2007	NIMY	7170	11:43	13:30		Défaut câble		MT		
9/02/2007	BAUDOUR	7604	6h15	12h00	x			MT		
9/02/2007	HOUDENG-G	7870	6h48	10h00	x			MT		
9/02/2007	Mont-sur-Mar	7870	6h48	10h00	x			MT		
8/02/2007	Havinnes	7870	12h00	13h30	x			MT		
8/02/2007	NEUFVILLES	7850	15h12	17h00		x		BT		
8/02/2007	Rumillies	7181	13:30	14:30		Défaut fusible		BT		
7/02/2007	CUESMES	7181	11:43	13:30		Défaut câble		MT		
6/02/2007	ANDERLUES	7011	9:42	12:00			Vent	BT		
6/02/2007	HORNU	7100	13:30	14:30		Défaut fusible		BT		
6/02/2007	SARS-LA-BRU	7812	6h15	12h00	x			MT		
4/02/2007	Isieres	7170	11:43	13:30		Défaut câble		MT		
4/02/2007	Rebaix	7870	6h48	10h00	x			MT		
31/01/2007	ANGRE	7870	6h48	10h00	x			MT		
31/01/2007	AUTREPPE	7870	6h48	10h00	x			MT		

31/01/2007	BAISIEUX	7062	11:57	13:40		Défaut câble		BT		
31/01/2007	BOUSSU	7804	6h15	12h00	x			MT		
31/01/2007	BOUSSU	6220	11:40	13:43	Externe			MT	10	
31/01/2007	DOUR	7160	9:30	10:24		Défaut fusible		BT		
31/01/2007	ELOUGES	7850	0h15	1h35		x		BT		
31/01/2007	ERQUENNES	7011	11:12	12:00		Mauvais contact		BT		
31/01/2007	HENSIES	7062	17:32	21:44		Court-circuit		BT		
31/01/2007	HYON	6020	17:04	20:21		Défaut		MT	14	
31/01/2007	MONS	6030	17:04	20:21		Défaut		MT	14	
31/01/2007	MONTROEUL	7000	13:26	14:02		Défaut câble		MT		
31/01/2007	ROISIN	7370	13:04	14:35		Défaut câble		MT		
31/01/2007	WIHERIES	7370	13:04	14:35		Défaut câble		MT		
30/01/2007	Charleroi	7301	13:04	14:35		Défaut câble		MT		
30/01/2007	Gilly	7080	23:18	1:06		Mauvais contact		BT		
30/01/2007	Jumet	6000	21:16	22:55	Externe			MT	11	
30/01/2007	Lodelinsart	7050	1h25	5h31		x		MT		
30/01/2007	Ransart	6001	21:16	22:55	Externe			MT	11	
29/01/2007	BAUDOUR	6032	13:00	14:20	Externe			MT	19	
28/01/2007	Enghien	7380	22:58	0:03		Défaut fusible		BT		
28/01/2007	Petit - Enghien	7181	11:25	12:05		Défaut câble		MT		
28/01/2007	Pommeroeul	7011	6:11	6:47		Défaut fusible		BT		
27/01/2007	Flobecq	7911	9h53	14h50		x		BT		
27/01/2007	Flobecq	7062	8:24	10:10		Défaut câble		BT		
27/01/2007	Ghoy	6250	14:40	15:10		Court circuit		BT	1	
27/01/2007	Lessines	7100	15:51	21:28		Défaut câble		BT		
27/01/2007	Ogy	7180	11:25	12:05		Défaut câble		MT		
27/01/2007	Silly	7100	15:51	21:28		Défaut câble		BT		
27/01/2007	Tournai	7640	21h37	23h37		x		BT		
27/01/2007	Wodecq	6180	21:00	23:20	Externe			BT	1	
26/01/2007	ASQUILLIES	6040	19:00	20:23	Externe			BT	1	
26/01/2007	BLAREGNIES	6111	15:20	18:07	Externe			BT	1	
26/01/2007	CIPLY	7866	11h50	15h15		x		BT		
26/01/2007	CUESMES	7034	15:43	16:43		Défaut câble		BT		
26/01/2007	FRAMERIES	7380	17:52	21:30		Défaut câble		BT		
26/01/2007	GENLY	6044	22:50	0:51	Externe			BT	1	
26/01/2007	HAVAY	6220	9:15	11:51		Défaut matériel		BT	1	

26/01/2007	HORRUES	7830	9h33	13h34			Tiers	BT		
26/01/2007	HYON	7011	7:54	12:56		Défaut câble		BT		
26/01/2007	JEMAPPES	6120	20:53	22:05		Défaut isolation		MT		49
26/01/2007	MESVIN	7370	5:05	6:13		Défaut fusible		BT		
26/01/2007	MONS	7080	18:08	19:17		Défaut fusible		BT		
26/01/2007	QUEVY-LE-GE	7330	9:23	10:45			Terrassement	MT		
26/01/2007	SOIGNIES	7170	9:53	12:27		défaut de câble		MT		
26/01/2007	SPIENNES	7170	9:53	12:27		défaut de câble		MT		
25/01/2007	ASQUILLIES	7100	9:53	12:27		défaut de câble		MT		
25/01/2007	EUGIES	6111	9:00	11:45	Intempéries			BT	1	
24/01/2007	Chatelineau	7387	12:21	13:06			tempête	MT		
24/01/2007	Farciennes	7811	15h58	16h30	x			MT		
24/01/2007	Fleurus	7181	8:21	12:10			tempête	MT		
24/01/2007	Gilly	7040	21:35	22:04			tempête	MT		
24/01/2007	LA LOUVIERE	7040	18:44	20:52			tempête	MT		
24/01/2007	Pironchamps	7380	12:21	13:06			tempête	MT		
23/01/2007	Heppignies	7870	15h58	17h00	x			MT		
22/01/2007	BRAY	6533	18:28	19:01	Intempéries			MT		47
22/01/2007	Gouy-lez-Piéto	6531	8:34	11:10	Externe			MT		50
22/01/2007	HOUDENG-G	7903	18h45	19h05	x			MT		
22/01/2007	Pont-de-Loup	7866	15h58	20h08	x			MT		
22/01/2007	Roselies	7903	18h45	19h05	x			MT		
21/01/2007	Buissenal	7950	15h58	18h53	x			MT		
21/01/2007	Gouy-lez-Piéto	6120	8:34	11:10	Externe			MT		50
21/01/2007	LA LOUVIERE	7370	12:21	13:06			tempête	MT		
21/01/2007	Oeudeghien	7050	19h26	00h12	x			MT		
21/01/2007	Pironchamps	6220	18:30	19:49	Intempéries			MT		10
21/01/2007	Tournai	7880	22h30	0h10	x			MT		
20/01/2007	Sur tout le rése	6567	18:28	19:01	Intempéries			MT		47
19/01/2007	AULNOIS	6181	14:53	15:35	Intempéries			MT		24
19/01/2007	BINCHE	6560	18:28	19:01	Intempéries			MT		47
19/01/2007	BLAREGNIES	7022	18:44	20:52			tempête	MT		
19/01/2007	Cambron St vi	7050	15h58	17h00	x			MT		
19/01/2007	Graty	7050	15h58	17h58	x			MT		
19/01/2007	HARVENG	6530	18:28	19:01	Intempéries			MT		47

19/01/2007	Montignies lez	6540	18:28	19:01	Intempéries			MT		47
19/01/2007	NOUVELLES	7050	15h58	17h58	x			MT		
19/01/2007	SARS-LA-BRU	7000	1:27	3:07			défaut de cable	MT		
19/01/2007	Silly	7000	8:50	16:26			défaut de cable	BT		
19/01/2007	Sur tout le rése	6540	18:28	19:01	Intempéries			MT		47
19/01/2007	Thoricourt	7022	21:35	22:04			tempête	MT		
18/01/2007	ANGRE	7022	18:44	20:52			tempête	MT		
18/01/2007	Arbre	6230	8:20	13:26		Fusible		BT	1	
18/01/2007	ARQUENNES	7034	13:45	17:07			tempête	BT		
18/01/2007	ASQUILLIES	7911	20h12	1h55	x			MT		
18/01/2007	ASQUILLIES	7804	20h12	1h55	x			MT		
18/01/2007	BAISIEUX	7861	20h12	1h55	x			MT		
18/01/2007	Bauffes	7181	8:21	12:10			tempête	MT		
18/01/2007	Biercée	7040	18:44	20:52			tempête	MT		
18/01/2007	Biesmes-sous-	7380	12:21	13:06			tempête	MT		
18/01/2007	Blicquy	6532	18:28	19:01	Intempéries			MT		47
18/01/2007	Bois de Lessin	7180	20:54	23:00			tempête	BT		
18/01/2007	chapelle à oie	7060	11:42	13:46			tempête	BT		
18/01/2007	Chièvres	7060	9:09	11:58			tempête	BT		
18/01/2007	Cour-sur-Heure		15h00	24h00	x			BT		
18/01/2007	ELOUGES	7061	17:59	19:50			tempête	MT		
18/01/2007	Erbiseoul	6536	8:34	11:10	Externe			MT		50
18/01/2007	Fleurus	6530	18:48	19:04	Intempéries			MT		10
18/01/2007	Flobecq	6530	18:28	19:01	Intempéries			MT		47
18/01/2007	Fontaine-Valm	6530	8:34	11:10	Externe			MT		50
18/01/2007	Gouy-lez-Piét	7070	17:59	19:50			tempête	MT		
18/01/2007	Hantes-Wihéri	6220	18:30	19:49	Intempéries			MT		10
18/01/2007	HARVENG	7040	13:29	14:45			défaut de cable	MT		
18/01/2007	Herchies	7130	9:01	14:07			tempête	BT		
18/01/2007	Jurbise	7040	13:29	14:45			défaut de cable	MT		
18/01/2007	Leers-et-Foste	7870	19h00	22h05	x			MT		
18/01/2007	Lobbès	7830	02h00	4h15	x			MT		
18/01/2007	Masnuy ST Je	7022	0:14	6:27			court-circuit	MT		
18/01/2007	MONS	7870	19h00	22h05	x			MT		
18/01/2007	MONS	7022	0:14	6:27			court-circuit	MT		

18/01/2007	Montignies-sa	7080	13:29	14:45		défaut de cable	MT		
18/01/2007	NOUVELLES	7830	02h00	4h10	x		MT		
18/01/2007	NOUVELLES		00h00	23h00	x		BT		
18/01/2007	Obaix	7830	02h00	4h15	x		MT		
18/01/2007	OBOURG		8h00	12h00	x		BT		
18/01/2007	Oeudeghien	7911	16h00	17h07	x		MT		
18/01/2007	Ostiches	6181	17:54	18:48		Défaut isolation	MT		25
18/01/2007	Papignies	7100	21:45	2:04		court-circuit	MT		
18/01/2007	PETIT-ROEUL	7911	16h00	17h01	x		MT		
18/01/2007	QUEVY-LE-GE	6240	20:08	21:52		Court circuit	BT	1	
18/01/2007	QUIEVRAIN	7500	11h55	12h33			x	MT	
18/01/2007	Ragnies	7130	18:48	20:01		court-circuit	BT		
18/01/2007	SENEFFE	6181	8:16	8:50	Externe		MT		24
18/01/2007	SOIGNIES	7110	15:21	15:29		défaut fusible	MT		
18/01/2007	SOIGNIES	6250	14:09	15:09	Externe		MT		2
18/01/2007	Sur tout le rése	6250	14:09	15:09	Externe		MT		2
18/01/2007	THIEUSIES	6220	16:06	17:00		Défaut isolation	MT		38
18/01/2007	Thuillies	6200	20:08	20:59		Défaut isolation	MT		30
18/01/2007	Thuin	6240	20:08	20:59		Défaut isolation	MT		30
18/01/2007	Thuin	6220	20:08	20:59		Défaut isolation	MT		30
18/01/2007	Thuin	6060	20:08	20:59		Défaut isolation	MT		30
18/01/2007	VILLE/HAINE	7100	11:47	12:57		défaut fusible	BT		
18/01/2007	Wangénies	6240	20:08	20:59		Défaut isolation	MT		30
16/01/2007	BOIS D'HAINI	7040	18:26	19:50			tempête	MT	
16/01/2007	LA HESTRE	7080	19:13	20:05		défaut fusible	BT		
16/01/2007	LA LOUVIERE	7040	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
16/01/2007	Landelies	7040	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
15/01/2007	DOUR	7024	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
15/01/2007	LA BOUVERIE	7033	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
15/01/2007	SAINT-GHISL	7080	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
14/01/2007	GHLIN	7040	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
14/01/2007	Marbaix-la-To	7041	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
13/01/2007	Fleurus	7060	10:01	15:20		court-circuit	MT		
13/01/2007	Silly	7022	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
11/01/2007	Antoing	7012	14:17	16:17		défaut de cable	MT		

11/01/2007	Courcelles	7022	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
11/01/2007	Jumet	7000	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
11/01/2007	Landelies	7040	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
11/01/2007	Lessines	7060	10:01	15:20		court-circuit	MT		
11/01/2007	OBOURG	7032	14:17	16:17		défaut de cable	MT		
11/01/2007	QUIEVRAIN	7880	18h28	18h50		x	BT		
11/01/2007	Roux	7880	15h41	17h35		x	MT		
10/01/2007	FELUY	7863	15h41	17h35		x	MT		
10/01/2007	GHLIN	7860	15h41	17h35		x	MT		
10/01/2007	Hacquegnies	7862	15h41	17h35		x	MT		
10/01/2007	NAAST	7830	7h52	9h22		x	MT		
10/01/2007	Pont-de-Loup	7500	16h12	19h30		x	BT		
10/01/2007	SAINT-VAAS	7890	15h41	17h35		x	MT		
10/01/2007	SENEFFE	7850	22h24	23h27		x	MT		
10/01/2007	TRIVIERES	7850	22h24	23h27		x	MT		
9/01/2007	Charleroi	7322	14h45	15h56		x	BT		
9/01/2007	Erbaut	7331	9:01	10:30		défaut de cable	MT		
9/01/2007	Marcinelle	6000	20:34	21:52		Défaut isolation	MT		35
9/01/2007	Mont-sur-Mar	6060	20:34	21:52		Défaut isolation	MT		35
9/01/2007	QUIEVRAIN	6040	20:34	21:52		Défaut isolation	MT		35
4/01/2007	Blaugies	6042	20:34	21:52		Défaut isolation	MT		35
4/01/2007	Dour	6043	20:34	21:52		Défaut isolation	MT		35
4/01/2007	Hornu	7387	6:17	7:20		Interruption HT	MT		
4/01/2007	La Bouverie	7804	23h30	1h31		Réseau/	MT		
3/01/2007	Dampremy	7890	23h30	1h31		Réseau/	MT		
3/01/2007	Marchienne-au	7861	23h30	1h31		Réseau/	MT		
3/01/2007	Mons	7970	9h19	10h36			Tiers	MT	
2/01/2007	Chapelle	7950	9h19	10h36			Tiers	MT	
2/01/2007	Enghien	7950	9h19	10h36			Tiers	MT	
2/01/2007	Ghlin	7951	9h19	10h36			Tiers	MT	
2/01/2007	Naast	7870	14h53	20h40		Intempéries/	MT		
1/01/2007	Bois d'Haine	7050	14h53	20h40		Intempéries/	MT		
1/01/2007	Bouvignies	7950	14h53	20h40		Intempéries/	MT		
1/01/2007	Cambron St vi	7830	15h02	18h35		Intempéries/			
1/01/2007	Cambron St vincent		15h02	18h35		Intempéries/			
1/01/2007	Cambron St vi	7320	9h15	12h30		Réseau/	BT		
1/01/2007	Enghien	7387	6:17	7:20		Interruption HT	MT		
1/01/2007	Familleureux	7380	6:17	7:20		Interruption HT	MT		

1/01/2007	Familleureux	7300	7:21	8:00			Animaux	MT		
1/01/2007	Ghlin	7300	6:17	7:20		Interruption HT		MT		
1/01/2007	La Louvière	7370	6:17	7:20		Interruption HT		MT		
1/01/2007	Mainvault	7370	6:17	7:20		Interruption HT		MT		
1/01/2007	Manage	7387	6:17	7:20		Interruption HT		MT		
1/01/2007	Montignies lez	7350	6:17	7:20		Interruption HT		MT		
1/01/2007	Montignies lez	7022	23:52	0:57		Défaut cable		MT		
1/01/2007	Montignies lez	7000	23:52	0:57		Défaut cable		MT		
1/01/2007	Naast	7350	6:17	7:20		Interruption HT		MT		
1/01/2007	Ostiches	7387	6:17	7:20		Interruption HT		MT		
1/01/2007	Wangenies	7370	6:17	7:20		Interruption HT		MT		