

COUPURES NON PLANIFIEES

Date	Localité	Code postal	Période		Causes			Réseau
			De ... (hh:mm)	A ... (hh:mm)	Intempéries/ externes	Réseau/défauts	Tiers	BT*/MT
31/12/2009	Blaton	7321	18:00	19:20		Réseau/ défauts		BT
31/12/2008	Basècles	7971	19:00	21:16		Réseau/ défauts		BT
31/12/2008	Elouges	7370	15:37	16:32			Animaux	MT
31/12/2008	Arquennes	7181	23:43	0:30		Défaut fusible		BT
31/12/2008	Leval	7134	1:01	2:39		Défaut fusible		BT
31/12/2008	Epinois	7134	1:01	2:39		Défaut fusible		BT
30/12/2008	Forchies	6141	22:38	23:33		Défaut fusible		BT
30/12/2008	Piéton	7160	22:38	23:33		Défaut fusible		BT
30/12/2008	Boussu	7300	10:48	13:00		Défaut fusible		MT
30/12/2008	Leuze	7900	2:16	4:45		Réseau/ défauts		MT
29/12/2008	Horrues	7060	20:27	0:01		Défaut fusible		BT
29/12/2008	St-Vaast	7100	20:45	22:15		Défaut fusible		BT
29/12/2008	Hyon	7022	20:11	21:22		Défaut fusible		BT
29/12/2008	Cuesmes	7033	20:11	21:22		Défaut fusible		BT
29/12/2008	Angre	7387	19:06	21:23			Animaux	MT
29/12/2008	Angreau	7387	19:06	21:23			Animaux	MT
29/12/2008	Roisin	7387	19:06	21:23			Animaux	MT
29/12/2008	Onnezies	7387	19:06	21:23			Animaux	MT
29/12/2008	Baisieux	7380	19:06	21:23			Animaux	MT
28/12/2008	Carnières	7141	19:37	20:08		Défaut fusible		BT
28/12/2008	Fayt-lez-Manage	7170	13:06	14:15		Défaut fusible		BT
28/12/2008	La Hestre	7170	13:06	14:15		Défaut fusible		BT
28/12/2008	Fayt-lez-Manage	7170	18:26	19:28		Défaut fusible		BT
28/12/2008	Paturages	7340	19:12	20:30		Défaut fusible		BT
27/12/2008	Chapelle	7160	17:51	18:24		Défaut fusible		BT

27/12/2008	Carnières	7141	17:51	18:24		Défaut fusible		BT
27/12/2008	Seneffe	7180	8:45	10:08		Défaut RTCC		BT
27/12/2008	Flobecq	7880	11:23	13:10			Tiers	MT
27/12/2008	Tournai	7500	15:30	0:30		Réseau/ défauts		BT
27/12/2008	Froidmont	7504	17:00	18:53		Réseau/ défauts		BT
27/12/2008	Templeuve	7520	21:45	1:30		Réseau/ défauts		MT
26/12/2008	Baudour	7331	12:08	14:03		Mauvais contact		BT
25/12/2008	Tertre	7333	0:43	1:16		Défaut fusible		BT
25/12/2008	Montroeuil/Haine	7350	18:28	19:38		Défaut fusible		BT
24/12/2008	Tertre	7333	9:00	10:25		Défaut fusible		BT
24/12/2008	Chapelle	7160	17:34	18:30		Court-circuit		BT
24/12/2008	Boussu	7301	8:04	9:20		Défaut fusible		MT
24/12/2008	Houdeng-Goegnies	7110	19:14	21:00		Mauvais contact		BT
24/12/2008	Boussu	7300	9:18	10:50		Défaut fusible		MT
24/12/2008	Leernes	6142	15:08	17:22		Court-circuit		BT
24/12/2008	Baudour	7331	23:30	3:40			Incendie	MT
24/12/2008	La Bouverie	7080	18:09	20:28		Défaut fusible		BT
24/12/2008	Thulin	7350	14:14	16:51		Vétusté cabine		MT
23/12/2008	Montroeuil au bois	7911	15:17	1:16		Réseau/ défauts		BT
23/12/2008	Havennes	7531	19:05	3:52			Tiers	BT
22/12/2008	Baudour	7331	18:39	0:15		Défaut cable		BT
20/12/2008	Petit-Roetulx	7181	6:26	9:00		Court-circuit		BT
20/12/2008	Mons	7000	7:41	11:03		Mauvais contact		BT
20/12/2008	Mons	7000	15:21	17:11		Court-circuit		BT
19/12/2008	Soignies	7060	14:45	15:35		Défaut cable		BT
18/12/2008	Mons	7000	16:00	19:00			Arrachement	BT
18/12/2008	Frameries	7080	5:57	8:35		Défaut cable		MT
18/12/2008	Noirchain	7080	5:57	8:35		Défaut cable		MT
18/12/2008	Genly	7040	5:57	8:35		Défaut cable		MT

17/12/2008	Warchin	7548	8:58	9:19			Tiers	MT
17/12/2008	Anderlues	6150	7:09	9:03		Défaut fusible		MT
16/12/2008	La Louvière	7100	19:10	20:16			Tiers	BT
15/12/2008	Quaregnon	7390	20:15	21:07		Court-circuit		BT
15/12/2008	Bassilly	7830	23:00	0:00		Réseau/ défauts		BT
14/12/2008	Ghlin	7011	0:09	1:36		Défaut cabine		BT
14/12/2008	Soignies	7060	8:41	16:35		Défaut cable		BT
14/12/2008	Masnuy St jean	7050	11:11	12:24		Réseau/ défauts		MT
14/12/2008	Jurbise	7050	11:11	12:24		Réseau/ défauts		MT
14/12/2008	Erbisoeul	7050	11:11	12:24		Réseau/ défauts		MT
14/12/2008	Tournai	7500	18:24	20:30		Réseau/ défauts		BT
13/12/2008	Mons	7000	19:58	20:42		Défaut disjoncteur		BT
13/12/2008	St-Vaast	7100	12:30	12:59		Défaut fusible		BT
11/12/2008	Quaregnon	7390	11:12	12:00		Défaut fusible		BT
11/12/2008	Chapelle	7160	11:51	14:30		Défaut cable		MT
10/12/2008	Harmignies	7022	19:58	21:15		Défaut fusible		MT
10/12/2008	St-Ghislain	7330	18:57	20:30		Défaut fusible		MT
10/12/2008	Carnières	7141	17:55	19:30		Défaut fusible		MT
10/12/2008	Tournai	7500	19:30	20:22		Réseau/ défauts		MT
10/12/2008	Tournai	7500	19:30	21:24		Réseau/ défauts		MT
9/12/2008	Eugies	7080	21:37	23:15		Défaut fusible		BT
8/12/2008	Goutroux	6030	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT
8/12/2008	Monceau-sur-Sambre	6031	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT
8/12/2008	Marchienne-au-Pont	6030	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT
8/12/2008	Roux	6044	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT
8/12/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT
8/12/2008	Fontaine-l'Evêque	6140	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT

8/12/2008	Landelies	6111	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT
8/12/2008	Dampremy	6020	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT
8/12/2008	Souvret	6182	8:43	12:41		Défaut d'isolation		MT
8/12/2008	Mainvault	7812	15:19	17:48		Réseau/ défauts		BT
7/12/2008	Bassilly	7830	8:34	12:01		Réseau/ défauts		MT
7/12/2008	Mourcourt	7543	13:04	14:15		Réseau/ défauts		MT
7/12/2008	Velaines	7760	13:04	17:28		Réseau/ défauts		MT
7/12/2008	Leuze-en -hainaut	7900	15:52	17:10		Réseau/ défauts		BT
7/12/2008	Soignies	7060	12:40	16:56		défaut cable		BT
6/12/2008	St-Ghislain	7331	8:06	10:07		interruption réseau		HT
6/12/2008	Froyennes	7503	20:29	21:39		Réseau/ défauts		MT
6/12/2008	Ramegnies - chin	7520	20:29	21:39		Réseau/ défauts		MT
5/12/2008	Paturages	7340	16:54	18:30		défaut fusible		BT
5/12/2008	Lambusart	6220	22:35	0:12			Tiers	MT
4/12/2008	Sirault	7332	11:18	14:13			terrassment	BT
3/12/2008	La Hestre	7170	8:58	10:30		défaut cabine		MT
3/12/2008	Péruwelz	7600	19:00	23:15		Réseau/ défauts		BT
2/12/2008	Warchin	7548	13:34	14:36			Tiers	MT
2/12/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	21:08	21:49		Défaut d'isolation		MT
1/12/2008	Boussu	7300	11:43	11:46		interruption		MT
1/12/2008	St-Vaast	7100	19:53	0:15		Défaut tresse		BT
30/11/2008	Haine-St-Paul	7100	17:30	18:52		Court-circuit		BT
30/11/2008	Hornu	7301	15:43	17:27		Court-circuit		BT
29/11/2008	Marchienne-au-Pont	6030	21:32	22:02		Défaut d'isolation		MT
29/11/2008	Roux	6044	21:32	22:02		Défaut d'isolation		MT
29/11/2008	Fontaine	6140	4:14	5:30			Accident poteau	BT

28/11/2008	St-Ghislain	7330	13:29	17:06		Défaut fusible		BT
27/11/2008	Anderlues	6150	9:29	14:00		Défaut tresse		BT
27/11/2008	Binche	7130	11:47	14:13		Défaut fusible		BT
25/11/2008	Gosselies	6041	15:26	16:11	Externe			MT
23/11/2008	Ath	7800	18:30	21:15		Réseau/ défauts		BT
23/11/2008	Havré	7021	18:16	19:30	Manque elagage			BT
23/11/2008	Sirault	7332	3:07	7:47		Défaut transfo		MT
22/11/2008	Lombise	7830	0:45	2:14		Réseau/ défauts		MT
22/11/2008	Thoricourt	7830	0:45	2:14		Réseau/ défauts		MT
22/11/2008	Fouleng	7830	0:45	2:14		Réseau/ défauts		MT
22/11/2008	Gondregnies	7830	0:45	2:14		Réseau/ défauts		MT
22/11/2008	Gibecq	7823	0:45	2:14		Réseau/ défauts		MT
22/11/2008	Silly	7830	0:45	2:14		Réseau/ défauts		MT
22/11/2008	Tournai	7500	5:03	6:42		Réseau/ défauts		MT
21/11/2008	Kain	7540	8:47	9:32			Tiers	MT
21/11/2008	Tournai	7500	8:47	9:32			Tiers	MT
21/11/2008	Rumillies	7540	8:47	9:32			Tiers	MT
21/11/2008	Havannes	7531	8:47	9:32			Tiers	MT
21/11/2008	Warchin	7548	8:47	9:32			Tiers	MT
21/11/2008	Villers st Amand	7812	11:31	12:49			Tiers	MT
21/11/2008	Mainvault	7812	11:31	18:15			Tiers	MT
21/11/2008	Oeudeghien	7911	11:31	12:49			Tiers	MT
21/11/2008	Lahamaide	7890	11:31	12:49			Tiers	MT
21/11/2008	Frasnes	7911	11:31	12:49			Tiers	MT
21/11/2008	Ostiches	7804	11:31	12:49			Tiers	MT
21/11/2008	Wannebecq	7861	11:31	12:49			Tiers	MT

20/11/2008	Lessines	7860	12:59	14:25		Réseau/ défauts		MT
20/11/2008	La Hestre	7170	10:39	14:14		Mauvais contact		BT
19/11/2008	Frameries	7080	12:48	14:46		Défaut en cabine		MT
18/11/2008	St-Vaast	7100	16:01	18:00		Court-circuit		BT
18/11/2008	Cambron st vincent	7870	17:32	18:55		Réseau/ défauts		MT
18/11/2008	Lombise	7870	17:32	18:55		Réseau/ défauts		MT
18/11/2008	Thoricourt	7830	17:32	18:55		Réseau/ défauts		MT
18/11/2008	Fouleng	7830	17:32	18:55		Réseau/ défauts		MT
18/11/2008	Gondregnies	7830	17:32	18:55		Réseau/ défauts		MT
18/11/2008	Gibecq	7823	17:32	18:55		Réseau/ défauts		MT
18/11/2008	Silly	7830	17:32	18:55		Réseau/ défauts		MT
17/11/2008	Frameries	7080	12:18	14:22		Défaut cable		MT
17/11/2008	Horrues	7060	15:52	18:13		Interruption réseau		MT
17/11/2008	Soignies	7060	15:52	18:13		Interruption réseau		MT
16/11/2008	Audregnies	7382	20:08	0:05		Elagage		BT
16/11/2008	Frameries	7080	13:35	14:36		Court-circuit		MT
16/11/2008	Frameries	7080	22:48	1:38		Défaut transfo		MT
16/11/2008	Frameries	7080	13:03	14:15		Défaut fusible		MT
16/11/2008	Tournai	7500	21:19	21:57		Réseau/ défauts		MT
15/11/2008	La Louvière	7100	10:51	11:50		Défaut cable		BT
15/11/2008	La Louvière	7100	16:03	20:33		Défaut cable		BT
12/11/2008	Strépy	7110	12:11	16:32		Accident poteau		BT
12/11/2008	Hérinnes	7742	8:12	11:09		Réseau/ défauts		MT

12/11/2008	Flobecq	7880	12:34	13:51		Réseau/ défauts		MT
11/11/2008	Manage	7170	9:08	12:14	Tempête			BT
11/11/2008	Arquennes	7181	9:40	10:56			Accident poteau	BT
11/11/2008	La Louvière	7100	11:18	12:09		Défaut fusible		BT
10/11/2008	Quaregnon	7390	9:26	9:52		Défaut fusible		MT
10/11/2008	Frasnes	7911	5:00	6:52		Réseau/ défauts		MT
10/11/2008	Flobecq	7880	23:30	1:10		Réseau/ défauts		MT
10/11/2008	Cambron st vincent	7870	5:25	7:02		Réseau/ défauts		MT
9/11/2008	Bray	7130	7:20	12:33	Tempête			BT
9/11/2008	Bois-d'Haine	7170	16:26	16:32		Défaut cable		BT
8/11/2008	Haine-st-Paul	7100	4:39	5:52		Défaut cable		MT
8/11/2008	Haine-st-Pierre	7100	4:39	5:52		Défaut cable		MT
7/11/2008	Ath	7800	1:10	2:46		Réseau/ défauts		MT
6/11/2008	Vaulx	7536	5:30	6:30		Réseau/ défauts		MT
6/11/2008	Tournai	7500	5:30	6:30		Réseau/ défauts		MT
6/11/2008	Couillet	6010	7:25	7:57		Défaut d'isolation		MT
6/11/2008	Marcinelle	6001	7:25	7:57		Défaut d'isolation		MT
4/11/2008	Hautrage	7334	16:00	16:50		Défaut cable		MT
4/11/2008	Hautrage	7334	13:45	15:29		Défaut cable		MT
4/11/2008	Courcelles	6180	1:30	4:00	Externe			MT
4/11/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	5:45	7:30		Défaut d'isolation		MT
3/11/2008	Boussu	7300	15:21	16:57		Interruption réseau		MT
3/11/2008	St-Ghislain	7330	15:21	16:57		Interruption réseau		MT
3/11/2008	Chapelle à oie	7903	16:00	16:20			Tiers	MT
1/11/2008	Cuesmes	7033	19:37	20:43		Défaut fusible		BT
1/11/2008	Baudour	7331	19:37	20:43		Défaut fusible		BT
31/10/2008	Hornu	7301	8:19	9:15		Court-circuit		BT

31/10/2008	Elouges	7370	8:30	14:53		Défaut contacteur		BT
31/10/2008	Frameries	7080	9:03	10:36		Défaut fusible		BT
31/10/2008	Haine-St-Paul	7100	9:51	11:08		Fraude en cabine		BT
31/10/2008	Cuesmes	7033	15:04	17:45		Défaut câble		MT
31/10/2008	Meslin l'évêque	7822	11:59	14:15		Réseau/ défauts		MT
30/10/2008	Seneffe	7180	16:08	17:23		Interruption réseau		MT
30/10/2008	Manage	7170	16:08	17:23		Interruption réseau		MT
29/10/2008	Tournai	7500	12:25	13:13		Réseau/ défauts		MT
29/10/2008	Mons	7000	9:21	18:10		Défaut câble		BT
29/10/2008	Antoing	7640	23:10	0:05		Réseau/ défauts		MT
29/10/2008	Péronnes lez Antoing	7640	23:10	0:05		Réseau/ défauts		MT
28/10/2008	Fontaine	6140	19:00	22:00		Court-circuit		BT
28/10/2008	Angre	7387	3:44	4:11		Interruption réseau		MT
28/10/2008	Roisin	7387	3:44	4:11		Interruption réseau		MT
26/10/2008	Hyon	7022	19:33	22:44		Court-circuit		BT
26/10/2008	Châtelet	6200	1:01	4:25		Défaut d'isolation		MT
25/10/2008	Morlanwelz	7140	14:44	15:34		Défaut fusible		BT
23/10/2008	Thieulain	7901	10:35	11:18			Tiers	MT
23/10/2008	Marchienne-au-Pont	6030	20:48	21:37		Défaut d'isolation		MT
23/10/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	20:48	21:37		Défaut d'isolation		MT
23/10/2008	Jamioulx	6120	20:48	21:37		Défaut d'isolation		MT
23/10/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	20:48	21:37		Défaut d'isolation		MT
23/10/2008	La Bouverie	7080	13:35	14:30			Tiers	MT
23/10/2008	Frameries	7080	13:35	14:30			Tiers	MT
23/10/2008	Eugies	7080	13:35	14:30			Tiers	MT
22/10/2008	Casteau	7061	8:27	9:28		Défaut câble		BT
22/10/2008	Casteau	7061	3:37	7:45		Défaut câble		BT
22/10/2008	Maisières	7020	3:37	7:45		Défaut câble		BT
22/10/2008	Villerot	7334	9:20	10:09			Accident poteau	BT
22/10/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	6:10	7:09		Défaut d'isolation		MT

20/10/2008	Gouy-lez-Piéton	6181	0:40	0:57		Défaut d'isolation		MT
18/10/2008	Ham-sur-Heure	6120	10:30	11:20			Tiers	MT
18/10/2008	Marbaix-la-Tour	6120	10:30	11:20			Tiers	MT
18/10/2008	Hornu	7301	2:46	9:54	Incendie			BT
18/10/2008	Binche	7130	22:30	23:50			Animaux	MT
18/10/2008	Ghoy	7863	7:37	8:39		Réseau/ défauts		MT
18/10/2008	Deux-acren	7864	7:37	8:44		Réseau/ défauts		MT
17/10/2008	Roisin	7387	8:24	12:07	Terrassement			BT
16/10/2008	Manage	7170	10:21	12:00		Défaut fusible		MT
16/10/2008	Jemappes	7012	23:11	0:01		Défaut câble		MT
16/10/2008	Bois d'Haine	7170	23:45	1:03		Défaut câble		MT
16/10/2008	Haine-St-Paul	7100	23:45	1:03		Défaut câble		MT
16/10/2008	Calonne	7642	16:03	16:19		Réseau/ défauts		MT
16/10/2008	Tournai	7500	16:03	16:38		Réseau/ défauts		MT
15/10/2008	Haine-St-Paul	7100	17:48	20:36		Défaut transfo		BT
14/10/2008	Frameries	7080	3:28	4:39		Défaut câble		MT
14/10/2008	La Bouverie	7080	3:28	4:39		Défaut câble		MT
14/10/2008	Carnières	7141	13:30	14:11		Défaut câble		MT
14/10/2008	Morlanwelz	7140	13:30	14:11		Défaut câble		MT
13/10/2008	Mesvin	7022	19 h 17	21 h 30		Interruption HT		MT
13/10/2008	Hyon	7022	19 h 17	21 h 30		Interruption HT		MT
13/10/2008	Spiennes	7032	19 h 17	21 h 30		Interruption HT		MT
13/10/2008	Cuesmes	7033	19 h 17	21 h 30		Interruption HT		MT
13/10/2008	Mons	7000	19 h 17	21 h 30		Interruption HT		MT
13/10/2008	Ciply	7024	19 h 17	21 h 30		Interruption HT		MT
13/10/2008	Courcelles	6180	18 h 58	20 h 45		Défaut d'isolation		MT
13/10/2008	Trazegnies	6183	18 h 58	20 h 45		Défaut d'isolation		MT
13/10/2008	<i>Forchies-la-Marche</i>	<i>6141</i>	18 h 58	20 h 45		<i>Défaut d'isolation</i>		<i>MT</i>
13/10/2008	Souvret	6182	18 h 58	20 h 45		Défaut d'isolation		MT
13/10/2008	Frameries	7080	12 h 28	13 h 54		Défaut fusible		MT

13/10/2008	Mesvin	7022	11 h 29	13 h 15			Tiers	MT
13/10/2008	Hyon	7022	11 h 29	13 h 15			Tiers	MT
13/10/2008	Spiennes	7032	11 h 29	13 h 15			Tiers	MT
13/10/2008	Mons	7000	11 h 29	13 h 15			Tiers	MT
13/10/2008	Ciply	7024	11 h 29	13 h 15			Tiers	MT
13/10/2008	Jemappes	7012	10 h 03	10 h 59		Défaut câble		MT
13/10/2008	Cuesmes	7033	10 h 03	10 h 59		Défaut câble		MT
13/10/2008	Couillet	6010	8 h 14	10 h 29		Défaut d'isolation		MT
12/10/2008	Quaregnon	7390	15 h 55	18 h 59		Défaut câble		BT
11/10/2008	Lessines	7860	10h38	12h10		Réseau/ défauts		MT
11/10/2008	St-Ghislain	7330	8 h 41	10 h 22		Interruption HT		MT
11/10/2008	Hornu	7301	8 h 41	10 h 22		Interruption HT		MT
11/10/2008	Boussu	7300	8 h 41	10 h 22		Interruption HT		MT
10/10/2008	Courcelles	6180	5 h 50	8 h 36		Externe		MT
10/10/2008	Trazegnies	6183	5 h 50	8 h 36		Externe		MT
9/10/2008	Baudour	7331	16 h 38	21 h 52		Défaut transfo		BT
9/10/2008	Sirault	7332	16 h 38	21 h 52		Défaut transfo		BT
9/10/2008	Neufmaison	7332	16 h 38	21 h 52		Défaut transfo		BT
9/10/2008	Sirault	7332	15 h 48	18 h 00		Défaut cabine		MT
9/10/2008	Villerot	7334	15 h 48	18 h 00		Défaut cabine		MT
9/10/2008	Ville-sur-Haine	7070	8 h 49	8 h 55		Défaut cabine		MT
9/10/2008	Boussu	7300	0 h 39	6 h 07		Défaut transfo		MT
8/10/2008	Binche	7130	1 h 42	3 h 33		Défaut câble		MT
8/10/2008	Waudrez	7131	1 h 42	3 h 33		Défaut câble		MT
8/10/2008	Péronnes	7134	1 h 42	3 h 33		Défaut câble		MT
7/10/2008	Thieusies	7061	13 h 44	17 h 19		Défaut cabine		BT
7/10/2008	Leernes	6142	9 h 57	11 h 38			Arrachement	MT
7/10/2008	Fontaine	6140	9 h 57	11 h 38			Arrachement	MT
7/10/2008	Jemappes	7012	2 h 21	3 h 27		Défaut câble		MT
5/10/2008	Péruwelz	7600	14h30	16h00		Intempéries/ externes		BT

5/10/2008	Herchies	7050	11h30	15h00	Intempéries/ externes			BT
5/10/2008	Petit - Enghien	7850	0h30	3h45		Réseau/ défauts		BT
4/10/2008	Warchin	7548	18h00	21h00		Réseau/ défauts		BT
3/10/2008	Thimougies	7533	18h00	21h30		Réseau/ défauts		BT
3/10/2008	Forest	7910	14h15	15h30		Réseau/ défauts		BT
3/10/2008	Havré	7021	19 h 56	23 h 50		Défaut tresse		BT
3/10/2008	Haine-ST-Paul	7100	7 h 57	9 h 01			Tiers	MT
3/10/2008	Haine-ST-Pierre	7100	7 h 57	9 h 01			Tiers	MT
1/10/2008	THORICOURT	7830	0H55	5H05		Défaut		MT
1/10/2008	Peissant	7120	14 h 21	16 h 18			Tiers	BT
1/10/2008	La Hestre	7170	12 h 32	14 h 26		Défaut tresse		BT
30/09/2008	PETIT ENGHIE	7850	19H37	21H10	Intempéries			BT
30/09/2008	OBIGIES	7743	17H00	19H30	Intempéries			BT
30/09/2008	Leval	7134	22 h 34	23 h 35		Défaut fusible		BT
30/09/2008	La Louvière	7100	20 h 41	21 h 37		Court-circuit		BT
30/09/2008	Luttre	6238	8 h 49	9 h 05	Externe			MT
30/09/2008	Liberchies	6238	8 h 49	9 h 05	Externe			MT
30/09/2008	Pont-à-Celles	6230	8 h 49	9 h 05	Externe			MT
30/09/2008	Viesville	6230	8 h 49	9 h 05	Externe			MT
30/09/2008	Thiméon	6230	8 h 49	9 h 05	Externe			MT
30/09/2008	Obaix	6230	8 h 49	9 h 05	Externe			MT
30/09/2008	Buzet	6230	8 h 49	9 h 05	Externe			MT
30/09/2008	Aulnois	7040	8 h 07	9 h 12		Défaut cable		MT
30/09/2008	Blaregnines	7040	8 h 07	9 h 12		Défaut cable		MT
30/09/2008	Sars-la-Bruyère	7080	8 h 07	9 h 12		Défaut cable		MT
29/09/2008	LESSINES	7860	11H25	15H27		Défaut		MT
29/09/2008	Baudour	7331	17 h 35	18 h 35		Interrupt° HT		MT
29/09/2008	Sirault	7332	17 h 35	18 h 35		Interrupt° HT		MT

29/09/2008	Neufmaison	7332	17 h 35	18 h 35		Interrupt° HT		MT
29/09/2008	Villerot	7334	17 h 35	18 h 35		Interrupt° HT		MT
27/09/2008	Charleroi	6000	7 h 39	9 h 30		Défaut d'isolation		MT
27/09/2008	Lodelinsart	6042	7 h 39	9 h 30		Défaut d'isolation		MT
26/09/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	3 h 16	4 h 56		Défaut d'isolation		MT
26/09/2008	Marcinelle	6001	3 h 16	4 h 56		Défaut d'isolation		MT
25/09/2008	Vellereille-lez-B	7120	10 h 07	13 h 11			Tiers	BT
24/09/2008	Roux	6044	10 h 26	12 h 08			Tiers	MT
24/09/2008	Courcelles	6180	10 h 26	12 h 08			Tiers	MT
24/09/2008	Gosselies	6040	10 h 26	12 h 08			Tiers	MT
23/09/2008	Tournai	7500	10h01	10h30		Réseau/ défauts		MT
23/09/2008	Gozée	6534	13 h 49	14 h 39		Défaut d'isolation		MT
23/09/2008	Thuin	6530	13 h 49	14 h 39		Défaut d'isolation		MT
23/09/2008	Flénu	7012	9 h 00	12 h 00	Arrachement			BT
23/09/2008	Jemappes	7012	9 h 00	12 h 00	Arrachement			BT
21/09/2008	Papignies	7861	17h50	19h22		Réseau/		BT
20/09/2008	Papignies	7861	08h24	09h58		Réseau/		BT
18/09/2008	Vaulx	7536	15h16	16h07		Réseau/		MT
18/09/2008	Courcelles	6180	0 h 54	2 h 50		Défaut d'isolation		MT
17/09/2008	Blaugies	7370	1 h 47	2 h 33		Interrupt° HT		MT
15/09/2008	Mons	7000	13 h 45	18 h 30		Défaut câble		BT
13/09/2008	La Louvière	7100	17 h 14	19 h 16		Défaut fusible		BT
12/09/2008	Warchin	7548	13h44	14h32		Réseau/		BT
11/09/2008	Tournai	7500	13h03	13h41		Réseau/		BT
11/09/2008	Thimougies	7533	12h42	14h22		Réseau/		BT
11/09/2008	Seneffe	7180	21 h 30	22 h 15		Court-circuit		MT
11/09/2008	Manage	7170	21 h 30	22 h 15		Court-circuit		MT
8/09/2008	chièvres	7950	11h45	3h15		Réseau/		MT
8/09/2008	Bauffe	7870	11h45	3h15		Réseau/		MT
6/09/2008	Lessines	7860	16h45	19h00		Réseau/		MT
6/09/2008	Chapelle	7160	17 h 30	19 h 56		Court-circuit		MT

6/09/2008	Frameries	7080	1 h 47	6 h 04	Manque Elagage			BT
5/09/2008	Leval	7134	9 h 30	12 h 14		Défaut cable		BT
4/09/2008	Ligne	7812	2h06	3h07		Réseau/		MT
4/09/2008	chapelle à wattines	7903	2h06	3h07		Réseau/		MT
4/09/2008	leuze	7900	2h06	3h07		Réseau/		MT
4/09/2008	Tournai	7500	11h11	11h58		Réseau/		MT
4/09/2008	Vaulx	7536	11h11	11h58		Réseau/		MT
4/09/2008	Neufvilles	7063	7 h 34	9 h 25		Défaut cable		MT
4/09/2008	Soignies	7060	7 h 34	9 h 25		Défaut cable		MT
1/09/2008	Lombise	7870	8h49	12h02			Oiseaux	MT
1/09/2008	Chièvres	7950	11h33	13h11		Réseau/		MT
1/09/2008	Hautrage	7334	16 h 07	19 h 56		Défaut cable		BT
1/09/2008	Hautrage	7334	4 h 59	8 h 01		Défaut fusible		BT
30/08/2008	Blaton	7321	23h20	0h53		Réseau/		MT
30/08/2008	Stambruges	7973	23h20	0h53		Réseau/		MT
30/08/2008	Beloeil	7970	23h20	0h53		Réseau/		MT
30/08/2008	Sars-la-Buissière	6542	13 h 33	15 h 50			Tiers	MT
30/08/2008	Péronnes	7134	3 h 48	5 h 15	Animaux			MT
30/08/2008	Strépy	7110	3 h 48	5 h 15	Animaux			MT
30/08/2008	Maurage	7110	3 h 48	5 h 15	Animaux			MT
30/08/2008	Thieu	7070	3 h 48	5 h 15	Animaux			MT
30/08/2008	Trivières	7100	3 h 48	5 h 15	Animaux			MT
30/08/2008	Hdg-Aimeries	7110	3 h 48	5 h 15	Animaux			MT
29/08/2008	Papignies	7861	8h40	11h41		Réseau/		MT
28/08/2008	Hdg-Goegnies	7110	6 h 27	12 h 46		Défaut cable		BT
26/08/2008	Charleroi	6000	16 h 57	17 h 43		Défaut isolation		BT
23/08/2008	Bassilly	7830	19h26	20h20			Tiers	MT
23/08/2008	Silly	7830	19h26	20h20			Tiers	MT
22/08/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	23 h 58	1 h 24		Défaut isolation		BT
22/08/2008	Ghlin	7011	8 h 59	10 h 44			Arrachement	BT

21/08/2008	Wasmuel	7390	19 h 56	21 h 42		Défaut cable		MT
21/08/2008	Quaregnon	7390	19 h 56	21 h 42		Défaut cable		MT
19/08/2008	Arquennes	7181	23 h 10	1 h 30	Animaux			MT
18/08/2008	Tournai	7500	14h00	14h25		Réseau/ défauts		BT
18/08/2008	Fauroeux	7120	13 h 27	14 h 23			Tiers	BT
18/08/2008	Peissant	7120	13 h 27	14 h 23			Tiers	BT
18/08/2008	Estinnes-au-Mont	7120	13 h 27	14 h 23			Tiers	BT
18/08/2008	Paturages	7340	0 h 29	1 h 29		Interrupt° HT		MT
18/08/2008	Wasmes	7340	0 h 29	1 h 29		Interrupt° HT		MT
18/08/2008	Hornu	7301	0 h 29	1 h 29		Interrupt° HT		MT
17/08/2008	Quiévrain	7380	3 h 17	5 h 14		Défaut cable		MT
17/08/2008	Hensies	7350	3 h 17	5 h 14		Défaut cable		MT
16/08/2008	Neufvilles	7063	6 h 41	10 h 44		Défaut cable		MT
16/08/2008	Bray	7130	2 h 18	6 h 35		Défaut cable		MT
15/08/2008	Bray	7130	23 h 54	1 h 50		Défaut cable		MT
14/08/2008	Houtaing	7812	20h43	22h46		Réseau/ défauts		MT
14/08/2008	Buissenal	7911	20h43	22h46		Réseau/ défauts		MT
14/08/2008	Moustier	7911	20h43	22h46		Réseau/ défauts		MT
14/08/2008	Frasnes	7911	20h43	22h46		Réseau/ défauts		MT
14/08/2008	Hacquegnies	7911	20h43	22h46		Réseau/ défauts		MT
14/08/2008	Marchienne-au-Pont	6030	15 h 01	15 h 49		Défaut isolation		MT
14/08/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	15 h 01	15 h 49		Défaut isolation		MT
14/08/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	15 h 01	15 h 49		Défaut isolation		MT
14/08/2008	Jamioulx	6120	15 h 01	15 h 49		Défaut isolation		MT
14/08/2008	Tertre	7333	13 h 27	18 h 58		Interrupt° HT		MT
14/08/2008	Sirault	7332	1 h 12	9 h 12			Animaux	MT
14/08/2008	Villerot	7334	1 h 12	9 h 12			Animaux	MT
14/08/2008	Herchies	7050	1 h 12	9 h 12			Animaux	MT
14/08/2008	Baudour	7331	1 h 12	9 h 12			Animaux	MT
14/08/2008	Tertre	7333	1 h 12	9 h 12			Animaux	MT

13/08/2008	Meslin-l'Evêque	7822	16h00	22h00	Intempéries/externes			BT
13/08/2008	Wiers	7608	15h15	17h15	Intempéries/externes			BT
13/08/2008	Hoves	7830	14h16	17h25		Réseau/		BT
13/08/2008	Meslin-l'Evêque	7822	13h30	15h45	Intempéries/externes			BT
13/08/2008	Quiévrain	7380	23:49	1:27		Défaut cable		BT
13/08/2008	Hensies	7350	23:49	1:27		Défaut cable		BT
12/08/2008	Meslin-l'Evêque	7822	23h20	24h00		Réseau/		BT
12/08/2008	Antoing	7640	12h14	13h28		Réseau/		MT
12/08/2008	Fontenoy	7643	12h14	13h28		Réseau/ défauts		MT
12/08/2008	Vezen	7538	12h14	13h28		Réseau/ défauts		MT
12/08/2008	Wasmes audemez brif.	7604	12h14	13h28		Réseau/ défauts		MT
12/08/2008	Pipaix	7904	12h14	13h28		Réseau/ défauts		MT
12/08/2008	Braffe	7604	12h14	13h28		Réseau/ défauts		MT
12/08/2008	Bury	7602	12h14	13h28		Réseau/		MT
12/08/2008	Roucourt	7601	12h14	13h28		Réseau/		MT
12/08/2008	Baugnies	7604	12h14	13h28		Réseau/		MT
8/08/2008	Ath	7800	12h14	13h28		Réseau/		MT
8/08/2008	Lobbès	6540	12 h 36	13 h 31	Externe			MT
8/08/2008	Mont-Sainte-Geneviève	6540	12 h 36	13 h 31	Externe			MT
8/08/2008	Thuin	6530	12 h 36	13 h 31	Externe			MT
8/08/2008	Leernes	6142	12 h 36	13 h 31	Externe			MT
7/08/2008	Leers-et-Fosteau	6530	19 h 09	20 h 16	Intempéries			MT
7/08/2008	Biercée	6533	19 h 09	20 h 16	Intempéries			MT
7/08/2008	Ragnies	6532	19 h 09	20 h 16	Intempéries			MT
7/08/2008	Fontaine-Valmont	6567	19 h 09	20 h 16	Intempéries			MT
7/08/2008	Lobbès	6540	19 h 09	20 h 16	Intempéries			MT

7/08/2008	Hantes-Wihéries	6560	19 h 09	20 h 16	Intempéries			MT
7/08/2008	Montignies-Saint-Christophe	6560	19 h 09	20 h 16	Intempéries			MT
7/08/2008	Thuin	6530	19 h 09	20 h 16	Intempéries			MT
7/08/2008	Gosselies	6041	14 h 26	15 h 01	Externe			MT
7/08/2008	Roux	6044	14 h 26	15 h 01	Externe			MT
7/08/2008	Jumet	6040	14 h 26	15 h 01	Externe			MT
7/08/2008	Ham-sur-Heure	6120	8 h 21	9 h 11		Défaut isolation		MT
6/08/2008	Arbre	7811	18h56	19h48			Oiseaux	MT
5/08/2008	Trazegnies	6183	11 h 51	13 h 55		Défaut isolation		MT
5/08/2008	Souvret	6182	11 h 51	13 h 55		Défaut isolation		MT
5/08/2008	Courcelles	6180	11 h 51	13 h 55		Défaut isolation		MT
5/08/2008	Forchies-la-Marche	6141	11 h 51	13 h 55		Défaut isolation		MT
4/08/2008	Roux	6044	22 h 23	23 h 28		Défaut isolation		MT
4/08/2008	Courcelles	6180	22 h 23	23 h 28		Défaut isolation		MT
4/08/2008	Châtelet	6200	3 h 43	4 h 15	Externe			MT
3/08/2008	Bruyelle	7641	6h10	6h48		Réseau/		MT
3/08/2008	Hollain	7620	6h10	6h48		Réseau/		MT
3/08/2008	Jollain-merlin	7620	6h10	6h48		Réseau/		MT
3/08/2008	Wodecq	7890	12h36	13h25	Oiseaux			MT
1/08/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	20 h 41	21 h 10		Défaut isolation		MT
1/08/2008	Marchienne-au-Pont	6030	20 h 41	21 h 10		Défaut isolation		MT
1/08/2008	Charleroi	6000	13 h 40	14 h 45		Défaut isolation		MT
1/08/2008	Dampremy	6020	13 h 40	14 h 45		Défaut isolation		MT
1/08/2008	Marchienne-au-Pont	6030	13 h 40	14 h 45		Défaut isolation		MT
1/08/2008	Saint-Amand	6221	13 h 29	15 h 09			Tiers	MT
1/08/2008	Brye	6222	13 h 29	15 h 09			Tiers	MT
1/08/2008	Wagnelée	6223	13 h 29	15 h 09			Tiers	MT
31/07/2008	Ath	7800	8h25	9h28	Oiseaux			MT
31/07/2008	Rebaix	7804	8h25	9h28	Oiseaux			MT
31/07/2008	Isière	7822	8h25	9h28	Oiseaux			MT

30/07/2008	Herchies	7050	18h40	19h44	Oiseaux			MT
30/07/2008	Marcinelle	6001	22 h 04	22 h 42		Défaut isolation		MT
30/07/2008	Marchienne-au-Pont	6030	22 h 04	22 h 42		Défaut isolation		MT
30/07/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	22 h 04	22 h 42		Défaut isolation		MT
29/07/2008	Gilly	6060	4 h 45	6 h 15			Tiers	MT
28/07/2008	Bouffioulx	6200	11 h 34	12 h 38		Défaut isolation		MT
28/07/2008	Couillet	6010	11 h 34	12 h 38		Défaut isolation		MT
27/07/2008	La Buissière	6567	23 h 24	4 h 55		Défaut isolation		MT
27/07/2008	Solre-sur-Sambre	6560	23 h 24	4 h 55		Défaut isolation		MT
27/07/2008	Merbes-le-Château	6567	23 h 24	4 h 55		Défaut isolation		MT
27/07/2008	Grand-Reng	6560	23 h 22	1 h 22	Intempéries			MT
27/07/2008	Erquelines	6560	23 h 22	1 h 22	Intempéries			MT
27/07/2008	Hantes-Wihéries	6560	23 h 22	1 h 22	Intempéries			MT
27/07/2008	Bersillies-l'Abbaye	6560	23 h 22	1 h 22	Intempéries			MT
26/07/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	5 h 09	9 h 13		Défaut isolation		MT
25/07/2008	Marchienne-au-Pont	6030	14 h 48	15 h 21		Défaut isolation		MT
25/07/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	14 h 48	15 h 21		Défaut isolation		MT
22/07/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	4 h 25	6 h 50		Défaut isolation		MT
15/07/2008	Vaulx	7548	7h30	8h51		Réseau/		BT
15/07/2008	Vaulx	7548	11h36	12h50		Réseau/		BT
15/07/2008	Chatelineau	6200	14 h 31	14 h 40		Défaut isolation		MT
15/07/2008	Farciennes	6240	14 h 31	14 h 40		Défaut isolation		MT
15/07/2008	Châtelet	6200	11 h 07	11 h 43	Externe			MT
15/07/2008	Bouffioulx	6200	11 h 07	11 h 43	Externe			MT
14/07/2008	Pironchamps	6240	1 h 39	2 h 26		Défaut isolation		MT
12/07/2008	Soignies	7060	7 h 13	10 h 35		Défaut cable		MT
12/07/2008	Horrues	7060	7 h 13	10 h 35		Défaut cable		MT
11/07/2008	Cuesmes	7033	13 h 26	13 h 59		Défaut cable		MT
11/07/2008	Jemappes	7012	13 h 26	13 h 59		Défaut cable		MT
11/07/2008	Flénu	7012	13 h 26	13 h 59		Défaut cable		MT

11/07/2008	Anderlues	6150	9 h 41	10 h 20		Défaut cable		MT
11/07/2008	Piéton	7160	9 h 41	10 h 20		Défaut cable		MT
10/07/2008	Leuze	7900	15h24	16h03		Réseau/		MT
10/07/2008	Jemappes	7012	9 h 25	10 h 50		Défaut fusible		MT
10/07/2008	La Louvière	7100	8 h 07	8 h 58	Vent			BT
9/07/2008	Houtaing	7812	20h06	21h44		Réseau/		MT
9/07/2008	Mainvault	7812	20h06	21h37		Réseau/		MT
9/07/2008	Oeudeghien	7911	20h06	20h18		Réseau/		MT
9/07/2008	Frasnes lez buissenal	7911	20h06	20h18		Réseau/		MT
9/07/2008	Châtelineau	6200	14 h 02	14 h 52		Défaut isolation		MT
9/07/2008	Gilly	6060	14 h 02	14 h 52		Défaut isolation		MT
9/07/2008	Fleurus	6220	14 h 02	14 h 52		Défaut isolation		MT
7/07/2008	Blaton	7321	14h30	19h50		Réseau/		BT
7/07/2008	Cambron- st -vincent	7870	11h05	18h00		Réseau/		BT
7/07/2008	Thuillies	6536	13 h 59	15 h 25		Défaut isolation		MT
7/07/2008	Donstiennes	6536	13 h 59	15 h 25		Défaut isolation		MT
7/07/2008	Mons	7000	5 h 41	11 h 00		Défaut cable		BT
6/07/2008	Deux-acren	7864	11h30	14h50			Tiers	BT
5/07/2008	Erbaut	7050	18h30	24h00			Tiers	BT
5/07/2008	La Louvière	7100	18 h 57	19 h 30		Interruption HT		MT
5/07/2008	Haine-St-Paul	7100	18 h 57	19 h 30		Interruption HT		MT
4/07/2008	Bois - de - Lessines	7866	8h30	15h00	Remplacement/Maintenance			MT
4/07/2008	La Louvière	7100	12 h 13	14 h 04		Défaut cable		MT
4/07/2008	Haine-St-Paul	7100	12 h 13	14 h 04		Défaut cable		MT
4/07/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	6 h 11	7 h 10		Défaut isolation		MT
4/07/2008	Binche	7130	2 h 25	4 h 15		Défaut cable		MT
3/07/2008	Frasnes-lez- buissenal	7911	8h00	16h00	Remplacement/Maintenance			MT
3/07/2008	Mainvault	7812	8h00	11h45	Elagage			BT
3/07/2008	Warchin	7548	7h45	9h00	Remplacement/Maintenance			MT
3/07/2008	Warchin	7548	dans PM		Remplacement/Maintenance			MT

3/07/2008	Mons	7000	9 h 18	9 h 58			Terrassement	MT
3/07/2008	Hyon	7022	9 h 18	9 h 58			Terrassement	MT
3/07/2008	Blaugies	7370	4 h 37	7 h 54	Vent			MT
3/07/2008	Erquennes	7387	4 h 37	7 h 54	Vent			MT
2/07/2008	Flobecq	7880	9h00	12h00	Remplacement/Maintenance			MT
2/07/2008	Ghoy	7863	8h30	12h00	Remplacement/Maintenance			MT
2/07/2008	Ghoy	7863	8h30	16h00	Remplacement/Maintenance			MT
2/07/2008	Warchin	7548	7h45	9h00	Remplacement/Maintenance			MT
2/07/2008	Warchin	7548	dans		Remplacement/Maintenance			MT
2/07/2008	Châtelet	6200	2 h 19	3 h 01		Défaut isolation		MT
2/07/2008	Boufioulx	6200	2 h 19	3 h 01		Défaut isolation		MT
1/07/2008	Deux-acren	7864	8h30	12h00	Remplacement/Maintenance			BT
1/07/2008	Thieulain	7901	13h00	16h00	Remplacement/Maintenance			MT
1/07/2008	Manage	7170	16 h 35	17 h 46		Défaut fusible		MT
1/07/2008	Strépy	7110	10 h 07	13 h 00		Défaut cable		BT
29/06/2008	Hensies	7350	6 h 01	8 h 09		Défaut cable		MT
29/06/2008	Quiévrain	7380	6 h 01	8 h 09		Défaut cable		MT
28/06/2008	Mons	7000	12 h 10	22 h 30		Défaut cable		BT
28/06/2008	St-Vaast	7100	8 h 40	9 h 25			Accident	BT
27/06/2008	Seneffe	7180	21 h 15	21 h 35		Défaut cable		MT
27/06/2008	Feluy	7181	21 h 15	21 h 35		Défaut cable		MT
27/06/2008	Hd-Goegnies	7110	14 h 51	17 h 15			Terrassement	BT
27/06/2008	Casteau	7061	11 h 41	11 h 59		Défaut cable		MT
27/06/2008	Neufvilles	7063	11 h 41	11 h 59		Défaut cable		MT
27/06/2008	Maisières	7020	11 h 41	11 h 59		Défaut cable		MT
27/06/2008	Obourg	7034	11 h 41	11 h 59		Défaut cable		MT
27/06/2008	La Louvière	7100	9 h 21	9 h 59		Défaut cable		MT
27/06/2008	St-Vaast	7100	9 h 21	9 h 59		Défaut cable		MT
26/06/2008	Estinnes-au-Val	7120	21 h 53	22 h 54			Animaux	MT
26/06/2008	Merbes-St-Marie	6567	21 h 53	22 h 54			Animaux	MT

26/06/2008	Estinnes-au-Mont	7120	21 h 53	22 h 54			Animaux	MT
26/06/2008	Vellereille-lez-B	7120	21 h 53	22 h 54			Animaux	MT
26/06/2008	Waudrez	7131	21 h 53	22 h 54			Animaux	MT
26/06/2008	Soignies	7060	15 h 55	16 h 49		Court-circuit		BT
26/06/2008	Mons	7000	11 h 52	12 h 44		Défaut cable		MT
25/06/2008	Dour	7370	23 h 55	0 h 38		Défaut cable		MT
25/06/2008	Soignies	7060	16 h 39	18 h 15		Défaut fusible		BT
25/06/2008	Soignies	7060	12 h 40	13 h 54		Défaut cable		MT
25/06/2008	Soignies	7060	8 h 39	16 h 24			Arrachement	BT
24/06/2008	Jurbise	7050	8h25	12h15		Réseau/		MT
24/06/2008	Angre	7387	7 h 42	8 h 34		Interruption HT		MT
24/06/2008	Angreau	7387	7 h 42	8 h 34		Interruption HT		MT
23/06/2008	Hyon	7022	8 h 09	8 h 51			terrassment	MT
22/06/2008	Ghoy	7863	8h00	10h20			Oiseaux	MT
22/06/2008	Deux-acren	7864	8h00	10h20			Oiseaux	MT
22/06/2008	Thoricourt	7830	7h30	10h15		Réseau/		MT
22/06/2008	Lombise	7870	7h30	10h15		Réseau/		MT
22/06/2008	Fouleng	7830	7h30	10h15		Réseau/		MT
22/06/2008	Gondregnies	7830	7h30	10h15		Réseau/		MT
22/06/2008	Gibecq	7823	7h30	10h15		Réseau/		MT
22/06/2008	Quiévrain	7380	6 h 47	11 h 31		Défaut cable		MT
21/06/2008	Thieusies	7061	19 h 41	21 h 23			animaux	MT
21/06/2008	Soignies	7060	19 h 41	21 h 23			animaux	MT
21/06/2008	Casteau	7061	19 h 41	21 h 23			animaux	MT
21/06/2008	Naast	7062	19 h 41	21 h 23			animaux	MT
21/06/2008	Ville/Haine	7070	19 h 41	21 h 23			animaux	MT
20/06/2008	Pommeroeul	7322	20h06	22h45		Réseau/		BT
19/06/2008	Calonne	7641	13h32	14h01			Tiers	MT
19/06/2008	Hollain	7620	13h32	14h11			Tiers	MT
19/06/2008	Bléharies	7620	13h32	14h11			Tiers	MT

19/06/2008	Jollain - merlin	7620	13h32	14h01			Tiers	MT
19/06/2008	Wez-velvain	7620	13h32	14h01			Tiers	MT
19/06/2008	Rongy	7623	13h32	14h11			Tiers	MT
19/06/2008	Paturages	7340	5 h 15	13 h 58		Défaut fusible		BT
17/06/2008	Frameries	7080	16 h 55	17 h 38		Défaut fusible		BT
17/06/2008	La Bouverie	7080	16 h 55	17 h 38		Défaut fusible		BT
17/06/2008	Tertre	7333	14 h 43	17 h 40			Incendie	BT
16/06/2008	Paturages	7340	4 h 25	6 h 17		Défaut fusible		BT
15/06/2008	Quévy	7040	8 h 21	11 h 08			Accident	BT
15/06/2008	Fontaine	6140	6 h 15	7 h 09		Défaut cable		MT
15/06/2008	Leernes	6142	6 h 15	7 h 09		Défaut cable		MT
13/06/2008	Graty	7830	7h25	9h04	Oiseaux			MT
13/06/2008	La Louvière	7100	17 h 23	20 h 36		Mauvais contact		MT
13/06/2008	Haine-St-Paul	7100	14 h 42	17 h 25		Défaut cable		MT
13/06/2008	St-Vaast	7100	14 h 42	17 h 25		Défaut cable		MT
13/06/2008	La Louvière	7100	14 h 42	17 h 25		Défaut cable		MT
12/06/2008	Bassilly	7830	11h06	12h55		Réseau/		MT
12/06/2008	Silly	7830	11h06	12h55		Réseau/		MT
12/06/2008	Paturages	7340	10 h 40	11 h 08		Défaut fusible		BT
12/06/2008	Eugies	7080	6 h 24	9 h 21		Défaut cable		MT
11/06/2008	Naast	7062	14 h 22	17 h 30		Défaut cable		BT
11/06/2008	Soignies	7060	10 h 07	11 h 39		Défaut cable		MT
11/06/2008	Neufvilles	7063	10 h 07	11 h 39		Défaut cable		MT
11/06/2008	Manage	7170	9 h 27	11 h 10			Tiers	MT
11/06/2008	Frameries	7080	6 h 24	9 h 21		Défaut cable		MT
11/06/2008	La Bouverie	7080	6 h 24	9 h 21		Défaut cable		MT
10/06/2008	Frameries	7080	19 h 36	20 h 46		Défaut cable		MT
10/06/2008	La Bouverie	7080	19 h 36	20 h 46		Défaut cable		MT
10/06/2008	Eugies	7080	19 h 36	20 h 46		Défaut cable		MT
9/06/2008	Hoves	7830	14h06	15h14			Tiers	MT

9/06/2008	Petit - Enghien	7850	14h06	15h14			Tiers	MT
9/06/2008	Seneffe	7180	19 h 25	21 h 40		Interruption HT		MT
9/06/2008	Arquennes	7181	19 h 25	21 h 40		Interruption HT		MT
9/06/2008	Marchienne-au-Pont	6030	8 h 58	9 h 35		Défaut isolation		MT
9/06/2008	Monceau-sur-Sambre	6031	8 h 58	9 h 35		Défaut isolation		MT
9/06/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	8 h 58	9 h 35		Défaut isolation		MT
8/06/2008	Mons	7000	18 h 58	22 h 34		Court-circuit		BT
8/06/2008	Maisières	7020	5 h 32	12 h 07		Défaut cable		BT
6/06/2008	Fontaine	6140	16 h 00	19 h 00		Défaut cable		MT
6/06/2008	Forchies	6141	16 h 00	19 h 00		Défaut cable		MT
6/06/2008	Leernes	6142	16 h 00	19 h 00		Défaut cable		MT
6/06/2008	Anderlues	6150	16 h 00	19 h 00		Défaut cable		MT
6/06/2008	Souvret	6182	16 h 00	19 h 00		Défaut cable		MT
6/06/2008	Piéton	7160	16 h 00	19 h 00		Défaut cable		MT
6/06/2008	Hyon	7022	15 h 13	19 h 45		Mauvais contact		MT
6/06/2008	Roux	6044	6 h 26	6 h 31			Tiers	MT
6/06/2008	Courcelles	6180	6 h 26	6 h 31			Tiers	MT
6/06/2008	Roux	6044	5 h 29	7 h 31		Défaut isolation		MT
5/06/2008	Péruwelz	7601	8h30	10h30			Tiers	BT
5/06/2008	Seneffe	7180	14 h 17	16 h 24			Terrassement	MT
5/06/2008	Sirault	7332	10 h 47	12 h 12			Terrassement	MT
5/06/2008	Neufmaison	7332	10 h 47	12 h 12			Terrassement	MT
5/06/2008	Soignies	7060	10 h 21	11 h 00			Terrassement	MT
5/06/2008	Estinnes-au-Val	7120	9 h 15	9 h 29		Interruption HT		MT
5/06/2008	Binche	7130	9 h 15	9 h 29		Interruption HT		MT
5/06/2008	Marchienne-au-Pont	6030	1 h 26	2 h 31		Défaut isolation		MT
5/06/2008	Monceau-sur-Sambre	6031	1 h 26	2 h 31		Défaut isolation		MT
5/06/2008	Roux	6044	1 h 26	2 h 31		Défaut isolation		MT
3/06/2008	Tournai	7500	9h10	9h23			Tiers	MT
3/06/2008	Vaulx	7536	9h10	9h23			Tiers	MT

3/06/2008	Warchin	7548	9h10	10h18			Tiers	MT
2/06/2008	Fouleng	7830	8h00	11h16	Intempéries/			MT
2/06/2008	Lahamaide	7890	17h25	18h44	Intempéries/			MT
2/06/2008	Wodecq	7890	17h25	18h44	Intempéries/			MT
2/06/2008	Oeudeghien	7911	17h25	21h55	Intempéries/			MT
2/06/2008	Gibecq	7823	10h30	11h07	Intempéries/			MT
2/06/2008	Thoricourt	7830	10h30	11h07	Intempéries/			MT
2/06/2008	Fouleng	7830	10h30	11h07	Intempéries/			MT
2/06/2008	Dour	7370	16 h 42	19 h 02	Orage			MT
2/06/2008	Angre	7387	16 h 42	19 h 02	Orage			MT
2/06/2008	Roisin	7387	16 h 42	19 h 02	Orage			MT
30/05/2008	Mons	7000	13 h 19	14 h 16			Tiers	MT
30/05/2008	Hyon	7022	13 h 19	14 h 16			Tiers	MT
28/05/2008	Tertre	7333	16 h 32	17 h 49		Défaut fusible		BT
28/05/2008	Le Roeulx	7070	8 h 34	9 h 42			Tiers	MT
28/05/2008	La Louvière	7100	8 h 34	9 h 42			Tiers	MT
28/05/2008	Hdg-Goegnies	7110	8 h 34	9 h 42			Tiers	MT
28/05/2008	Hdg-Aimeries	7110	8 h 34	9 h 42			Tiers	MT
28/05/2008	Familleureux	7181	8 h 34	9 h 42			Tiers	MT
28/05/2008	Mons	7000	5 h 35	6 h 36		Défaut cable		MT
28/05/2008	St-Symphorien	7030	5 h 35	6 h 36		Défaut cable		MT
27/05/2008	Strépy	7110	16 h 09	18 h 00	Terrassement			BT
27/05/2008	Mons	7000	12 h 12	12 h 50	Terrassement			MT
27/05/2008	Hyon	7022	12 h 12	12 h 50	Terrassement			MT
27/05/2008	Mesvin	7022	12 h 12	12 h 50	Terrassement			MT
27/05/2008	Spiennes	7032	12 h 12	12 h 50	Terrassement			MT
26/05/2008	Tournai	7500	6h00	12h00		Réseau/		BT
26/05/2008	Nimy	7020	17 h 34	19 h 20	Incendie			BT
26/05/2008	Fleurus	6220	2 h 05	2 h 59		Défaut isolation		MT
25/05/2008	La Bouverie	7080	23 h 51	2 h 35		Défaut cable		BT

25/05/2008	Waudrez	7131	19 h 41	22 h 27		Défaut transfo		MT
25/05/2008	Gilly	6060	6 h 57	7 h 48		Défaut isolation		MT
24/05/2008	Ghoy	7863	22h30	1h45			Tiers	MT
24/05/2008	Deux-acren	7864	22h30	1h45			Tiers	MT
24/05/2008	La Bouverie	7080	22 h 01	22 h 41		Défaut cable		BT
24/05/2008	Anderlues	6150	11 h 39	12 h 16		Défaut cable		MT
23/05/2008	La Louvière	7100	8 h 04	8 h 53		Défaut cable		MT
23/05/2008	Péronnes	7134	8 h 04	8 h 53		Défaut cable		MT
22/05/2008	Mainvault	7812	11h56	15h16			Tiers	MT
22/05/2008	Grandmetz	7900	11h56	12h39			Tiers	MT
22/05/2008	Buissenal	7911	11h56	12h39			Tiers	MT
22/05/2008	Oeudeghien	7911	11h56	12h39			Tiers	MT
21/05/2008	Warchin	7548	6h30	7h30		Réseau/		BT
21/05/2008	Petit -enghien	7850	2h30	10h00		Réseau/		BT
21/05/2008	Marchienne-au-Pont	6030	15 h 06	15 h 47		Défaut isolation		MT
21/05/2008	Monceau-sur-Sambre	6031	15 h 06	15 h 47		Défaut isolation		MT
21/05/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	15 h 06	15 h 47		Défaut isolation		MT
21/05/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	15 h 06	15 h 47		Défaut isolation		MT
21/05/2008	Gosselies	6040	13 h 09	13 h 33	Externe			MT
21/05/2008	Roux	6044	13 h 09	13 h 33	Externe			MT
21/05/2008	Courcelles	6180	13 h 09	13 h 33	Externe			MT
20/05/2008	Cambron st vincent	7870	7h57	13h56		Réseau/		MT
20/05/2008	Warchin	7548	19h30	20h45		Réseau/		BT
20/05/2008	Vaulx	7536	18h15	19h30		Réseau/		BT
20/05/2008	Hensies	7350	15 h 57	16 h 41		Interruption HT		MT
20/05/2008	Quiévrain	7380	15 h 57	16 h 41		Interruption HT		MT
20/05/2008	Mons	7000	15 h 34	17 h 06		Problème tension		BT
19/05/2008	Maulde	7534	17h22	18h37	Intempéries/			MT
19/05/2008	Thieulain	7901	17h22	18h37	Intempéries/			MT
19/05/2008	Herquegies	7911	17h22	18h37	Intempéries/			MT

19/05/2008	Wasmes	7341	21 h 27	21 h 52		Défaut cable		MT
19/05/2008	Boussu	7300	19 h 09	21 h 47		Interruption HT		MT
19/05/2008	Hornu	7301	19 h 09	21 h 47		Interruption HT		MT
19/05/2008	Wasmes	7340	19 h 09	21 h 47		Interruption HT		MT
19/05/2008	Quaregnon	7390	19 h 09	21 h 47		Interruption HT		MT
19/05/2008	Wasmes	7340	13 h 09	14 h 14		Défaut cable		MT
18/05/2008	Epinois	7134	20 h 13	21 h 15		Défaut cable		MT
18/05/2008	Ressaix	7134	20 h 13	21 h 15		Défaut cable		MT
18/05/2008	Soignies	7060	13 h 25	15 h 48			Animaux	MT
17/05/2008	Lahamaide	7890	06h30	08h17	Intempéries/			MT
17/05/2008	Oeudeghien	7911	06h30	08h17	Intempéries/			MT
17/05/2008	Péruwelz	7600	01h15	2h21		Réseau/		MT
17/05/2008	Wiers	7608	01h15	2h21		Réseau/		MT
17/05/2008	Quaregnon	7390	13 h 36	14 h 47		Défaut cable		MT
17/05/2008	Fauroeux	7120	8 h 14	11 h 00		Court-circuit		MT
17/05/2008	Charleroi	6000	6 h 06	6 h 58		Défaut isolation		MT
17/05/2008	Dampremy	6020	6 h 06	6 h 58		Défaut isolation		MT
17/05/2008	Marchienne-au-Pont	6030	6 h 06	6 h 58		Défaut isolation		MT
16/05/2008	Erbisoeul	7050	12h20	12h54			Tiers	MT
16/05/2008	Masnuy st jean	7050	12h20	12h54			Tiers	MT
16/05/2008	Ath	7800	10h00	12h30		Réseau/		BT
15/05/2008	Hollain	7620	13h54	16h36		Réseau/		MT
15/05/2008	Jollain - merlin	7620	13h54	16h36		Réseau/		MT
15/05/2008	Bruyelle	7641	13h54	16h36		Réseau/		MT
15/05/2008	Houtaing	7812	06h21	07h55		Réseau/		MT
15/05/2008	Buissenal	7911	06h21	07h55		Réseau/		MT
15/05/2008	Frasnes	7911	06h21	07h55		Réseau/		MT
15/05/2008	Hacquegnies	7911	06h21	07h55		Réseau/		MT
15/05/2008	Moustier	7911	06h21	07h55		Réseau/		MT
15/05/2008	Mons	7000	22 h 53	0 h 22		Court-circuit		BT

15/05/2008	Leers-et-Fosteau	6530	18 h 59	20 h 55		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Thuin	6530	18 h 59	20 h 55		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Ragnies	6532	18 h 59	20 h 55		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Biercée	6533	18 h 59	20 h 55		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Lobbès	6540	18 h 59	20 h 55		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Hantes-Wihéries	6560	18 h 59	20 h 55		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Montignies-Saint-Christophe	6560	18 h 59	20 h 55		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Fontaine-Valmont	6567	18 h 59	20 h 55		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Gilly	6060	10 h 55	11 h 30	Externe			MT
15/05/2008	Aiseau	6250	1 h 07	2 h 17		Défaut isolation		MT
15/05/2008	Roselies	6250	1 h 07	2 h 17		Défaut isolation		MT
14/05/2008	Lessines	7860	23h23	0h30		Réseau/		MT
14/05/2008	Papignies	7861	23h23	0h30		Réseau/		MT
14/05/2008	Wannebecq	7861	23h23	0h30		Réseau/		MT
14/05/2008	Ollignies	7866	23h23	0h30		Réseau/		MT
14/05/2008	Tournai	7500	09h40	11h06		Réseau/		MT
14/05/2008	Ath	7800	07h07	9h44		Réseau/		MT
14/05/2008	Marcinelle	6001	22 h 28	0 h 03		Défaut isolation		MT
14/05/2008	Marchienne-au-Pont	6030	22 h 28	0 h 03		Défaut isolation		MT
14/05/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	22 h 28	0 h 03		Défaut isolation		MT
14/05/2008	Gilly	6060	8 h 21	9 h 58		Défaut isolation		MT
14/05/2008	Chatelineau	6200	8 h 21	9 h 58		Défaut isolation		MT
13/05/2008	Enghien	7850	12h28	14h48			Tiers	MT
13/05/2008	Petit-enghien	7850	12h28	14h48			Tiers	MT
13/05/2008	Mons	7000	16 h 01	17 h 23		Défaut cable		MT
13/05/2008	Marchienne-au-Pont	6030	2 h 26	3 h 08		Défaut isolation		MT
13/05/2008	Marchienne-au-Pont	6030	2 h 26	3 h 08		Défaut isolation		MT
11/05/2008	Tournai	7500	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Froyennes	7503	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Ramegnies - chin	7520	04h34	06h32		Réseau/		MT

11/05/2008	Templeuve	7520	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Blandain	7522	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	kain	7540	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Mont st aubert	7542	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Mourcourt	7543	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Warchin	7548	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Hérinnes	7742	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Obigies	7743	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Molenbaix	7760	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Velaines	7760	04h34	06h32		Réseau/		MT
11/05/2008	Rumillies	7971	04h34	06h32		Réseau/		MT
10/05/2008	Monceau-sur-Sambre	6031	10 h 59	11 h 53		Défaut isolation		MT
10/05/2008	Monceau-sur-Sambre	6031	10 h 59	11 h 53		Défaut isolation		MT
10/05/2008	Roux	6044	10 h 59	11 h 53		Défaut isolation		MT
10/05/2008	Roux	6044	10 h 59	11 h 53		Défaut isolation		MT
10/05/2008	Courcelles	6180	10 h 59	11 h 53		Défaut isolation		MT
10/05/2008	Courcelles	6180	10 h 59	11 h 53		Défaut isolation		MT
10/05/2008	Souvret	6182	10 h 59	11 h 53		Défaut isolation		MT
10/05/2008	Souvret	6182	10 h 59	11 h 53		Défaut isolation		MT
9/05/2008	Thieulain	7901	20h08	00h08		Réseau/		MT
9/05/2008	Soignies	7060	18 h 06	19 h 46		Défaut câble		MT
8/05/2008	Mons	7000	10 h 12	10 h 56			Tiers	MT
7/05/2008	Bouffioulx	6200	0 h 55	2 h 12		Défaut isolation		MT
7/05/2008	Bouffioulx	6200	0 h 55	2 h 12		Défaut isolation		MT
7/05/2008	Châtelet	6200	0 h 55	2 h 12		Défaut isolation		MT
7/05/2008	Châtelet	6200	0 h 55	2 h 12		Défaut isolation		MT
6/05/2008	Tournai	7500	7h50	8h32		Réseau/		MT
6/05/2008	Havannes	7531	7h50	8h32		Réseau/		MT
6/05/2008	Melles	7540	7h50	8h32		Réseau/		MT
6/05/2008	Rumillies	7540	7h50	8h32		Réseau/		MT

6/05/2008	Warchin	7548	7h50	8h32		Réseau/		MT
6/05/2008	Hornu	7301	14 h 12	19 h 50		Défaut câble		BT
6/05/2008	Donstiennes	6536	10 h 22	11 h 19		Défaut isolation		MT
6/05/2008	Thuillies	6536	10 h 22	11 h 19		Défaut isolation		MT
5/05/2008	Ghoy	7863	19h08	20h09		Réseau/		MT
5/05/2008	Deux-acren	7864	19h08	20h09		Réseau/		MT
5/05/2008	Flobecq	7880	19h08	20h09		Réseau/		MT
5/05/2008	MONS	7000	7 h 48	8 h 52		Défaut de câble		MT
5/05/2008	CUESMES	7033	7 h 48	8 h 52		Défaut de câble		MT
5/05/2008	FRAMERIES	7080	7 h 48	8 h 52		Défaut de câble		MT
4/05/2008	Petit-enghien	7850	0h55	2h15		Réseau/		MT
4/05/2008	FRAMERIES	7080	17 h 24	19 h 00		Interrupt° HT		MT
4/05/2008	LA BOUVERIE	7080	17 h 24	19 h 00		Interrupt° HT		MT
3/05/2008	Péruwelz	7600	5h14	5h57		Réseau/		MT
3/05/2008	Wiers	7608	5h14	5h57		Réseau/		MT
3/05/2008	FRAMERIES	7080	8 h 08	9 h 15		Court-circuit		MT
2/05/2008	FLENU	7012	10 h 04	12 h 36			Arrachement	BT
1/05/2008	HORNU	7301	17 h 20	18 h 25		Défaut fusible		BT
30/04/2008	Erbaut	7050	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Erbisoeul	7050	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Herchies	7050	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Masnuy-st pierre	7050	16h27	17h48		Réseau/		MT
30/04/2008	Masnuy-sy -jean	7050	16h27	17h48		Réseau/		MT
30/04/2008	Ath	7800	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Maffle	7810	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Arbre	7811	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Gibecq	7823	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Bauffe	7870	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Lens	7870	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Montignies-lez-lens	7870	16h27	16h39		Réseau/		MT

30/04/2008	brugelette	7940	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Cambron-casteau	7940	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Attre	7941	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Mévergnies	7942	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Gages	7943	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	Chièvres	7950	16h27	16h39		Réseau/		MT
30/04/2008	ESTINNES-AU-MONT	7120	16 h 23	19 h 00		Court-circuit		BT
29/04/2008	Jumet	6040	20 h 26	22 h 12		Défaut isolation		MT
29/04/2008	Ransart	6043	20 h 26	22 h 12		Défaut isolation		MT
29/04/2008	Gilly	6060	20 h 26	22 h 12		Défaut isolation		MT
29/04/2008	Heppignies	6220	20 h 26	22 h 12		Défaut isolation		MT
29/04/2008	LA LOUVIERE	7100	18 h 05	21 h 06		Défaut transfo		BT
29/04/2008	LA LOUVIERE	7100	10 h 03	15 h 07		Court-circuit		BT
29/04/2008	HDG-GOEGNIES	7110	10 h 03	15 h 07		Court-circuit		BT
29/04/2008	MONS	7000	9 h 18	11 h 16			Terrassement	MT
28/04/2008	grosage	7950	3h30	5h00		Réseau/		MT
28/04/2008	Huissignies	7950	3h30	5h00		Réseau/		MT
28/04/2008	Ladeuze	7950	3h30	5h00		Réseau/		MT
28/04/2008	Beloeil	7970	3h30	5h00		Réseau/		MT
28/04/2008	Ramegnies	7971	3h30	5h00		Réseau/		MT
28/04/2008	Thumaide	7971	3h30	5h00		Réseau/		MT
28/04/2008	Wadelincourt	7971	3h30	5h00		Réseau/		MT
28/04/2008	Ellignies st anne	7972	3h30	5h00		Réseau/		MT
27/04/2008	Péruwelz	7600	4h15	4h55		Réseau/		MT
27/04/2008	Wiers	7608	4h15	4h55		Réseau/		MT
26/04/2008	Tournai	7500	19h25	20h26		Réseau/		MT
25/04/2008	Marcinelle	6001	18 h 04	18 h 43		Défaut isolation		MT
25/04/2008	Marchienne-au-Pont	6030	18 h 04	18 h 43		Défaut isolation		MT
25/04/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	18 h 04	18 h 43		Défaut isolation		MT
25/04/2008	Chatelineau	6200	9 h 10	9 h 40		Défaut isolation		MT

24/04/2008	Marchienne-au-Pont	6030	21 h 19	22 h 30		Défaut isolation		MT
24/04/2008	Monceau-sur-Sambre	6031	21 h 19	22 h 30		Défaut isolation		MT
24/04/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	21 h 19	22 h 30		Défaut isolation		MT
24/04/2008	MONS	7000	16 h 20	19 h 55		Défaut fusible		BT
24/04/2008	MONS	7000	1 h 57	3 h 38		Interruption		MT
23/04/2008	FRAMERIES	7080	23 h 20	1 h 13		Défaut cable		BT
23/04/2008	PATURAGES	7340	14 h 11	14 h 34		Défaut cable		MT
23/04/2008	WASMES	7340	14 h 11	14 h 34		Défaut cable		MT
23/04/2008	QUAREGNON	7390	14 h 11	14 h 34		Défaut cable		MT
23/04/2008	Courcelles	6180	9 h 05	9 h 56		Défaut isolation		MT
23/04/2008	Thuillies	6536	4 h 43	6 h 10		Défaut isolation		MT
22/04/2008	Tournai	7500	6h40	7h13		Réseau/		MT
22/04/2008	Chercq	7521	6h40	7h13		Réseau/		MT
22/04/2008	Calonne	7642	6h40	7h13		Réseau/		MT
21/04/2008	Chatelineau	6200	21 h 13	22 h 15		Défaut isolation		MT
21/04/2008	Charleroi	6000	15 h 23	16 h 06		Défaut isolation		MT
21/04/2008	Lodelinsart	6042	15 h 23	16 h 06		Défaut isolation		MT
21/04/2008	Gilly	6060	15 h 23	16 h 06		Défaut isolation		MT
20/04/2008	Gaurain	7530	11h55	12h29		Réseau/		MT
20/04/2008	Fontenoy	7643	11h55	12h29		Réseau/		MT
19/04/2008	Ath	7800	8h20	10h00		Réseau/		MT
19/04/2008	Callenelle	7604	5h00	8h00			Tiers	BT
19/04/2008	Hoves	7830	21h45	23h00		Réseau/		MT
19/04/2008	Péruwelz	7600	21h20	22h10		Réseau/		MT
19/04/2008	Wiers	7608	21h20	22h10		Réseau/		MT
18/04/2008	Tournai	7500	10h20	11h45			Tiers	BT
18/04/2008	Anderlues	6150	13 h 32	15 h 15		Court-circuit		BT
17/04/2008	Tournai	7500	12h00	15h20			Tiers	BT
17/04/2008	Hyon	7022	10 h 52	12 h 45		Défaut brcht		BT
15/04/2008	Cuesmes	7033	17 h 22	18 h 24		Défaut fusible		BT

14/04/2008	Manage	7170	16 h 06	18 h 07		Défaut fusible		BT
14/04/2008	Bienne-lez-Happarts	6543	11 h 51	13 h 55		Fusible		BT
14/04/2008	Jumet	6040	5 h 24	8 h 03		Fusible		BT
12/04/2008	Bornival	1404	14 h 25	16 h 12		Interruption HT		MT
12/04/2008	Arquennes	7171	14 h 25	16 h 12		Interruption HT		MT
12/04/2008	Feluy	7181	14 h 25	16 h 12		Interruption HT		MT
12/04/2008	Petit-Roeulx	7181	14 h 25	16 h 12		Interruption HT		MT
11/04/2008	Courcelles	6180	14 h 38	18 h 02			Tiers	BT
11/04/2008	Chapelle	7160	2 h 33	5 h 21		Défaut câble		BT
10/04/2008	Piéton	7160	19 h 58	23 h 05		Défaut transfo		MT
10/04/2008	Aulnois	7040	14 h 25	14 h 32		Interruption HT		MT
10/04/2008	Blaregnies	7040	14 h 25	14 h 32		Interruption HT		MT
10/04/2008	Quévy-le-Gd	7040	14 h 25	14 h 32		Interruption HT		MT
9/04/2008	Baudour	7331	9 h 42	10 h 41		Défaut en cabine		MT
9/04/2008	Aulnois	7040	5 h 35	9 h 50		Défaut câble		MT
9/04/2008	Blaregnies	7040	5 h 35	9 h 50		Défaut câble		MT
9/04/2008	Eugies	7080	5 h 35	9 h 50		Défaut câble		MT
9/04/2008	Sars-la-Bruyère	7080	5 h 35	9 h 50		Défaut câble		MT
8/04/2008	Houdeng-Goegnies	7110	18 h 23	19 h 20		Défaut câble		MT
8/04/2008	Bouffioulx	6200	10 h 20	11 h 14	Externe			MT
8/04/2008	Châtelet	6200	10 h 20	11 h 14	Externe			MT
8/04/2008	Gilly	6060	4 h 17	5 h 25		Défaut isolation		MT
8/04/2008	Chatelineau	6200	4 h 17	5 h 25		Défaut isolation		MT
7/04/2008	Thieulain	7901	3h40	7h10	Intempéries/			MT
7/04/2008	Silly	7830	18h30	19h30		Réseau/		MT
7/04/2008	Gosselies	6041	14 h 12	14 h 53		Défaut isolation		MT
7/04/2008	Thiméon	6230	14 h 12	14 h 53		Défaut isolation		MT
7/04/2008	Viesville	6230	14 h 12	14 h 53		Défaut isolation		MT
7/04/2008	Casteau	7061	0 h 55	5 h 17	Incendie			BT
6/04/2008	Ostiches	7804	17h00	19h30		Réseau/		MT

6/04/2008	Gouy-lez-Piétons	6181	15 h 33	17 h 05		Défaut isolation		MT
5/04/2008	Bernissart	7320	16h48	18h38		Réseau/		MT
5/04/2008	Blaton	7321	16h48	18h38		Réseau/		MT
5/04/2008	Pommeroeul	7322	16h48	18h38		Réseau/		MT
5/04/2008	Buvrines	7133	11 h 01	13 h 10		Défaut câble		BT
4/04/2008	Neufmaison	7332	12 h 33	13 h 44			Accident	BT
3/04/2008	Dampremy	6020	0 h 26	1 h 44		Défaut isolation		MT
3/04/2008	Lodelinsart	6042	0 h 26	1 h 44		Défaut isolation		MT
3/04/2008	Gilly	6060	0 h 26	1 h 44		Défaut isolation		MT
2/04/2008	Deux-acren	7864	7h25	12h16			Tiers	MT
2/04/2008	Mons	7000	7 h 04	12 h 46		Défaut câble		BT
1/04/2008	Hornu	7301	22 h 57	0 h 22		Court-circuit		BT
1/04/2008	Chatelineau	6200	19 h 31	20 h 42		Défaut isolation		MT
31/03/2008	Erquelines	6560	11 h 40	12 h 48		Défaut isolation		MT
31/03/2008	Estinnes-au-Val	7120	8 h 50	11 h 36		Défaut branchement		BT
30/03/2008	Péruwelz	7600	16h05	17h00		Réseau/		MT
30/03/2008	Wiers	7608	16h05	17h00		Réseau/		MT
29/03/2008	Binche	7130	6 h 55	10 h 04		Défaut câble		MT
28/03/2008	Marchienne-au-Pont	6030	1 h 15	2 h 15			Tiers	MT
27/03/2008	Wodecq	7890	0h15	4h15			Tiers	BT
27/03/2008	Cuesmes	7033	20 h 34	21 h 59		Interruption réseau		MT
27/03/2008	Frameries	7080	20 h 34	21 h 59		Interruption réseau		MT
26/03/2008	La Bouverie	7080	17 h 40	21 h 53		Défaut câble		BT
25/03/2008	Mons	7000	10 h 29	11 h 55		Défaut fusible		BT
25/03/2008	Dampremy	6020	7 h 00	7 h 54		Défaut isolation		MT
25/03/2008	Lodelinsart	6042	7 h 00	7 h 54		Défaut isolation		MT
24/03/2008	Kain	7540	10h18	12h30		Réseau/		BT
23/03/2008	Ghislenghien	7822	0h15	1h30		Réseau/		BT
22/03/2008	Enghien	7850	23h15	0h15		Réseau/		BT
22/03/2008	Cuesmes	7033	20 h 44	21 h 39		Interrupt° HT		MT

22/03/2008	Courcelles	6180	11 h 22	12 h 17		Défaut isolation		MT
22/03/2008	Pont-à-Celles	6230	11 h 22	12 h 17		Défaut isolation		MT
22/03/2008	Viesville	6230	11 h 22	12 h 17		Défaut isolation		MT
22/03/2008	Aulnois	7040	6 h 17	8 h 15			Animaux	MT
22/03/2008	Blaregnies	7040	6 h 17	8 h 15			Animaux	MT
22/03/2008	Eugies	7080	6 h 17	8 h 15			Animaux	MT
22/03/2008	Sars-la-Bruyère	7080	6 h 17	8 h 15			Animaux	MT
22/03/2008	Gosselies	6041	3 h 09	4 h 31		Défaut isolation		MT
21/03/2008	Tournai	7500	8h28	9h20		Réseau/		MT
21/03/2008	Vaulx	7536	8h28	9h20		Réseau/		MT
21/03/2008	Tournai	7500	12h57	13h15		Réseau/		MT
21/03/2008	Vaulx	7536	12h57	13h15		Réseau/		MT
21/03/2008	Wodecq	7890	12h30	16h20		Réseau/		MT
21/03/2008	Chatelineau	6200	19 h 59	21 h 55		Défaut isolation		MT
21/03/2008	Pironchamps	6240	19 h 59	21 h 55		Défaut isolation		MT
21/03/2008	Cuesmes	7033	16 h 17	17 h 45		Défaut cable		MT
21/03/2008	Gilly	6060	15 h 37	17 h 29			Tiers	MT
21/03/2008	Chatelineau	6200	15 h 37	17 h 29			Tiers	MT
21/03/2008	Fleurus	6220	15 h 37	17 h 29			Tiers	MT
21/03/2008	Farciennes	6240	15 h 37	17 h 29			Tiers	MT
21/03/2008	Pironchamps	6240	15 h 37	17 h 29			Tiers	MT
21/03/2008	Jemappes	7012	10 h 03	10 h 48		Défaut fusible		BT
21/03/2008	Warquignies	7340	6 h 03	7 h 10		Défaut fusible		BT
21/03/2008	Bouffioulx	6200	2 h 24	3 h 08		Défaut isolation		MT
20/03/2008	Tournai	7500	19h42	20h46		Réseau/		MT
20/03/2008	Mont st; aubert	7542	0h23	02h58		Réseau/		MT
20/03/2008	Mourcourt	7543	0h23	02h58		Réseau/		MT
20/03/2008	Molenbaix	7760	0h23	02h58		Réseau/		MT
20/03/2008	Velaines	7760	0h23	02h58		Réseau/		MT
20/03/2008	Naast	7062	19 h 47	21 h 32		Court-circuit		BT

19/03/2008	St-Symphorien	7030	9 h 28	11 h 00		Défaut cable		MT
19/03/2008	St-Symphorien	7030	7 h 28	8 h 14		Défaut fusible		BT
18/03/2008	Quiévrain	7380	16 h 46	20 h 00		Défaut cable		BT
16/03/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	9 h 50	11 h 30		Défaut isolation		MT
16/03/2008	Ham-sur-Heure	6120	9 h 50	11 h 30		Défaut isolation		MT
16/03/2008	Jamioulx	6120	9 h 50	11 h 30		Défaut isolation		MT
16/03/2008	Marbaix-la-Tour	6120	9 h 50	11 h 30		Défaut isolation		MT
16/03/2008	HORNU	7300	3 h 45	6 h 00	Accident			MT
16/03/2008	Buzet	6230	0 h 44	2 h 14		Défaut isolation		MT
16/03/2008	Obaix	6230	0 h 44	2 h 14		Défaut isolation		MT
15/03/2008	Ormeignies	7802	21h21	23h09		Réseau/		MT
14/03/2008	NAAST	7062	15 h 30	16 h 34			Terrassement	MT
14/03/2008	LE ROEULT	7070	15 h 30	16 h 34			Terrassement	MT
14/03/2008	MIGNAULT	7070	15 h 30	16 h 34			Terrassement	MT
13/03/2008	Flobecq	7880	19h20	21h14	Intempéries/			MT
13/03/2008	Buzet	6230	21 h 11	1 h 42		Défaut isolation		MT
13/03/2008	Obaix	6230	21 h 11	1 h 42		Défaut isolation		MT
13/03/2008	Pont-à-Celles	6230	21 h 11	1 h 42		Défaut isolation		MT
13/03/2008	MONS	7000	12 h 54	13 h 51		Défaut cable		MT
12/03/2008	Ath	7800	9h28	11h12	Intempéries/			Mt
12/03/2008	Rebaix	7804	9h28	11h12	Intempéries/			MT
12/03/2008	Aiseau	6250	21 h 39	1 h 10			Tiers	MT
12/03/2008	Châtelet	6200	20 h 18	22 h 59			Tiers	MT
12/03/2008	Chatelineau	6200	20 h 18	22 h 59			Tiers	MT
12/03/2008	HDG-GOEGNIES	7110	17 h 03	19 h 31	Vent			BT
12/03/2008	EUGIES	7080	16 h 34	20 h 31	Accident			MT
12/03/2008	PATURAGES	7340	16 h 34	20 h 31	Accident			MT
12/03/2008	ROISIN	7387	11 h 56	15 h 26	Vent			BT
12/03/2008	MONS	7000	6 h 53	10 h 30		Défaut cable		BT
11/03/2008	Tourpes	7904	9h40	10H36		Réseau/		MT

11/03/2008	Aubechies	7972	9h40	10H36		Réseau/		MT
11/03/2008	Ellignies st anne	7972	9h40	10H36		Réseau/		MT
11/03/2008	Tournai	7500	12h10	13h10		Réseau/		MT
11/03/2008	Vaulx	7536	12h10	13h10		Réseau/		MT
11/03/2008	Aiseau	6250	18 h 20	19 h 24		Défaut isolation		MT
11/03/2008	Souvret	6182	14 h 08	14 h 55		Défaut isolation		MT
11/03/2008	FORCHIES	6141	8 h 03	9 h 00		Défaut cable		MT
11/03/2008	CARNIERES	7141	8 h 03	9 h 00		Défaut cable		MT
11/03/2008	CHAPELLE	7160	8 h 03	9 h 00		Défaut cable		MT
11/03/2008	PIETON	7160	8 h 03	9 h 00		Défaut cable		MT
11/03/2008	SOIGNIES	7060	8 h 00	19 h 00		Défaut cable		BT
11/03/2008	HORNU	7301	6 h 42	9 h 29		Défaut cable		MT
11/03/2008	SIRAULT	7332	5 h 57	10 h 00	Vent			BT
10/03/2008	Marcq	7850	8h15	10h30			Tiers	MT
10/03/2008	Stambruges	7973	17h30	18h15		Réseau/		BT
10/03/2008	Braffe	7604	11h14	14h15		Réseau/		BT
10/03/2008	Hoves	7830	10h55	12h13			Tiers	MT
9/03/2008	Mons	7000	13 h 25	15 h 00		Défaut de cable		MT
9/03/2008	St-Symphorien	7030	13 h 25	15 h 00		Défaut de cable		MT
9/03/2008	Ressaix	7134	11 h 17	14 h 46		Mauvais contact		BT
9/03/2008	Gouy-lez-Piétons	6181	9 h 50	10 h 37		Défaut isolation		MT
8/03/2008	Quiévrain	7380	17 h 12	18 h 25		Défaut de cable		BT
8/03/2008	Bouffioulx	6200	7 h 27	8 h 19		Défaut isolation		MT
8/03/2008	Châtelet	6200	7 h 27	8 h 19		Défaut isolation		MT
7/03/2008	Lodelinsart	6042	14 h 16	15 h 12			Tiers	MT
7/03/2008	Gilly	6060	14 h 16	15 h 12			Tiers	MT
7/03/2008	Soignies	7060	4 h 12	5 h 30		Défaut de cable		MT
4/03/2008	Ville/Haine	7070	17 h 10	19 h 00	Tempête			MT
4/03/2008	Naast	7062	14 h 42	15 h 09	Tempête			MT
4/03/2008	Le Roeulx	7070	14 h 42	15 h 09	Tempête			MT

4/03/2008	Mignault	7070	14 h 42	15 h 09	Tempête			MT
4/03/2008	Ville/Haine	7070	14 h 42	15 h 09	Tempête			MT
4/03/2008	Gilly	6060	3 h 33	4 h 59		Défaut isolation		MT
4/03/2008	Chatelineau	6200	3 h 33	4 h 59		Défaut isolation		MT
4/03/2008	Pironchamps	6240	3 h 33	4 h 59		Défaut isolation		MT
3/03/2008	Hornu	7301	12 h 15	15 h 30			Terrassement	MT
3/03/2008	Hautrage	7334	12 h 15	15 h 30			Terrassement	MT
3/03/2008	Boussu	7300	12 h 15	15 h 30			Terrassement	MT
3/03/2008	Wasmes	7340	12 h 15	15 h 30			Terrassement	MT
1/03/2008	Wodecq	7890	11h16	14h44		Réseau/		MT
1/03/2008	Harveng	7022	13 h 59	18 h 50		Vétusté		BT
1/03/2008	Bois-d'Haine	7170	13 h 27	19 h 55	Tempête			BT
1/03/2008	Manage	7170	13 h 27	19 h 55	Tempête			BT
1/03/2008	Wangenies	6220	12 h 55	14 h 17	Intempéries			MT
1/03/2008	Marcinelle	6001	7 h 30	9 h 08		Défaut isolation		MT
1/03/2008	Aiseau	6250	4 h 32	7 h 30	Intempéries			MT
1/03/2008	Aiseau	6250	2 h 12	4 h 20	Intempéries			MT
29/02/2008	Marcq	7850	13h00	16h00			DI	BT
29/02/2008	Cuesmes	7033	14 h 24	15 h 30			Vandalisme	BT
29/02/2008	Mons	7000	11 h 33	12 h 00		Défaut de cable		MT
29/02/2008	Jemappes	7012	11 h 33	12 h 00		Défaut de cable		MT
29/02/2008	Cuesmes	7033	11 h 33	12 h 00		Défaut de cable		MT
29/02/2008	Dampremy	6020	3 h 13	4 h 30		Défaut isolation		MT
29/02/2008	Marchienne-au-Pont	6030	3 h 13	4 h 30		Défaut isolation		MT
26/02/2008	Farciennes	6240	13 h 06	14 h 05	Externe			MT
25/02/2008	Frasnes-lez-buissenal	7911	9h50	11h35		Réseau/		MT
25/02/2008	Petit - enghien	7850	16h45	19h15		Réseau/		BT
25/02/2008	Popuelles	7760	15h23	15h53		Réseau/		MT
25/02/2008	velaines	7760	15h23	15h53		Réseau/		MT
25/02/2008	Cordes	7910	15h23	15h53		Réseau/		MT

25/02/2008	Forest	7910	15h23	15h53		Réseau/		MT
25/02/2008	Petit - enghien	7850	10h00	11h20		Réseau/		BT
23/02/2008	Flobecq	7880	18h45	0h30		Réseau/		BT
23/02/2008	Petit - enghien	7850	11h00	12h30		Réseau/		MT
23/02/2008	Charleroi	6000	16 h 00	16 h 21		Défaut isolation		MT
23/02/2008	Dampremy	6020	16 h 00	16 h 21		Défaut isolation		MT
22/02/2008	Lahamaide	7890	13h25	17h33		Réseau/		MT
22/02/2008	Wodecq	7890	13h25	17h33		Réseau/		MT
22/02/2008	Oeudeghien	7911	13h25	17h33		Réseau/		MT
22/02/2008	Tertre	7033	11 h 49	13 h 15			Terrassement	MT
22/02/2008	Hautrage	7334	11 h 49	13 h 15			Terrassement	MT
22/02/2008	Soignies	7060	6 h 58	9 h 15		Défaut armoire		BT
21/02/2008	Hornu	7301	16 h 40	16 h 46		Interruption Ht		MT
21/02/2008	Bouffioulx	6200	0 h 34	4 h 14		Défaut isolation		MT
21/02/2008	Châtelet	6200	0 h 34	4 h 14		Défaut isolation		MT
21/02/2008	Chatelineau	6200	0 h 34	4 h 14		Défaut isolation		MT
20/02/2008	Cuesmes	7033	21 h 30	22 h 30		Défaut fusible		BT
20/02/2008	Hornu	7301	16 h 25	20 h 46		Défaut de cable		MT
20/02/2008	Wasmes	7340	16 h 25	20 h 46		Défaut de cable		MT
20/02/2008	Wasmuel	7390	16 h 25	20 h 46		Défaut de cable		MT
20/02/2008	Charleroi	6000	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Marcinelle	6001	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Couillet	6010	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Gilly	6060	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Montignies-sur-Sambre	6061	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Jamioulx	6120	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Nalinnes	6120	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Bouffioulx	6200	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Châtelet	6200	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT

20/02/2008	Chatelineau	6200	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Gerpennes	6280	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Loverval	6280	12 h 55	13 h 25			Tiers	MT
20/02/2008	Charleroi	6000	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Marcinelle	6001	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Couillet	6010	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Gilly	6060	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Montignies-sur-Sambre	6061	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Jamioulx	6120	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Nalinnes	6120	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Bouffioulx	6200	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Châtelet	6200	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Chatelineau	6200	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Gerpennes	6280	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Loverval	6280	10 h 16	11 h 24			Tiers	MT
20/02/2008	Aulnois	7040	5 h 39	7 h 30		Défaut de câble		MT
20/02/2008	Goegnies-Chaussée	7040	5 h 39	7 h 30		Défaut de câble		MT
19/02/2008	Jemappes	7012	20 h 23	21 h 33		Court-circuit		BT
19/02/2008	Bouffioulx	6200	16 h 54	17 h 38			Tiers	MT
19/02/2008	Châtelet	6200	16 h 54	17 h 38			Tiers	MT
19/02/2008	Mons	7000	14 h 40	21 h 45		Défaut de câble		BT
19/02/2008	La Louvière	7100	10 h 17	11 h 45		Incendie cabine		MT
18/02/2008	Masnuy St pierre	7050	22h50	00h05		Réseau/		MT
18/02/2008	Ghislenghien	7822	19h50	22h05		Réseau/		MT
18/02/2008	Hellebecq	7830	19h50	22h05		Réseau/		MT
18/02/2008	Silly	7830	19h50	22h05		Réseau/		MT
18/02/2008	Ollignies	7866	19h50	22h05		Réseau/		MT
18/02/2008	Jurbise	7050	18h11	19h47		Réseau/		MT
18/02/2008	Masnuy st jean	7050	18h11	19h47		Réseau/		MT

18/02/2008	Masnuy St pierre	7050	18h11	19h47		Réseau/		MT
18/02/2008	Lens	7870	18h11	19h47		Réseau/		MT
18/02/2008	OBOURG	7034	18 h 47	22 h 34		Interruption HT		MT
17/02/2008	TRIVIERES	7100	19 h 12	20 h 30		Défaut fusible		BT
16/02/2008	Petit-enghien	7850	19h15	23h05		Réseau/		MT
15/02/2008	ST-SYMPHORIEN	7030	19 h 06	21 h 30	Incendie			BT
12/02/2008	Thuin	6530	9 h 40	11 h 05			Tiers	MT
12/02/2008	Ragnies	6532	9 h 40	11 h 05			Tiers	MT
12/02/2008	Biercée	6533	9 h 40	11 h 05			Tiers	MT
12/02/2008	Lobbès	6540	9 h 40	11 h 05			Tiers	MT
12/02/2008	Hantes-Wihéries	6560	9 h 40	11 h 05			Tiers	MT
12/02/2008	Leers-et-Fosteau	6560	9 h 40	11 h 05			Tiers	MT
12/02/2008	Montignies-Saint-Christophe	6560	9 h 40	11 h 05			Tiers	MT
12/02/2008	Fontaine-Valmont	6567	9 h 40	11 h 05			Tiers	MT
12/02/2008	EUGIES	7080	2 h 09	3 h 06		Défaut câble		MT
12/02/2008	LA BOUVERIE	7080	2 h 09	3 h 06		Défaut câble		MT
11/02/2008	FAMILLEUREUX	7181	20 h 00	21 h 36		Court-Circuit		BT
11/02/2008	Marcinelle	6001	11 h 20	13 h 13		Défaut isolation		MT
10/02/2008	Thuin	6530	13 h 45	15 h 19		Défaut isolation		MT
10/02/2008	Thuillies	6536	13 h 45	15 h 19		Défaut isolation		MT
10/02/2008	SENEFFE	7180	9 h 56	13 h 30		Défaut câble		BT
9/02/2008	HORRUES	7060	6 h 24	8 h 02		Mauvais contact		BT
9/02/2008	SOIGNIES	7060	6 h 24	8 h 02		Mauvais contact		BT
8/02/2008	Gaurain	7530	21h57	23h45		Réseau/		MT
8/02/2008	Havannes	7531	21h57	23h45		Réseau/		MT
8/02/2008	Thimougies	7533	21h57	23h45		Réseau/		MT
8/02/2008	Quartes	7540	21h57	23h45		Réseau/		MT
8/02/2008	Popuelles	7760	21h57	23h45		Réseau/		MT
8/02/2008	Velaines	7760	21h57	23h45		Réseau/		MT
8/02/2008	Forest	7910	21h57	23h45		Réseau/		MT

8/02/2008	Montroeuil au bois	7911	21h57	23h45		Réseau/		MT
8/02/2008	LE ROEULX	7070	9 h 08	12 h 18			Terrassement	MT
8/02/2008	THIEU	7070	9 h 08	12 h 18			Terrassement	MT
8/02/2008	VILLE/HAINE	7070	9 h 08	12 h 18			Terrassement	MT
7/02/2008	Mont st aubert	7542	2h30	4h20		Réseau/		MT
7/02/2008	Mourcourt	7543	2h30	4h20		Réseau/		MT
7/02/2008	Molenbaix	7760	2h30	4h20		Réseau/		MT
7/02/2008	Velaines	7760	2h30	4h20		Réseau/		MT
6/02/2008	Marcinelle	6001	17 h 42	18 h 45		Défaut isolation		MT
6/02/2008	HAVRE	7021	15 h 51	19 h 22		Défaut câble		MT
6/02/2008	Ham-sur-Heure	6120	2 h 21	2 h 58		Défaut isolation		MT
6/02/2008	Marbaix-la-Tour	6120	2 h 21	2 h 58		Défaut isolation		MT
6/02/2008	Gozée	6534	2 h 21	2 h 58		Défaut isolation		MT
5/02/2008	Froyennes	7503	13h35	14h01		Réseau/		BT
5/02/2008	GENLY	7040	18 h 18	22 h 09		Défaut câble		MT
5/02/2008	Donstiennes	6536	12 h 13	14 h 14	Externe			MT
5/02/2008	Thuillies	6536	12 h 13	14 h 14	Externe			MT
5/02/2008	BAUDOUR	7331	10 h 23	10 h 55		Défaut câble		MT
5/02/2008	FAYT-LEZ-MANAGE	7170	8 h 45	9 h 55		Défaut câble		MT
4/02/2008	Béclers	7532	10h25	15h50			Tiers	MT
4/02/2008	Quartes	7540	10h25	15h50			Tiers	MT
4/02/2008	Forest	7910	10h25	15h50			Tiers	MT
4/02/2008	Montroeuil-au-bois	7911	10h25	15h50			Tiers	MT
4/02/2008	CUESMES	7033	21 h 05	0 h 02		défaut câble		MT
4/02/2008	FRAMERIES	7080	21 h 05	0 h 02		défaut câble		MT
4/02/2008	CASTEAU	7061	17 h 48	20 h 40		défaut câble		BT
4/02/2008	HORRUES	7060	11 h 19	14 h 46		défaut colonne		BT
2/02/2008	Flobecq	7880	14h30	16h30			Tiers	MT
1/02/2008	NEUFVILLES	7063	18 h 08	19 h 59	Incendie			BT
1/02/2008	Jumet	6040	14 h 41	16 h 27	Externe			MT

1/02/2008	Gosselies	6041	14 h 41	16 h 27	Externe			MT
1/02/2008	Roux	6044	14 h 41	16 h 27	Externe			MT
31/01/2008	Montroeuil au bois	7911	15h15	16h00		Réseau/		BT
31/01/2008	Ghislenghien	7822	11h30	13h30		Réseau/		BT
31/01/2008	PETIT-ROEULX	7181	18 h 58	20 h 03		défaut fusible		BT
31/01/2008	SENEFFE	7180	18 h 58	20 h 03		défaut fusible		BT
31/01/2008	ARQUENNES	7181	18 h 58	20 h 03		défaut fusible		BT
31/01/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	17 h 23	17 h 56		Défaut isolation		MT
31/01/2008	Gozée	6534	17 h 23	17 h 56		Défaut isolation		MT
31/01/2008	LEVAL	7134	16 h 11	23 h 00	Vent			BT
31/01/2008	RESSAIX	7134	16 h 11	23 h 00	Vent			BT
30/01/2008	Marchienne-au-Pont	6030	9 h 56	11 h 27		Défaut isolation		MT
30/01/2008	Mont-sur-Marchienne	6032	9 h 56	11 h 27		Défaut isolation		MT
29/01/2008	Meslin-l'-Evêque	7822	10h15	15h15		Réseau/		BT
28/01/2008	Tournai	7500	7h30	8h05		Réseau/		MT
28/01/2008	Havannes	7531	7h30	8h05		Réseau/		MT
28/01/2008	Melles	7540	7h30	8h05		Réseau/		MT
28/01/2008	Rumillies	7540	7h30	8h05		Réseau/		MT
28/01/2008	Warchin	7548	7h30	8h05		Réseau/		MT
28/01/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	1 h 00	1 h 48		Défaut isolation		MT
27/01/2008	FLENU	7012	12 h 55	17 h 20		Défaut transfo		BT
27/01/2008	JEMAPPES	7012	12 h 55	17 h 20		Défaut transfo		BT
27/01/2008	SOIGNIES	7060	6 h 22	8 h 05		Défaut cable		MT
26/01/2008	LA BOUVERIE	7080	9 h 09	10 h 50		Défaut fusible		BT
25/01/2008	JEMAPPES	7012	11 h 19	12 h 12		Défaut cable		BT
24/01/2008	Guignies	7620	18h39	19h47		Réseau/		MT
24/01/2008	Wez-velvain	7620	18h39	19h47		Réseau/		MT
24/01/2008	Lesdain	7621	18h39	19h47		Réseau/		MT
24/01/2008	Rongy	7623	18h39	19h47		Réseau/		MT
24/01/2008	Howardries	7624	18h39	19h47		Réseau/		MT

24/01/2008	FLENU	7012	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	BLAREGNIES	7040	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	FRAMERIES	7080	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	LA BOUVERIE	7080	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	BOUSSU	7300	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	HORNU	7301	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	WASMES	7340	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	QUAREGNON	7390	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	PATURAGES	7340	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	WARQUIGNIES	7340	17 h 55	19 h 30		Défaut signal TCC		BT
24/01/2008	GHLIN	7011	14 h 19	15 h 48		Défaut câble		BT
24/01/2008	Lambusart	6220	13 h 33	17 h 45	Externe			MT
24/01/2008	Wanfercée-Baulet	6224	13 h 33	17 h 45	Externe			MT
24/01/2008	Montigny-le-Tilleul	6110	10 h 38	10 h 59	Externe			MT
24/01/2008	Gozée	6534	10 h 38	10 h 59	Externe			MT
24/01/2008	Charleroi	6000	8 h 21	9 h 10		Défaut isolation		MT
24/01/2008	Dampremy	6020	8 h 21	9 h 10		Défaut isolation		MT
24/01/2008	Marchienne-au-Pont	6030	8 h 21	9 h 10		Défaut isolation		MT
23/01/2008	SENEFFE	7180	10 h 47	11 h 41		Défaut câble		MT
23/01/2008	ARQUENNES	7181	10 h 47	11 h 41		Défaut câble		MT
23/01/2008	FELUY	7181	10 h 47	11 h 41		Défaut câble		MT
23/01/2008	PETIT-ROEULX	7181	10 h 47	11 h 41		Défaut câble		MT
23/01/2008	VILLE/HAINE	7070	9 h 53	11 h 30		Défaut câble		MT
22/01/2008	Petit- enghien	7850	7h50	10h00		Réseau/		MT
22/01/2008	Gosselies	6041	20 h 11	21 h 16		Défaut matériel		BT
22/01/2008	QUAREGNON	7390	19 h 58	21 h 09		Défaut câble		MT
22/01/2008	Roux	6044	12 h 00	13 h 39		Défaut matériel		BT
22/01/2008	Gilly	6060	9 h 00	12 h 30		Défaut matériel		BT
22/01/2008	CASTEAU	7061	2 h 40	4 h 30		Défaut câble		MT
22/01/2008	THIEUSIES	7061	2 h 40	4 h 30		Défaut câble		MT

22/01/2008	VILLE/HAINE	7070	2 h 40	4 h 30		Défaut cable		MT
21/01/2008	Erbisoeul	7050	01h04	2h51		Réseau/		MT
21/01/2008	Jurbise	7050	01h04	2h51		Réseau/		MT
21/01/2008	Masnuy st jean	7050	01h04	2h51		Réseau/		MT
21/01/2008	MORLANWELZ	7140	18 h 25	19 h 30		Défaut fusible		BT
21/01/2008	HORRUES	7060	16 h 49	21 h 35	Tempête			BT
21/01/2008	PATURAGES	7340	12 h 01	12 h 37		Défaut cable		MT
21/01/2008	QUAREGNON	7390	12 h 01	12 h 37		Défaut cable		MT
19/01/2008	Erbaut	7050	13h40	16h50		Réseau/		MT
19/01/2008	HAININ	7350	19 h 25	20 h 51		Défaut fusible		BT
19/01/2008	Aiseau	6250	13 h 30	14 h 18			Tiers	MT
19/01/2008	BOUSSU	7300	9 h 50	16 h 25		Défaut cable		MT
19/01/2008	Fontaine-Valmont	6567	1 h 17	1 h 59	Externe			MT
18/01/2008	Péruwelz	7600	5h21	6h15		Réseau/		MT
18/01/2008	Wiers	7608	5h21	6h27		Réseau/		MT
18/01/2008	Beloil	7970	11h50	12h51			Tiers	MT
17/01/2008	MONS	7000	15 h 27	18 h 31	Terrassement			MT
16/01/2008	BOUSSU	7300	23 h 59	1 h 22		Défaut transfo		BT
16/01/2008	Cour-sur-Heure	6120	10 h 37	15 h 25	Externe			MT
16/01/2008	Ham-sur-Heure	6120	10 h 37	15 h 25	Externe			MT
16/01/2008	Nalines	6120	10 h 37	15 h 25	Externe			MT
15/01/2008	Gaurain	7530	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Havignes	7531	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Béclers	7532	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Barry	7534	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Maulde	7534	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Antoing	7640	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Popuelles	7760	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Velaines	7760	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Pipaix	7904	9h12	10h23			Tiers	MT

15/01/2008	Willaupuis	7904	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Gallaix	7906	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Cordes	7910	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	Montroeuil-au bois	7911	9h12	10h23			Tiers	MT
15/01/2008	BRAY	7130	20 h 21	21 h 15		Défaut fusible		MT
15/01/2008	CUESMES	7033	19 h 12	20 h 04		Défaut fusible		BT
15/01/2008	CASTEAU	7061	14 h 03	14 h 44	Tempête			MT
15/01/2008	VILLE/HAINE	7070	14 h 03	14 h 44	Tempête			MT
15/01/2008	SOIGNIES	7060	14 h 03	14 h 44	Tempête			MT
15/01/2008	THIEUSIES	7061	14 h 03	14 h 44	Tempête			MT
15/01/2008	BAUDOUR	7331	13 h 39	16 h 51	Tempête			MT
15/01/2008	SIRAULT	7332	13 h 39	16 h 51	Tempête			MT
14/01/2008	HAINE-ST-PAUL	7100	12 h 00	13 h 29		Interruption HT		MT
14/01/2008	HAINE-ST-PIERRE	7100	12 h 00	13 h 29		Interruption HT		MT
14/01/2008	PERONNES	7134	12 h 00	13 h 29		Interruption HT		MT
13/01/2008	Gilly	6060	14 h 01	15 h 28		Défaut isolation		MT
13/01/2008	Monceau-sur-Sambre	6031	4 h 42	5 h 44		Défaut isolation		MT
12/01/2008	Dampremy	6020	13 h 03	13 h 51		Défaut isolation		MT
12/01/2008	Marchienne-au-Pont	6030	13 h 03	13 h 51		Défaut isolation		MT
12/01/2008	MONS	7000	1 h 04	3 h 00		Défaut cable		MT
12/01/2008	HYON	7022	1 h 04	3 h 00		Défaut cable		MT
12/01/2008	CUESMES	7033	1 h 04	3 h 00		Défaut cable		MT
10/01/2008	ST-GHISLAIN	7330	1 h 27	2 h 55		Défaut cable		MT
9/01/2008	LA BOUVERIE	7080	15 h 26	15 h 45		Défaut cable		BT
9/01/2008	EUGIES	7080	3 h 40	8 h 33		Défaut cable		MT
9/01/2008	FRAMERIES	7080	3 h 40	8 h 33		Défaut cable		MT
9/01/2008	LA BOUVERIE	7080	3 h 40	8 h 33		Défaut cable		MT
8/01/2008	Ham-sur-Heure	6120	14 h 27	15 h 18		Défaut isolation		MT
8/01/2008	Marbaix-la-Tour	6120	14 h 27	15 h 18		Défaut isolation		MT
7/01/2008	CHAPELLE	7160	11 h 22	13 h 02		Défaut fusible		BT

6/01/2008	Gosselies	6041	17 h 11	18 h 29		Défaut isolation		MT
6/01/2008	Roux	6044	17 h 11	18 h 29		Défaut isolation		MT
6/01/2008	Courcelles	6180	17 h 11	18 h 29		Défaut isolation		MT
5/01/2008	Montignies lez lens	7870	9h00	11h45		x		BT
5/01/2008	Kain	7540	8h12	15h00		x		BT
5/01/2008	Warchin	7548	6h54	8h43		x		BT
5/01/2008	Peruwelz	7600	3h21	5h11		x		MT
5/01/2008	Bonsecours	7603	3h21	5h11		x		MT
5/01/2008	Tournai	7500	22h00	06h00		x		BT
5/01/2008	Guignies	7620	19h17	21h23		x		MT
5/01/2008	Wez- velvain	7620	19h17	21h23		x		MT
5/01/2008	Lesdain	7621	19h17	21h23		x		MT
5/01/2008	Rongy	7623	19h17	21h23		x		MT
5/01/2008	Chatelineau	6200	6 h 07	6 h 47		Défaut isolation		MT
3/01/2008	WIHERIES	7370	17 h 12	18 h 30		Défaut fusible		BT
3/01/2008	SOIGNIES	7060	15 h 07	15 h 51			Arrachement	MT
2/01/2008	Bouffioulx	6200	13 h 51	14 h 13		Défaut isolation		MT
2/01/2008	Châtelet	6200	13 h 51	14 h 13		Défaut isolation		MT
1/01/2008	Charleroi	6000	5 h 50	7 h 49		Défaut isolation		MT

